

A E N O




Quick Start Guide

Toothbrush DB5 / DB6



(Models: ADB0005,
ADB0006)

v 2.1.1 | 03.09.2025


ENG.....	7
ARA.....	11
BOS.....	14
BUL.....	18
CES.....	22
DEU.....	26
ELL.....	31
EST.....	35
FRA.....	39
HRV.....	43
HUN.....	47
HYE.....	51
ITA.....	55
KAT.....	59
KAZ.....	64
LAV.....	69
LIT.....	73
NLD.....	77
POL.....	81
POR.....	85
RON.....	89
RUS.....	93
SLK.....	97
SLV.....	101
SPA.....	105
SRP.....	110
UKR.....	114
UZB.....	118




B



C



D



ENG **AENO™** Toothbrush is intended for daily oral hygiene.

Models: ADB0005 (White), ADB0006 (Black).

Technical Specifications

Toothbrush. Input: 5.0 V / 0.3 A (DC), 1.5 W (max.). Battery: Li-ion, non-removable, 3.7 V, 750 mAh, full charge time – up to 4.5 h. Operating time after a full charge: at least 130 min. Vibration intensity: up to 46,000 vibrations/minute. Number of operating modes: 5. Noise level (at a distance of 0.3 m): ≤ 65 dB. Control: manual. Dimensions of the toothbrush with the brush head (diameter × height): 27.6×246 mm. Casing material: ABS plastic. Bristle stiffness: medium. Service life of brush heads: 3 months. Weight (without brush heads): 104 g. Operation: temp. +5...+40 °C, RH 45–75 % (non-condensing). Storage: temp. 0...+50 °C, RH 45–90 % (non-condensing).

Charging Station. Input: 5.0 V / 1.0 A (DC). Output: 5.0 V / 0.6 A (DC), 3.0 W (max.). Material: ABS plastic. USB (A) cable length: 1,2 m. Dimensions (L×W×H): 80,2×48,3×27 mm. Weight: 83.4 g.

Package Contents (see Fig. A)

Toothbrush, replacement brush heads (2 pcs.), charging station with a USB (A) cable, Quick Start Guide.

Device Elements and Accessories (see Fig. A)

1 – replacement brush head, 2 – handle, 3 – button, 4 – operating mode indicators, 5 – battery charge indicator, 6 – USB (A) cable, 7 – charging station.

Limitations and Warnings

ATTENTION! If you have a pacemaker, oral diseases, or if you have just undergone oral surgery, consult your doctor before using the device.

ATTENTION! To extend battery life, do not store the device on a charging station connected to a power source.

If you experience any issues or difficulties while using your AENO™ device, please email support at support@aeno.com or chat with us at aeno.com/service-and-warranty. The specialists will help you solve the problem, and you will not have to waste time and effort visiting the store.

This device is not intended for use by children under the age of 6 or by persons with physical, mental or intellectual disabilities unless they have sufficient experience and knowledge of how to use the device and are supervised by a person responsible for their safety. Do not allow children to play with the device and its accessories. Do not drop or throw the device. Do not turn on or use a damaged device. If your gums begin to bleed after using the device and the bleeding continues for several days, contact your dentist. Use only the original charging station to charge the toothbrush. Make sure that the voltage and frequency specified in the technical documentation correspond to the power supply parameters. Each family member should use an individual brush head. Replace the brush head at least once every 3 months. Use only original replacement brush heads. If you are not using the device for a long time, charge it every 2–3 months to prevent deep discharge of the battery.

Statues of the Battery Charge Indicator

Color	Status	Description
Green	On	The device is placed on a charging station that is connected to a power source, the battery is fully charged
Red	Flickering *	The battery is charging
	Blinking **	Low battery level
–	Off	The device is turned on or placed on a charging station that is not connected to a power source
		The device is turned on, battery level is medium/high

* The indicator is on for 3 s, then off for 0.5 s.

** The indicator is on for 0.5 s, then off for 0.5 s.

Statues of the Operating Mode Indicators

The name of the current operating mode is highlighted on the device.

Button Functions

Action	Description
Press once (device is turned off)	Turn the device on

Action	Description
Press once (it has been less than 8 seconds since the device was turned on)	Switch operating modes
Press once (it has been more than 8 seconds since the device was turned on)	Turn off the device

Operating Modes

- “Clean” for daily brushing of the teeth;
- “White” for teeth whitening;
- “Sensitive” for brushing sensitive teeth;
- “Massage” for a thorough gum massage;
- “Gum Care” for a gentle gum massage.

Preparing the Device for Use

Note. Power adapter is not included. The output parameters of the adapter must be 5.0 V / 1.0 A (DC).

Charging. Carefully open the package and take out the device and its accessories. Clean them (see “Cleaning and Maintenance”). Place the charging station (7) on a dry, horizontal surface. Connect the station to a power supply (see Fig. B). Place the handle (2) on the charging station. The indicator (5) will start to flicker red. When the indicator turns green, the battery is fully charged and the device is ready for use. When charging is complete, disconnect the charging station from the power source.

Installing the Brush Head. Remove the handle from the charging station and install the brush head (1) as shown in Figure C.

Choosing the Operating Mode. Press the button (3) to turn on the device. Continue to press the button to switch the operating modes. You can change the mode within 8 seconds after turning the device on. Then press the button again to turn off the device.

Note. The last selected operating mode is stored in the device memory and will be activated the next time the device is turned on.

Use

Wet the bristles of the brush head and apply the desired amount of a dental care product to the bristles. Point the bristles of the brush head toward the

aeno.com/documents

tooth surface at an angle of about 45° (see Fig. **D**). Turn on the device by pressing the power button once. Brush your teeth without putting excessive pressure on the tooth enamel. Every 30 seconds, the device will notify you to change the brushing zone by briefly stopping the vibration. Change the brushing zone after each notification. After 2 minutes of operation, the device will turn off automatically.

Cleaning and Maintenance

ATTENTION! Turn off the device and disconnect the charging station from the power source before cleaning the device and accessories.

ATTENTION! Do not wash the device or its accessories in a dishwasher.

ATTENTION! Do not use chemical and aggressive detergents, abrasive pastes, products containing acids and solvents or steel wool scrubbers to clean the device and accessories.

Cleaning the Brush Head. Rinse the brush head, including the bristles, under running water.

Cleaning the Handle. Rinse the handle under running water or wipe with a soft cloth dampened with water. Then wipe dry.

Cleaning the charging station. Wipe with a soft cloth dampened with water. Then wipe dry.

Troubleshooting

The toothbrush does not turn on. Possible cause: the battery is discharged. Solution: charge the device (charging time – up to 4.5 hours).

The toothbrush is not charging. Possible causes: the charging station is not connected to a power source; the USB cable is damaged. Solution: connect the charging station to a power source (see Fig. **B**); check the integrity of the USB cable.

Weak vibration of the brush head. Possible cause: the place where the handle and the brush head connect is dirty. Solution: clean the handle and the brush head.

ATTENTION! If none of the suggested solutions helped you eliminate the problem, contact the supplier or an authorized service center. Do not disassemble the device or attempt to repair it yourself.

ARA فرشاة أسنان AENO™ مصممة للعناية اليومية بالفم.
الموديلات: ADB0005 (لون أبيض)، ADB0006 (لون أسود).

الخصائص التقنية

فرشاة أسنان. الدخل: 5,0 فولت / 0,3 أمبير (DC)، 1,5 واط (كحد أقصى). البطارية: ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة، 3,7 فولت، 750 ملي أمبير في الساعة، وقت الشحن الكامل يصل إلى 4,5 ساعة. وقت التشغيل بعد الشحن الكامل: 130 دقيقة على الأقل. شدة الاهتزاز: تصل إلى 46000ذبذبة في الدقيقة. عدد أوضاع التشغيل: 5. مستوى الضوضاء (على مسافة 0,3 متر): $65 \leq$ ديسيبل. التحكم: يدوي. أبعاد الفرشاة مع الفوهة (القطر × الارتفاع): 27,6×246مم. مادة الهيكل: بلاستيك ABS. درجة صلابة الشعيرات: متوسطة. العمر التشغيلي للفوهات: 3 أشهر. الوزن (دون الملحقات): 104 جرام. الاستعمال: درجة الحرارة 40+...5+ درجة مئوية، الرطوبة النسبية: % 75-45 (دون تكاثف). التخزين: درجة الحرارة 50+...0 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: % 90-45 (دون تكاثف).

محطة شحن. الدخل: 5,0 فولت / 1,0 أمبير (DC). الخرج: 5,0 فولت / 0,6 أمبير (DC)، 3,0 واط (كحد أقصى). المادة: بلاستيك ABS. طول كابل (A) USB: 1,2 متر. الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع): 80,2×48,3×27 مم. الوزن: 83,4 جرام. **محتويات العلبة (انظر الشكل A)**

فرشاة أسنان، فوهات بدلية (عدد 2)، محطة شحن مع كابل (A) USB، دليل البدء السريع.

عناصر الجهاز وملحقاته (انظر الشكل A)

1 – فوهة بدلية، 2 – مقبض، 3 – زر، 4 – مؤشرات أوضاع التشغيل، 5 – مؤشر الشحن، 6 – كابل (A) USB، 7 – محطة الشحن.

القيود والتحذيرات

انتباه! في حالة وجود النازمة القلبية أو أمراض الفم أو بعد عملية جراحية في الفم، يجب عليك استشارة طبيب قبل استخدام الجهاز.

انتباه! لإطالة العمر التشغيلي للبطارية، لا تقم بتخزين الجهاز على محطة الشحن الموصلة بمصدر الطاقة.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو العقلية أو النفسية المحدودة ما لم يكن لديهم خبرة ومعرف كافية بكيفية استخدام الجهاز أو ما لم يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز أو ملحقاته. لا تسقط ولا ترمي الجهاز. لا تقم بتشغيل أو استخدام جهاز تالف. إذا بدأت اللثة بالانزيف بعد استخدام الجهاز واستمر النزيف لعدة أيام، فاستل بطبيب الأسنان. اشحن فرشاة الأسنان فقط في محطة الشحن الأصلية. تأكد من أن الجهد والتردد المحددين في الوثائق الفنية يتطابقان مع معلومات مصدر الطاقة. يجب على كل فرد من أفراد العائلة استخدام فوهة فردية. استبدل الفوهة مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. استخدم فوهات بدلية أصلية فقط. في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، اشحنه كل شهرين أو ثلاثة أشهر لمنع التفريغ العميق للبطارية.

إذا كنت لديك أية أسئلة أو صعوبات في استخدام جهاز AENO™ فيرجى الاتصال بفريق الدعم على البريد الإلكتروني:

support@aeno.com، أو عبر صندوق المداخلة على صفحة الويب aeno.com/service-and-warranty.

يساعدك المتخصصون في اكتشاف المشكلة، ولن تحتاج إلى إضاعة الوقت والجهد في زيارة المتجر.

اللون	الحالة	المعنى
لون أخضر	يضيء	تم تثبيت الجهاز على محطة الشحن الموصلة بمصدر الطاقة، وتكون البطارية مشحونة بالكامل
أحمر	يومض ببطء *	يتم شحن البطارية
	يومض ببطء **	مستوى شحن البطارية منخفض
—	لا يضيء	تم إيقاف تشغيل الجهاز أو وضعه على محطة شحن غير موصلة بمصدر الطاقة
		الجهاز قيد التشغيل، ومستوى شحن البطارية متوسط/عالٍ

* يضيء المؤشر لمدة 3 ثوانٍ، ثم ينطفئ لمدة 0,5 ثانية.

** يضيء المؤشر لمدة 0,5 ثانية، ثم ينطفئ لمدة 0,5 ثانية.

مؤشرات أوضاع التشغيل

يتم إضاءة اسم وضع التشغيل الحالي خلفيًا على هيكل الجهاز.

وظائف الزر

إجراء	الوصف
اضغط مرة واحدة (الجهاز قيد إيقاف التشغيل)	بدء تشغيل الجهاز
اضغط مرة واحدة (مرات أقل من 8 ثوانٍ منذ بدء التشغيل)	تبديل أوضاع التشغيل
اضغط مرة واحدة (مرات أكثر من 8 ثوانٍ منذ بدء التشغيل)	إيقاف تشغيل الجهاز

أوضاع التشغيل

- "Clean" ("تنظيف") للتنظيف اليومي للأسنان؛
- "White" ("تبييض") لتبييض الأسنان.
- "Sensitive" ("حساس") لتنظيف الأسنان الحساسة؛
- "Massage" ("تدليك") لتدليك اللثة المكثف؛
- "Gum Care" ("العناية باللثة") لتدليك اللثة اللطيف.

تحضير الجهاز للاستخدام

ملاحظة. محول الطاقة غير مضمن في العلبة. يجب أن تكون معلمات خرج المحول 5,0 فولت / 1,0 أمبير (DC).

الشحن. افتح العبوة بحذر وقم بإخراج الجهاز وملحقاته. قم بتنظيفها (انظر "التنظيف والعناية"). ضع محطة الشحن (7) على سطح أفقي جاف. قم بتوصيل المحطة بمصدر الطاقة (انظر الشكل B). تثبت المقبض (2) على محطة الشحن. سيبدأ المؤشر (7)

في الوميض ببطء باللون الأحمر. عندما يضيء المؤشر باللون الأخضر، تكون البطارية مشحونة بالكامل ويكون الجهاز جاهزًا للاستخدام. عند اكتمال الشحن، افصل محطة الشحن عن مصدر الطاقة.

تركيب الفوهة. قم بإزالة المقيض من محطة الشحن و قم ب تثبيت الفوهة (1) كما هو موضح في الشكل C.

تحديد وضع التشغيل. اضغط على الزر (3) لتشغيل الجهاز. اضغط على الزر على التوالي لتبديل أوضاع التشغيل. يمكنك تغيير الوضع خلال 8 ثوان بعد تشغيله. ثم اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز.

ملاحظة. يتم حفظ آخر وضع تم تحديده في ذاكرة الجهاز ويتم تنشيطه في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الجهاز.

استخدام الجهاز

بلل شعيرات فوهة الفرشاة وضع كمية مناسبة من معجون الأسنان. قم بتوجيه شعيرات الفوهة نحو سطح الأسنان بزوايا حوالي 45 درجة. (انظر الشكل D). قم بتشغيل الجهاز بالضغط على الزر مرة واحدة. اغسل أسنانك بالفرشاة دون الضغط المفرط على المينا. كل 30 ثانية سيعلمك الجهاز بالحاجة إلى تغيير منطقة التنظيف بإيقاف الاهتزاز لفترة قصيرة. قم بتغيير منطقة التنظيف بعد كل تنبيه. بعد دقيقتين من التشغيل سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

التنظيف والعناية

انتباه! قبل تنظيف الجهاز وملحقاته، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل محطة الشحن عن مصدر الطاقة.

انتباه! لا تغسل الجهاز أو ملحقاته في غسالة الصحون.

انتباه! لا تستخدم المنظفات الكيميائية والعذوانية والمعاجين الكاشطة والمنتجات التي تحتوي على الأحماض والمذيبات، وكذلك الإسفنج المعدني لتنظيف الجهاز وملحقاته.

تنظيف الفوهة. اشطف الفوهة، بما في ذلك الشعيرات، تحت الماء الجاري.

تنظيف المقيض. اشطف المقيض تحت الماء الجاري أو امسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء. ثم امسح الجهاز حتى يجف.

تنظيف المحطة. امسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء. ثم امسح الجهاز حتى يجف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فرشاة الأسنان لا تعمل. السبب المحتمل: البطارية فارغة. الحل: اشحن الجهاز (مدة الشحن تصل إلى 4,5 ساعة).

فرشاة الأسنان لا تشحن. الأسباب المحتملة: محطة الشحن غير موصلة بمصدر الطاقة؛ كابل USB تالف. الحل: قم بتوصيل المحطة بمصدر الطاقة (انظر الشكل B)؛ تحقق من سلامة كابل USB.

الفوهة تهتز بشكل خفيف. السبب المحتمل: الوصلة بين المقيض والفوهة متسخة. الحل: قم بتنظيف المقيض والفوهة.

انتباه! إذا لم تساعد أي من الطرق المقترحة في حل المشكلة فاتصل بالمورد أو بمركز خدمة معتمد. لا تقم بتفكيك الجهاز ولا تحاول إصلاحه بنفسك.

BOS Četkica za zube **AENO™** je dizajnirana za svakodnevnu oralnu higijenu.

Modeli: ADB0005 (u bijeloj boji), ADB0006 (u crnoj boji).

Specifikacije

Četkica za zube. Ulaz: 5.0 V / 0.3 A (DC), 1.5 W (najviše). Baterija: Li-ion, ugrađena, 3.7 V, 750 mAh, vreme potpunog punjenja do 4,5 sata. Vrijeme rada nakon potpunog punjenja: najmanje 130 min. Intenzitet vibracije: do 46.000 vibracija u minuti. Broj radnih režima: 5. Nivo buke (na udaljenosti od 0,3 m): ≤ 65 dB. Upravljanje: ručno. Dimenzije četke sa glavom (prečnik × visina): 27,6×246 mm. Materijal kućišta: ABS plastika. Čvrstoća vlakana: prosječna. Vijek trajanja glava: 3 mjeseca. Težina (bez glava): 104 g. Korištenje: temp. +5...+40 °C, rel. vl. 45–75 % (bez kondenzacije). Skladištenje: temp. 0...+50 °C, rel. vl. 45–90 % (bez kondenzacije).

Stanica za punjenje. Ulaz: 5.0 V / 1.0 A (DC). Izlaz: 5.0 V / 0.6 A (DC), 3.0 W (najviše). Materijal: ABS plastika. Dužina USB (A) kabla: 1,2 m. Dimenzije (D×Š×V): 80,2×48,3×27 mm. Težina: 83,4 g.

Paket isporuke (v. sliku A)

Četkica za zube, 2 zamjenjive glave, stanica za punjenje sa USB (A) kablom, kratki korisnički vodič.

Elementi uređaja i pribor (v. sliku A)

1 – zamjenjiva glava, 2 – drška, 3 – dugme, 4 – indikatori radnih režima, 5 – indikator napunjenosti, 6 – USB (A) kabl, 7 – stanica za punjenje.

Ograničenja i upozorenja

PAŽNJA! Ako imate pejsmejker, oboljenje usne šupljine ili ako ste imali oralnu operaciju, trebate se posavjetovati sa svojim ljekarom prije upotrebe uređaja.

PAŽNJA! Da biste produžili vijek trajanja baterije, nemojte čuvati uređaj na stanici za punjenje priključenoj na izvor napajanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća prilikom korištenja AENO™ uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte: **support@aeno.com** ili chatujte uživo na web stranici: **aeno.com/service-and-warranty**. Stručnjaci će vam pomoći u otklanjanju problema tako da ne biste gubili vrijeme i trud radi opetovanog odlaska u trgovinu.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece mlađe od 6 godina ili osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima osim ako imaju dovoljno iskustva i znanja o rukovanju uređajem ili ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem ili dodacima. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj. Nemojte uključivati niti koristiti oštećeni uređaj. Ako vam desne počnu krvariti nakon upotrebe uređaja, a krvarenje se nastavi nekoliko dana, obratite se svom stomatologu. Punite četkicu za zube samo na originalnoj stanici za punjenje. Uvjerite se da napon i frekvencija navedeni u tehničkoj dokumentaciji odgovaraju parametrima napajanja. Svaki član porodice treba da koristi individualnu zamjenjivu glavu. Zamijenite glavu najmanje jednom u 3 mjeseca. Koristite samo originalne zamjenske glave. Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme, punite ga jednom svaka 2–3 mjeseca kako biste spriječili duboko pražnjenje baterije.

Indikacija punjenja

Boja	Status	Značenje
Zeleno	Svijetli	Uređaj je na stanici za punjenje priključen na izvor napajanja, baterija je potpuno napunjena
Crveno	Polako treperi *	Baterija se puni
	Brzo treperi **	Slaba napunjenost baterije
–	Ne svijetli	Uređaj je isključen ili je stavljen na stanicu za punjenje koja nije povezana na izvor napajanja
		Uređaj je uključen, napunjenost baterije je srednja/visoka

* Indikator svijetli 3 sek., onda se gasi na 0,5 sek.

** Indikator svijetli 0,5 sek., onda se gasi na 0,5 sek.

Indikacija režima rada

Naziv trenutnog režima je osvijetljen na kućištu uređaja.

Funkcije dugmeta

Manipulacija	Opis
Pritisnite jednom (uređaj je isključen)	Uključivanje uređaja
Pritisnite jednom (od uključivanja je prošlo manje od 8 sekundi)	Promjena režima rada
Pritisnite jednom (od uključivanja je prošlo više od 8 sekundi)	Isključivanje uređaja

Režimi rada

- "Clean" ("Čišćenje") za svakodnevno pranje zuba;
- "White" ("Izbjeljivanje") za izbjeljivanje zuba;
- "Sensitive" ("Delikatni") za čišćenje osjetljivih zuba;
- "Massage" ("Masaža") za intenzivnu masažu desni;
- "Gum Care" ("Njega desni") za nježnu masažu desni.

Priprema uređaja za korištenje

Napomena. Strujni adapter nije uključen u isporuku. Izlazni parametri adaptera treba da odgovaraju vrijednostima od 5.0 V / 1.0 A (DC).

Punjenje. Oprezno otvorite ambalažu i izvadite uređaj i pribor. Očistite ih (v. "Čišćenje i održavanje"). Stavite stanicu za punjenje (7) na suhu, horizontalnu površinu. Povežite stanicu na izvor napajanja (v. sliku **B**). Stavite dršku (2) u stanicu za punjenje. Indikator (5) zatreperi crveno. Kada indikator postane zelen, baterija je potpuno napunjena i uređaj je spreman za upotrebu. Kada je punjenje završeno, isključite stanicu za punjenje iz izvora napajanja.

Ugradnja glave. Dignite dršku sa stanice za punjenje i namjestite glavu (1) kao što je prikazano na slici **C**.

Izbor režima rada. Pritisnite dugme (3) da uključite uređaj. Pritisnite dugme uzastopno da biste promijenili režime. Možete da promijenite režim rada u roku od 8 sekundi po uključivanju. Zatim ponovo pritisnite dugme da isključite uređaj.

Napomena. Posljednji izabrani režim sačuvan je u memoriju uređaja i aktivira se sljedeći put kada ga uključite.

Korištenje uređaja

Navlažite vlakna glave četkice i nanosite odgovarajuću količinu paste za zube. Usmerite vlakna glave četkice prema površini zuba pod uglom od približno 45° (v. sliku **D**). Uključite uređaj jednim pritiskom na dugme. Operite zube bez pretjeranog pritiska na zubnu caklinu. Svaki 30 sekundi uređaj će vas upozoriti da promijenite zonu čišćenja kratkim zaustavljanjem vibracije. Promijenite zonu čišćenja nakon svakog upozorenja. Po 2 minute rada uređaj će se automatski isključiti.

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA! Prije čišćenja uređaja i pribora, isključite uređaj i odspojite stanicu za punjenje iz izvora napajanja.

PAŽNJA! Nemojte prati uređaj ili njegov pribor u mašini za pranje sudova.

PAŽNJA! Nemojte koristiti hemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili rastvarače, niti metalne spužve za čišćenje uređaja i pribora.

Čišćenje glava. Isperite glavu zajedno sa vlaknima pod tekućom vodom.

Čišćenje drške. Isperite dršku pod tekućom vodom ili obrišite mekom krpom namočenom u vodu. Zatim osušite.

Čišćenje stanice. Obrišite mekom krpom navlaženom u vodi. Zatim osušite.

Otklanjanje eventualnih grešaka

Četkica za zube se ne uključuje. Mogući uzrok: baterija je prazna. Rješenje: napunite uređaj (vrijeme punjenja je do 4,5 sata).

Četkica za zube se ne puni. Mogući uzroci: stanica za punjenje nije priključena na izvor napajanja, USB kabl je oštećen. Rješenje: povežite stanicu na izvor napajanja (v. sliku **B**), provjerite nema li oštećenja na USB kablju.

Glava slabo vibrira. Mogući uzrok: mjesto spoja drške i glave je zaprljano. Rješenje: očistite dršku i glavu.

PAŽNJA! Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne u rješavanju problema, kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar. Nemojte rastavljati uređaj i ne pokušavajte da ga sami popravite.

BUL Четката за зъби **AENOT™** е предназначена за ежедневна хигиена на устната кухина.

Модели: ADB0005 (бял цвят), ADB0006 (черен цвят).

Технически спецификации

Четка за зъби. Вход: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (макс.). Батерия: Li-ion, несменяема, 3,7 V, 750 mAh, време за пълно зареждане – до 4,5 h. Време за работа след пълно зареждане: най-малко 130 min. Интензитет на вибрациите: до 46 000 колебания в минута. Брой режими на работа: 5. Ниво на шума (на разстояние 0,3 m): ≤ 65 dB. Управление: ръчно. Размер на четката с глава (диаметър × височина): 27,6×24,6 mm. Материал на корпуса: ABS пластмаса. Твърдост на косъма: средна. Живот на главите: 3 месеца. Тегло (без главите): 104 g. Експлоатация: темп. +5...+40 °C, отн. вл. 45–75 % (без кондензация). Съхранение: темп. 0...+50 °C, отн. вл. 45–90 % (без кондензация).

Зарядна станция. Вход: 5,0 V / 1,0 A (DC). Изход: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (макс.). Материал: ABS пластмаса. Дължина на кабела USB (A): 1,2 m. Размер (Д×Ш×В): 80,2×48,3×27 mm. Тегло: 83,4 g.

Окомплектованост (вж. фиг. А)

Четка за зъби, сменяеми глави (2 бр.), зарядна станция с кабел USB (A), кратко ръководство на потребителя.

Елементи на устройството и аксесоари (вж. фиг. А)

1 – сменяема глава, 2 – дръжка, 3 – бутон, 4 – индикатори на режими за работа, 5 – индикатор за зареждане, 6 – кабел USB (A), 7 – зарядна станция.

Ограничения и предупреждения

ВНИМАНИЕ! Ако имате пейсмейкър, заболявания на устната кухина или сте след операция на устната кухина, трябва да се консултирате с лекар, преди да използвате устройството.

ВНИМАНИЕ! За да удължите живота на батерията, не съхранявайте устройството в зарядна станция, свързана към източник на захранване.

Ако имате някакви въпроси или затруднения при използването на устройството AENOT™, моля, свържете се с екипа за поддръжка по електронна поща на адрес support@aeno.com или чрез онлайн чат на адрес aeno.com/service-and-warranty. Специалистите могат да ви помогнат да се справите с проблемите, така че да не губите време и усилия за посещение на магазин.

Устройството не е предназначено за използване от деца на възраст под 6 години или от лица с намалени физически, умствени или интелектуални способности, които нямат достатъчно опит или познания за работата му, или ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност. Не позволявайте на деца да си играят с устройството и аксесоарите. Не изпускайте и не хвърляйте устройството. Не включвайте и не използвайте повредено устройство. Ако венците ви започнат да кървят след използване на устройството и кървенето продължи няколко дни, свържете се с вашия зъболекар. Зареждайте четката за зъби само в оригиналната зарядна станция. Уверете се, че напрежението и честотата, посочени в техническата документация, съответстват на параметрите на захранването. Всеки член на семейството трябва да използва индивидуална глава. Сменяйте главата поне веднъж на всеки 3 месеца. Използвайте само оригинални сменяеми глави. Ако не използвате устройството дълго време, зареждайте го на всеки 2–3 месеца, за да предотвратите дълбокото разреждане на батерията.

Индикация за зареждане

Цвят	Състояние	Стойност
Зелен	Свети	Устройството е поставено на зарядна станция, свързана към източник на захранване, и батерията е напълно заредена
Червен	Трепти *	Батерията се зарежда
	Мига **	Ниско ниво на батерията
–	Не свети	Устройството е изключено или е поставено на зарядната станция, която не е свързана към източник на захранване
		Устройството е включено, нивото на батерията е средно/високо

* Индикаторът светва за 3 s, след което изгасва за 0,5 s.

** Индикаторът светва за 0,5 s, след което угасва за 0,5 s.

Индикация на режимите на работа

Името на текущия режим на работа се осветява на корпуса на устройството.

Функции на бутона

Действие	Описание
Натиснете веднъж (устройството е изключено)	Включване на устройството
Натиснете веднъж (изминали са по-малко от 8 секунди от включването)	Превключване на режимите на работа
Натиснете веднъж (изминали са повече от 8 секунди от включването)	Изключване на устройството

Режими на работа

- „Clean“ („Почистване“) за ежедневно почистване на зъбите;
- „White“ („Избелване“) за избелване на зъбите;
- „Sensitive“ („Деликатен“) за почистване на чувствителни зъби;
- „Massage“ („Масаж“) за интензивен масаж на венците;
- „Gum Care“ („Грижа за венците“) за нежен масаж на венците.

Подготовката на устройството за употреба

Забележка. Захранващият адаптер не е включен в комплекта. Изходните параметри на адаптера трябва да съответстват на стойностите 5,0V / 1,0 A (DC).

Зареждане. Внимателно отворете опаковката и извадете устройството и аксесоарите. Извършете тяхното почистване (вж. „Почистване и грижа“). Поставете зарядната станция (7) на суха хоризонтална повърхност. Свържете станцията към източника на захранване (вж. фиг. **B**). Поставете дръжката (2) на зарядната станция. Индикаторът (5) ще започне да трепти в червено. Когато индикаторът започне да свети в зелено, батерията е напълно заредена и устройството е готово за работа. След приключване на зареждането изключете зарядната станция от източника на захранване.

Инсталиране на глава. Свалете дръжката от зарядната станция и поставете главата (1), както е показано на фигура **C**.

Избор на режим на работа. Натиснете бутона (3), за да включите устройството. Натиснете последователно бутона, за да превключите режимите. Можете да промените режима в рамките на 8 секунди след включване. След това натиснете отново бутона, за да изключите устройството.

Забележка. Последно избраният режим се запамятава в паметта на устройството и ще се активира при следващото включване на устройството.

Експлоатация на устройството

Намокрете косъмчетата на главата и нанесете желаното количество средство за грижа за зъбите. Насочете косъмчетата на главата към повърхността на зъбите под ъгъл от приблизително 45° (вж. фиг. D). Включете устройството с еднократно натискане на бутона. Извършете почистване на зъбите си, без да оказвате излишен натиск върху зъбния емайл. На всеки 30 секунди устройството ще ви предупреждава за смяна на зоната за почистване чрез кратко спиране на вибрациите. Сменяйте зоната за почистване след всяко известие. След 2 минути работа устройството ще се изключи автоматично.

Почистване и грижа

ВНИМАНИЕ! Преди да почистите устройството и аксесоарите, изключете устройството и изключете зарядната станция от източника на захранване.

ВНИМАНИЕ! Не мийте устройството или неговите аксесоари в съдомиялна машина.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте химически и агресивни почистващи препарати, абразивни пасты, продукти, съдържащи киселини и разтворители, или метални гъби за почистване на устройството и аксесоарите.

Почистване на глава. Изплакнете главата, включително косъмчетата, под течаща вода.

Почистване на дръжката. Изплакнете дръжката под течаща вода или я избършете с мека кърпа, навлажнена с вода. След това избършете до сухо.

Почистване на станцията. Избършете с мека кърпа, навлажнена с вода. След това избършете до сухо.

Отстраняване на възможни неизправности

Четката за зъби не се включва. Възможна причина: батерията е разрежена. Решение: заредете устройството (време за зареждане – до 4,5 часа).

Четката за зъби не се зарежда. Възможни причини: зарядната станция не е свързана към източник на захранване; кабелът USB е повреден. Решение: свържете станцията към източник на захранване (вж. фиг. B); проверете целостта на кабела USB.

Главата леко вибрира. Възможна причина: мястото на свързване между дръжката и главата е замърсена. Решение: почистете дръжката и главата.

ВНИМАНИЕ! Ако нито един от предложените методи не помогне за решаване на проблема, свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервизен център. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.

CES Zubní kartáček **AENO™** je určen pro každodenní ústní hygienu.

Modely: ADB0005 (bílá barva), ADB0006 (černá barva).

Technické specifikace

Zubní kartáček. Vstup: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Baterie: Li-ion, nevyměnitelná, 3,7 V, 750 mAh, doba plného nabití až 4,5 h. Výdrž po plném nabití: nejméně 130 min. Intenzita vibrací: až 46000 vibrací za minutu. Počet provozních režimů: 5. Hladina hluku (ve vzdálenosti 0,3 m): ≤ 65 dB. Ovládání: ruční. Velikost kartáče s hlavicí (průměr × výška): 27,6×246 mm. Materiál těla: plast ABS. Tuhost štětin: střední. Životnost náhradních hlavice: 3 měsíce. Hmotnost (bez hlavice): 104 g. Provoz: tepl. +5...+40 °C, rel. vlh. 45–75 % (bez kondenzace). Skladování: tepl. 0...+50 °C, rel. vlh. 45–90 % (bez kondenzace).

Nabíjecí stanice. Vstup: 5,0 V / 1,0 A (DC). Výstup: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Materiál: plast ABS. Délka kabelu USB (A): 1,2 m. Velikost (D×Š×V): 80,2×48,3×27 mm. Hmotnost: 83,4 g.

Obsah balení (viz obr. A)

Zubní kartáček, náhradní hlavice (2 ks), nabíjecí stanice s kabelem USB (A), stručný návod k použití.

Prvky zařízení a příslušenství (viz obr. A)

1 – náhradní hlavice, 2 – rukojeť, 3 – tlačítko, 4 – indikátory provozních režimů, 5 – indikátor nabíjení, 6 – kabel USB (A), 7 – nabíjecí stanice.

Omezení a varování

POZOR! Pokud máte kardiostimulátor, onemocnění dutiny ústní nebo jste po operaci dutiny ústní, měli byste se před použitím zařízení poradit s lékařem.

POZOR! Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenechávejte zařízení po delší dobu v nabíjecí stanici připojené ke zdroji napájení.

! Pokud máte jakékoli dotazy nebo potíže s používáním zařízení AENO™, !
! obraťte se na tým podpory prostřednictvím e-mailu **support@aeno.com** !
! nebo online chatu na **aeno.com/service-and-warranty**. Specialisté vám !
! pomohou na to přijít a nebudete muset trávit čas a úsilí návštěvou obchodu. !

Tento spotřebič není určen pro použití dětmi mladšími 6 let nebo osobami se sníženými fyzickými, duševními nebo mentálními schopnostmi bez dostatečných zkušeností nebo znalostí jeho obsluhy, nebo pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby si se zařízením a příslušenstvím hráli. Zařízení neupouštějte ani neházejte. Poškozené zařízení nezapínejte ani nepoužívejte. Pokud vám po použití zařízení začnou krváčet dásně a krvácení přetrvává několik dní, kontaktujte svého zubního lékaře. Zubní kartáček nabíjejte pouze v originální nabíjecí stanici. Ujistěte se, že napětí a frekvence uvedené v technické dokumentaci odpovídají parametrům napájení. Každý člen rodiny by měl používat samostatnou hlavici. Vyměňte hlavice alespoň jednou za 3 měsíce. Používejte pouze originální náhradní hlavice. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej jednou za 2–3 měsíce, abyste zabránili hlubokému vybití baterie.

Indikace nabíjení

Barva	Stav	Význam
Zelená	Svídí	Zařízení je umístěno na nabíjecí stanici připojené ke zdroji napájení, baterie je plně nabitá
Červená	Pomalou bliká *	Baterie se nabíjí
	Bliká **	Nízká úroveň nabití baterie
–	Nesvídí	Zařízení je vypnuté nebo umístěno na nabíjecí stanici, která není připojena ke zdroji napájení
		Zařízení je zapnuté, úroveň nabití baterie je střední/vysoká

* Indikátor se rozsvítí na 3 s a poté na 0,5 s zhasne.

** Indikátor se rozsvítí na 0,5 s a poté na 0,5 s zhasne.

Zobrazení provozních režimů

Název zapnutého provozního režimu je podsvícen na těle zařízení.

Funkce tlačítek

Akce	Popis
Stiskněte jednou (zařízení je vypnuté)	Zapnutí zařízení
Stiskněte jednou (od zapnutí uplynulo méně než 8 sekund)	Přepínání provozních režimů
Stiskněte jednou (od zapnutí uplynulo více než 8 sekund)	Vypnutí zařízení

Provozní režimy

- "Clean" ("Čištění") pro každodenní čištění zubů;
- "White" ("Bělení") pro bělení zubů;
- "Sensitive" ("Citlivý") pro čištění citlivých zubů;
- "Massage" ("Masáž") pro intenzivní masáž dásní;
- "Gum Care" ("Péče o dásně") pro jemnou masáž dásní.

Příprava zařízení k provozu

Poznámka. Napájecí adaptér není součástí balení. Výstupní parametry adaptéru musí odpovídat hodnotám 5,0 V / 1,0 A (DC).

Nabíjení. Opatrně otevřete obal a vyjměte zařízení a příslušenství. Provedte jejich čištění (viz "Čištění a údržba"). Umístěte nabíjecí stanici (7) na suchý vodorovný povrch. Připojte stanici ke zdroji napájení (viz obr. B). Nasadte rukojeť (2) na nabíjecí stanici. Indikátor (5) začne blikat červeně. Když se indikátor rozsvítí zeleně, je baterie plně nabitá a zařízení je připraveno k použití. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí stanici ze zdroje napájení.

Instalace hlavice. Sejměte rukojeť z nabíjecí stanice a nasadte náhradní hlavici (1) podle obrázku C.

Výběr provozního režimu. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka (3). Postupným stisknutím tlačítka přepněte režimy. Režim můžete změnit do 8 sekund po zapnutí. Poté zařízení vypněte opětovným stisknutím tlačítka.

Poznámka. Poslední zvolený režim se uloží do paměti zařízení a aktivuje se při následujícím zapnutí zařízení.

Použití zařízení

Navlhčete štětiny hlavice kartáčku a naneste na ně požadované množství přípravku pro péči o zuby. Nasměrujte štětiny hlavice kartáčku k povrchu zubů pod úhlem cca 45° (viz obr. D). Zařízení zapněte jedním stisknutím tlačítka. Čistěte si zuby bez zbytečného tlaku na zubní sklovinu. Každých 30 sekund vás zařízení upozorní na změnu čistící zóny krátkým zastavením vibrací. Po každém upozornění změňte čistící zónu. Po 2 minutách provozu se zařízení automaticky vypne.

Čištění a údržba

POZOR! Před čištěním zařízení a příslušenství vypněte zařízení a odpojte nabíjecí stanici ze zdroje napájení.

POZOR! Zařízení ani jeho příslušenství nemyjte v myčce nádobí.

POZOR! K čištění zařízení a příslušenství nepoužívejte chemické a agresivní čisticí prostředky, brusné pasty, prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla ani drátěnky.

Čištění náhradní hlavice. Hlavici včetně štětín opláchněte pod tekoucí vodou.

Čištění rukojeti. Opláchněte rukojeť pod tekoucí vodou nebo ji otřete měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Pak ji otřete do sucha.

Čištění nabíjecí stanice. Otřete je měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Pak ji otřete do sucha.

Odstranění možných poruch

Zubní kartáček se nezapíná. Možná příčina: baterie je vybitá. Řešení: nabijte zařízení (doba nabíjení – až 4,5 hodiny).

Zubní kartáček se nenabíjí. Možné příčiny: nabíjecí stanice není připojena ke zdroji napájení; kabel USB je poškozený. Řešení: připojte nabíjecí stanici ke zdroji napájení (viz obr. B); zkontrolujte funkčnost kabelu USB.

Slabá vibrace hlavice. Možná příčina: spojení mezi rukojetí a hlavici je znečištěné. Řešení: vyčistěte rukojeť a hlavici.

POZOR! Pokud žádný z navrhovaných způsobů nepomůže problém vyřešit, obraťte se na svého dodavatele nebo autorizované servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravit.

DEU Die **AENOTM** Zahnbürste ist für die tägliche Mundhygiene konzipiert.

Modelle: ADB0005 (Weiß), ADB0006 (Schwarz).

Technische Daten

Zahnbürste. Eingang: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Akku: Li-Ion, nicht entfernbar, 3,7 V, 750 mAh, volle Ladezeit bis zu 4,5 h. Betriebsdauer nach vollständiger Aufladung: mindestens 130 Min. Vibrationsintensität: bis zu 46.000 Vibrationen pro Minute. Anzahl der Betriebsarten: 5. Geräuschpegel (in einem Abstand von 0,3 m): ≤ 65 dB. Steuerung: manuell. Bürstengröße mit Bürstenkopf (Durchmesser $\times$ Höhe): 27,6 $\times$ 246 mm. Gehäusematerial: ABS-Kunststoff. Borstensteifheit: mittel. Lebensdauer der Bürstenköpfe: 3 Monate. Gewicht (ohne Bürstenköpfe): 104 g. Betrieb: Temp. +5...+40 °C, RH 45–75 % (ohne Kondensation). Lagerung: Temp. 0...+50 °C, RH 45–90 % (ohne Kondensation).

Ladestation. Eingang: 5,0 V / 1,0 A (DC). Ausgang: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Material: ABS-Kunststoff. Länge des USB-Kabels (A): 1,2 m. Größe (L $\times$ B $\times$ H): 80,2 $\times$ 48,3 $\times$ 27 mm. Gewicht: 83,4 g.

Lieferumfang (siehe Abb. A)

Die Zahnbürste, Ersatzbürstenköpfe (2 Stück), Ladestation mit USB-Kabel (A), Schnellstartanleitung.

Geräteelemente und Zubehör (siehe Abb. A)

1 – Ersatzbürstenkopf, 2 – Griff, 3 – Taste, 4 – Betriebsmodusanzeige, 5 – Ladestandsanzeige, 6 – USB-Kabel (A), 7 – Ladestation.

Wenn Sie Fragen oder Schwierigkeiten bei der Verwendung des AENOTM-Geräts haben, wenden Sie sich bitte an das Support-Team per E-Mail an **support@aeno.com** oder per Online-Chat unter **aeno.com/service-and-warranty**. Spezialisten helfen Ihnen, das Problem zu lösen, und Sie müssen keine Zeit und Mühe aufwenden, um den Laden zu besuchen.

Einschränkungen und Warnhinweise

ACHTUNG! Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, an einer Munderkrankung leiden oder einen chirurgischen Eingriff im Mundbereich hinter sich haben, sollten Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt konsultieren.

ACHTUNG! Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie das Gerät nicht an einer Ladestation aufbewahren, die an das Stromnetz angeschlossen ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern unter 6 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden, wenn sie keine ausreichende Erfahrung oder Kenntnis von der Bedienung des Gerätes haben oder nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und dem Zubehör spielen. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen Sie es nicht. Schalten Sie ein beschädigtes Gerät nicht ein und benutzen Sie es nicht. Wenn Ihr Zahnfleisch nach der Anwendung des Geräts zu bluten beginnt und die Blutung über mehrere Tage anhält, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Laden Sie die Zahnbürste nur an der Original-Ladestation auf. Stellen Sie sicher, dass die in den technischen Unterlagen angegebene Spannung und Frequenz mit den Parametern der Stromversorgung übereinstimmen. Jedes Familienmitglied sollte einen eigenen Bürstenkopf verwenden. Ersetzen Sie den Bürstenkopf mindestens einmal alle 3 Monate. Verwenden Sie nur Original-Ersatzbürstenköpfe. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es alle 2–3 Monate aufladen, um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern.

Ladeanzeige

Farbe	Zustand	Bedeutung
Grün	Leuchtet	Das Gerät wird auf eine Ladestation gestellt, die an das Stromnetz angeschlossen ist, und der Akku ist vollständig geladen

Farbe	Zustand	Bedeutung
Rot	Flackert *	Der Akku wird geladen
	Blinkt **	Niedriger Akkustand
–	Leuchtet nicht	Das Gerät ist ausgeschaltet oder auf eine Ladestation gestellt, die nicht an das Stromnetz angeschlossen ist
		Das Gerät ist eingeschaltet, der Akkustand ist mittel/hoch

* Die Anzeige leuchtet für 3 s auf und erlischt dann für 0,5 s.

** Die Anzeige leuchtet für 0,5 s auf und erlischt dann für 0,5 s.

Betriebsmodusanzeige

Die Bezeichnung der aktuellen Betriebsart ist auf dem Gehäuse des Geräts hervorgehoben.

Tastenfunktionen

Aktion	Beschreibung
Einmal drücken (Gerät ist ausgeschaltet)	Einschalten des Geräts
Einmal drücken (seit dem Einschalten sind weniger als 8 Sekunden vergangen)	Umschalten der Betriebsmodi
Einmal drücken (seit dem Einschalten sind mehr als 8 Sekunden vergangen)	Ausschalten des Geräts

Betriebsmodi

- „Clean“ („Putzen“) für das tägliche Zähneputzen;
- „White“ („Aufhellung“) für das Aufhellen der Zähne;
- „Sensitive“ („Sensitiv“) für die Reinigung empfindlicher Zähne;
- „Massage“ für eine intensive Massage des Zahnfleisches;
- „Gum Care“ („Zahnfleischpflege“) für die sanfte Massage des Zahnfleisches.

Vorbereitung des Geräts für den Betrieb

Hinweis. Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Ausgangsparameter des Netzadapters müssen den Werten 5,0 V / 1,0 A (DC) entsprechen.

Aufladen. Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und nehmen Sie das Gerät und das Zubehör heraus. Führen Sie die Pflegemaßnahmen durch (siehe „Reinigung und Pflege“). Stellen Sie die Ladestation (7) auf eine trockene, horizontale Fläche. Schließen Sie die Station an das Stromnetz an (siehe Abb. B). Setzen Sie den Griff (2) auf die Ladestation. Die Anzeige (5) beginnt rot zu flackern. Wenn die Anzeige grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen und das Gerät ist betriebsbereit. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz.

Installieren des Bürstenkopfes. Entfernen Sie den Griff von der Ladestation und installieren Sie das Bürstenkopf (1) wie in Abbildung C gezeigt.

Auswahl des Betriebsmodus. Drücken Sie die Taste (3), um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste nacheinander, um den Modus zu wechseln. Sie können den Modus innerhalb von 8 Sekunden nach dem Einschalten ändern. Drücken Sie anschließend erneut auf die Taste, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis. Der zuletzt gewählte Modus wird im Gerätespeicher abgelegt und beim nächsten Einschalten aktiviert.

Betrieb des Geräts

Befeuchten Sie die Borsten des Bürstenkopfes und tragen Sie die gewünschte Menge des Zahnpflegemittels auf die Borsten auf. Richten Sie die Borsten des Bürstenkopfes in einem Winkel von etwa 45° auf die Zahnoberfläche (siehe Abb. D). Schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der Taste ein. Putzen Sie Ihre Zähne, ohne übermäßigen Druck auf den Zahnschmelz auszuüben. Alle 30 Sekunden weist Sie das Gerät auf die Änderung der Zone des Putzens hin, indem es die Vibration kurz unterbricht. Ändern Sie die Zone des Putzens nach jeder Meldung. Nach 2 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät und das Zubehör reinigen.

ACHTUNG! Waschen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht in der Spülmaschine.

ACHTUNG! Verwenden Sie keine chemischen und aggressiven Reinigungsmittel, Scheuerpasten, säure- und lösungsmittelhaltige Produkte oder Metallschwämme, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.

Reinigung des Bürstenkopfes. Spülen Sie den Bürstenkopf, einschließlich der Borsten, unter fließendem Wasser ab.

Reinigung des Griffes. Spülen Sie den Griff unter fließendem Wasser ab oder wischen Sie ihn mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Anschließend trocken wischen.

Reinigung der Ladestation. Wischen Sie es mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Anschließend trocken wischen.

Beseitigung möglicher Fehlfunktionen

Die Zahnbürste geht nicht an. Mögliche Ursache: Akku ist entladen. Lösung: Laden Sie das Gerät auf (Ladezeit bis zu 4,5 Stunden).

Die Zahnbürste wird nicht aufgeladen. Mögliche Ursachen: Die Ladestation ist nicht an das Stromnetz angeschlossen; das USB-Kabel ist beschädigt. Lösung: Schließen Sie die Ladestation an das Stromnetz an (siehe Abb. **B**); überprüfen Sie die Integrität des USB-Kabels.

Der Bürstenkopf vibriert schwach. Mögliche Ursache: Die Verbindungsstelle zwischen dem Griff und dem Bürstenkopf ist verschmutzt. Lösung: Reinigen Sie den Griff und den Bürstenkopf.

ACHTUNG! Wenn keine der vorgeschlagenen Methoden das Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder eine autorisierte Kundendienststelle. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

ELL Οδοντόβουρτσα **AENO™** είναι σχεδιασμένη για την καθημερινή στοματική υγιεινή.

Μοντέλα: ADB0005 (λευκό), ADB0006 (μαύρο).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδοντόβουρτσα. Είσοδος: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (μέγ.). Μπαταρία: Li-ion, μη αφαιρούμενη, 3,7 V, 750 mAh, χρόνος πλήρους φόρτισης – έως 4,5 ώρες. Χρόνος λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση: τουλάχιστον 130 λεπτά. Ενταση δόνησης: έως 46.000 δονήσεις ανά λεπτό. Αριθμός τρόπων λειτουργίας: 5. Επίπεδο θορύβου (σε απόσταση 0,3 m): ≤ 65 dB. Χειρισμός: δια χειρός. Μέγεθος βούρτσας με κεφαλή (διάμετρος $\times$ ύψος): 27,6 $\times$ 246 χλστ. Υλικό θήκης: πλαστικό ABS. Σκληρότητα τριγών: μέτρια. Η διάρκεια ζωής κεφαλών: 3 μήνες. Βάρος (χωρίς ακροφύσιο): 104 g. Λειτουργία: θερμ. +5...+40 °C, σχ. υγρ. 45–75% (χωρίς συμπύκνωση). Αποθήκευση: θερμ. 0...+50 °C, σχ. υγρ. 45–90% (χωρίς συμπύκνωση).

Σταθμός φόρτισης. Είσοδος: 5,0 V / 1,0 A (DC). Έξοδος: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (μέγ.). Υλικό: πλαστικό ABS. Μήκος καλωδίου USB (A): 1,2 m. Μέγεθος (Μ $\times$ Π $\times$ Υ): 80,2 $\times$ 48,3 $\times$ 27 χλστ. Βάρος: 83,4 g.

Συσκευασία (βλ. εικ. Α)

Οδοντόβουρτσα, 2 ανταλλακτικές κεφαλές βούρτσας, σταθμός φόρτισης με καλώδιο USB (A), οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Στοιχεία συσκευής και εξαρτήματα (βλ. εικ. Α)

1 – αντικαταστάσιμη κεφαλή, 2 – λαβή, 3 – κουμπί, 4 – ενδείξεις τρόπου λειτουργίας, 5 – ένδειξη φόρτισης, 6 – καλώδιο USB (A), 7 – σταθμός φόρτισης.

Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν έχετε βηματοδότη, στοματικές παθήσεις ή έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στόμα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε με έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να επεκτείνετε διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μην αφήνετε τη συσκευή στο σταθμό φόρτισης όταν είναι στην πρίζα.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις ή δυσκολίες στη χρήση της συσκευής AENO™, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@aeno.com ή μέσω διαδικτυακής συνομιλίας στη διεύθυνση aeno.com/service-and-warranty. Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να τα καταλάβετε όλα, και δεν θα χρειαστεί να χάσετε χρόνο και δυνάμεις για να επισκεφθείτε το κατάστημα.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 6 ετών ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, πνευματικές ή διανοητικές ικανότητες χωρίς επαρκή εμπειρία ή γνώση της λειτουργίας της, ή εάν δεν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και τα εξαρτήματα. Μην ρίχνετε ή πετάτε τη συσκευή. Μην ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε μια χαλασμένη συσκευή. Σε περίπτωση που, μετά τη χρήση της συσκευής, τα ούλα αρχίζουν να αιμορραγούν και η αιμορραγία διαρκεί αρκετές ημέρες, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρο. Φορτίζετε την οδοντόβουρτσα μόνο στον αυθεντικό σταθμό φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που καθορίζονται στην τεχνική τεκμηρίωση αντιστοιχούν στις παραμέτρους της παροχής ρεύματος. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή κεφαλή. Αντικαταστήστε την κεφαλή τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές αντικαταστάσιμες κεφαλές. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα μεγάλο διάστημα, φορτώστε τη συσκευή κάθε 2-3 μήνες για να αποτρέψετε εκκένωση της μπαταρίας.

Ένδειξη φόρτισης

Χρώμα	Κατάσταση	Σημασία
Πράσινο	Ανάβει	Η συσκευή βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης συνδεδεμένο με την πρίζα, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
Κόκκινο	Τρεμοπαίζει *	Μπαταρία φορτίζεται
	Αναβοσβήνει **	Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
—	Δεν ανάβει	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε σταθμό φόρτισης που δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα
		Συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι μεσαίο/υψηλό

* Η ένδειξη ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει για 0,5 δευτερόλεπτα.

** Η ένδειξη ανάβει για 0,5 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει για 0,5 δευτερόλεπτα.

Ενδείξεις των τρόπων λειτουργίας

Το όνομα του τρέχοντος τρόπου λειτουργίας επισημαίνεται στο σώμα της συσκευής.

Λειτουργία του κουμπιού

Ενέργεια	Περιγραφή
Πατήστε μια φορά (συσκευή είναι απενεργοποιημένη)	Ενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε μία φορά (λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα έχουν περάσει από την ενεργοποίηση)	Εναλλαγή τρόπων λειτουργίας
Πατήστε μία φορά (έχουν περάσει περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση)	Απενεργοποίηση της συσκευής

Τρόποι λειτουργίας

- «Clean» («Καθαρισμός») για καθημερινό βούρτσισμα δοντιών,
- «White» («Λεύκανση») για λεύκανση δοντιών,
- «Sensitive» («Απαλός») για τον καθαρισμό ευαίσθητων δοντιών.
- «Massage» («Μασάζ») για εντατικό μασάζ ούλων.
- «Gum Care» («Προστασία ούλων») για απαλό μασάζ στα ούλα.

Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία

Σημείωση. Αντάπτορας ρεύματος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Παράμετροι εξόδου αντάπτορα πρέπει να αντιστοιχούν σε τιμές των 5,0 V / 1,0 A (DC).

Φόρτιση. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα. Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό των (βλ. «Καθαρισμός και φροντίδα»). Τοποθετήστε το σταθμό φόρτισης (7) σε στεγνή, οριζόντια επιφάνεια. Συνδέστε το σταθμό στην πηγή ρεύματος (βλ. εικ. **Β**). Τοποθετήστε το χερούλι (2) στο σταθμό φόρτισης. Η ένδειξη (5) θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Όταν η ένδειξη γίνει πράσινη, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το σταθμό φόρτισης από την πηγή ρεύματος.

Τοποθέτηση της κεφαλής. Βγάλτε το χερούλι από το σταθμό φόρτισης και τοποθετήστε την κεφαλή (1) όπως δείχνει η εικόνα **C**.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί (3) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να αλλάζετε τρόπους εργασίας. Μπορείτε να αλλάζετε τη λειτουργία μέσα σε 8 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή της. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση. Η τελευταία επιλογή τρόπου λειτουργίας αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής και εφαρμόζεται κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Εκμετάλλευση της συσκευής

Βάλτε λίγο νερό στις τρίχες της κεφαλής και προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα προϊόντος οδοντιατρικής φροντίδας στις τρίχες. Κατευθύνετε τις τρίχες της κεφαλής στην επιφάνεια των δοντιών υπό γωνία περίπου 45° (βλ. εικ. **D**). Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί μια φορά. Καθαρίστε τα δόντια, χωρίς υπερβολική πίεση στο σμάλτο. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ειδοποιεί για αλλαγή περιοχής καθαρισμού, σταματώντας τη δόνηση για λίγο.

Αλλάξτε την περιοχή καθαρισμού μετά από κάθε ειδοποίηση. Μετά από 2 λεπτά λειτουργίας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το σταθμό φόρτισης από τη πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πλένετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα της σε πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε χημικά και δυνατά απορρυπαντικά, λειαντικές αληθές, προϊόντα που περιέχουν οξέα και διαλύτες, ή μεταλλικές βούρτσες για καθαρισμό συσκευής και εξαρτημάτων.

Καθαρισμός κεφαλής. Ξεπλύνετε την κεφαλή, μαζί με τις τρίχες, κάτω από τρεχούμενο νερό.

Καθαρισμός χειρουλιού. Ξεπλύνετε το χειρούλι κάτω από το τρεχούμενο νερό ή σκουπίστε με ένα μαλακό βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε την.

Καθαρισμός σταθμού. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε την.

Αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών

Η οδοντόβουρτσα δεν ενεργοποιείται. Πιθανή αιτία: η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Λύση: φορτίστε τη συσκευή (ο χρόνος φόρτισης είναι έως και 4,5 ώρες).

Οδοντόβουρτσα δεν φορτίζει. Πιθανές αιτίες: σταθμός φόρτισης δεν συνδέεται με τη πρίζα. Καλώδιο USB είναι έχει ζημιά. Λύση: συνδέστε το σταθμό στη πρίζα (βλ. εικ. **B**). Ελέγξτε την κατάσταση καλωδίου USB.

Το κεφαλή δονείται ελαφρά. Πιθανή αιτία: η διασταύρωση μεταξύ της λαβής και της κεφαλής είναι βρώμικη. Λύση: καθαρίστε τη λαβή και το εξάρτημα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν καμία από τις προτεινόμενες μεθόδους δε σας βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

EST AENO™ hambahari on mõeldud igapäevaseks suuhügieeniks.

Mudelid: ADB0005 (valge värv), ADB0006 (must värv).

Tehnilised andmed

Hambahari. Sisend: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (maks.). Aku: Li-ioon, mittevahetatav, 3,7 V, 750 mAh, täieliku laadimisaeg – kuni 4,5 t. Tööaeg pärast täielikku laadimist: vähemalt 130 min. Vibratsiooni intensiivsus: kuni 46 000 vibratsiooni minutis. Töörežiimide arv: 5. Müratase (0,3 m kaugusel): ≤ 65 dB. Juhtimine: käsitsi. Hambahari suurus koos otsik (lähimõõt × kõrgus): 27,6×246 mm. Korpuse materjal: ABS plastik. Harjaste jäikus: keskmine. Otsikude kasutusiga: 3 kuud. Kaal (ilma otsikude): 104 g. Töötamine: temp. +5...+40 °C, suht. õhun. 45–75 % (mittekondenseeruv). Ladustamine: temp. 0...+50 °C, suht. õhun. 45–90 % (mittekondenseeruv).

Laadimisjaam. Sisend: 5,0 V / 1,0 A (DC). Väljund: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (maks.). Materjal: ABS plastik. USB (A) kaabli pikkus: 1,2 m. Suurus (P×L×K): 80,2×48,3×27 mm. Kaal: 83,4 g.

Tarnekomplekt (vt joonis A)

Hambahari, vahetatavad otsikuid (2 tk), laadimisjaam koos USB (A) kaabel, kiirjuhend.

Seadme elemendid ja tarvikud (vt joonis A)

1 – vahetatav otsik, 2 – käepide, 3 – nupp, 4 – töörežiimi indikaatorid, 5 – laetuse indikaator, 6 – USB (A) kaabel, 7 – laadimisjaam.

Piirangud ja hoiatused

TÄHELEPANU! Kui teil on südamestimulaator, suuhaigused või kui teil on tehtud suuoperatsioon, peate enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga.

Kui teil on küsimusi või raskusi AENO™ seadme kasutamisel, võtke palun ühendust tugimeeskonnaga e-posti aadressil **support@aeno.com** või veebivestluses aadressil **aeno.com/service-and-warranty**. Spetsialistid aitavad teil asju lahendada, nii et te ei pea raiskama aega ja vaeva poes käimiseks.

TÄHELEPANU! Aku eluea pikendamiseks ärge hoidke seadet toiteallikaga ühendatud laadimisjaamas.

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 6-aastastele lastele või füüsiliselt, vaimsalt või intellektuaalselt piiratud võimekusega isikutele, kellel puudub piisav kogemus või teadmised seadme kasutamisest, või kui neid ei valva nende ohutuse eest vastutav isik. Ärge lubage lastel seadme ja tarvikutega mängida. Ärge laske seadet maha ega visake seda. Ärge lülitage sisse ega kasutage kahjustatud seadet. Kui teie igemed hakkavad pärast seadme kasutamist veritsema ja verejooks kestab mitu päeva, võtke ühendust oma hambaaarstiga. Laadige hambahari ainult algses laadimisjaamas. Veenduge, et tehnilises dokumentatsioonis määratud pinge ja sagedus vastavad toiteallika parameetritele. Iga pereliige peaks kasutama eraldi otsik. Vahetage otsik vähemalt kord iga 3 kuu tagant välja. Kasutage ainult originaalseid vahetatavaid otsikuid. Kui te ei kasuta seadet pikka aega, laadige seda iga 2–3 kuu tagant, et vältida aku sügavat tühjenemist.

Laadimisindikaator

Värv	Olek	Väärtus
Roheline	Põleb	Seade on asetatud laadimisjaamale, mis on ühendatud toiteallikaga, aku on täielikult laetud
Punane	Vilgub *	Aku laeb
	Vilkuv **	Madal aku tase
–	Ei põle	Seade on välja lülitatud või paigaldatud laadimisjaama, mis ei ole ühendatud toiteallikaga
		Seade on sisse lülitatud, aku tase keskmine/kõrge

* Indikaator põleb 3 s, seejärel kustub 0,5 s.

** Indikaator põleb 0,5 s, seejärel kustub 0,5 s.

Töörežiimideindikaator

Praeguse töörežiimi nimi on seadme korpusel esile tõstetud.

Nupu funktsioonid

Tegevus	Kirjeldus
Vajutage üks kord (seade on välja lülitatud)	Seadme sisselülitamine

Tegevus	Kirjeldus
Vajutage üks kord (sissselülitamisest on möödunud vähem kui 8 sekundit)	Töörežiimide vahetamine
Vajutage üks kord (sissselülitamisest on möödunud rohkem kui 8 sekundit)	Seadme väljalülitamine

Töörežiimid

- „Clean“ („Puhastus“) igapäevaseks hammaste puhastamiseks;
- „White“ („Valgendamine“) hammaste valgendamiseks;
- „Sensitive“ („Delikaatne“) tundlike hammaste puhastamiseks;
- „Massage“ („Massaaž“) igemete intensiivseks masseerimiseks;
- „Gum Care“ („Igemete hooldus“) igemete õrnaks masseerimiseks.

Seadme ettevalmistamine kasutamiseks

Märkus. Toiteadapter ei kuulu tarnekomplekti. Adapteri väljundparameetrid peavad vastama väärtustele 5,0 V / 1,0 A (DC).

Laadimine. Avage pakend ettevaatlikult ja võtke seade ja tarvikud välja. Viige läbi nende puhastamine (vt „Puhastamine ja hooldus“). Asetage laadimisjaama (7) kuivale horisontaalsele pinnale. Ühendage jaam toiteallikaga (vt joonis **B**). Asetage käepide (2) laadimisjaamale. Indikaator (5) hakkab vilkuma punaselt. Kui märgutuli muutub põlema roheliselt, on aku täielikult laetud, seade on kasutusvalmis. Kui laadimine on lõppenud, ühendage laadimisjaam toiteallikast lahti.

Otsiku paigaldamine. Eemaldage käepide laadimisjaamast ja paigaldage otsik (1), nagu on näidatud joonisel **C**.

Töörežiimi valimine. Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu (3). Režiimide vahetamiseks vajutage järjestikku nuppu. Režiimi saab muuta 8 sekundi jooksul pärast sisselülitamist. Pärast vajutate uuesti seadme väljalülitamiseks nuppu.

Märkus. Viimati valitud režiim salvestatakse seadme mällu ja see aktiveeritakse seadme järgmisel sisselülitamisel.

Seadme kasutamine

Niisutage otsiku harjased ja kandke harjastele soovitud kogus hambahooldusvahendit. Suunake otsiku harjased umbes 45° nurga all

hammaste pinna suunas (vt joonis **D**). Lülitage seade sisse, vajutades üks kord nuppu. Peske hambaid ilma liigset survet avaldamata hambaemalile. Iga 30 sekundi järel teavitab seade teid vajadusest muuta hambapesu tsooni, peatades korra vibratsiooni. Muutke harjamisala pärast iga teatamist. Pärast 2-minutilist töötamist lülitub seade automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldus

TÄHELEPANU! Enne seadme ja tarvikute puhastamist lülitage seade välja ja ühendage laadimisjaam toiteallikast lahti.

TÄHELEPANU! Ärge peske seadet ega selle tarvikuid nõudepesumasinas.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage seadme ja tarvikute puhastamiseks keemilisi ja agressiivseid puhastusvahendeid, abrasiivseid pastasid, happeid ja lahusteid sisaldavaid tooteid ega metallist käsnaid.

Otsiku puhastamine. Loputage otsik, sealhulgas harjased, jooksva vee all.

Käepideme puhastamine. Loputage käepide jooksva vee all või pühkige seda veega niisutatud pehme lapiga. Seejärel pühkige kuivaks.

Jaama puhastamine. Pühkige veega niisutatud pehme lapiga. Seejärel pühkige kuivaks.

Võimalike rikete kõrvaldamine

Hambahari ei lülitu sisse. Võimalik põhjus: aku on tühi. Lahendus: laadige seadet (laadimisaeg – kuni 4,5 tundi).

Hambahari ei lae. Võimalikud põhjused: laadimisjaam ei ole ühendatud toiteallikaga; USB kaabel on kahjustatud. Lahendus: ühendage jaam toiteallikaga (vt joonis **B**); kontrollige USB kaabli terviklikkust.

Otsik vibreerib kergelt. Võimalik põhjus: käepideme ja otsiku vaheline ühendus on määrdunud. Lahendus: puhastage käepide ja otsik.

TÄHELEPANU! Kui ükski soovitud meetoditest ei aita probleemi lahendada, võtke ühendust oma tarnija või volitatud teeninduskeskusega. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda ise parandada.

FRA La brosse à dents **AENO™** est conçue pour l'hygiène bucco-dentaire quotidienne.

Modèles : ADB0005 (couleur blanche), ADB0006 (couleur noire).

Spécifications techniques

Brosse à dents. Entrée : 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Batterie : Li-ion, non amovible, 3,7 V, 750 mAh, temps de charge complète – jusqu'à 4,5 h. Durée de fonctionnement après une charge complète : au moins 130 min. Intensité des vibrations : jusqu'à 46 000 vibrations par minute. Nombre de modes de fonctionnement : 5. Niveau sonore (à une distance de 0,3 m) : ≤ 65 dB. Contrôle : manuel. Dimensions de la brosse avec la tête de brosse (diamètre × hauteur) : 27,6×246 mm. Matériau du boîtier : plastique ABS. Rigidité des poils : moyenne. Durée de vie de la tête de brosse : 3 mois. Poids (sans têtes de brosse) : 104 g. Fonctionnement : temp. +5...+40 °C, HR 45-75 % (sans condensation). Stockage : temp. 0...+60 °C, HR 45-90 % (sans condensation).

Station de charge. Entrée : 5,0 V / 1,0 A (DC). Sortie : 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Matériau : plastique ABS. Longueur du câble USB (A) : 1,2 m. Dimensions (L×L×H) : 80,2×48,3×27 mm. Poids : 83,4 g.

Contenu de l'emballage (voir fig. A)

Brosse à dents, têtes de brosse de rechange (2 pcs.), station de charge avec câble USB (A), guide de démarrage rapide.

Éléments de l'appareil et accessoires (voir fig. A)

1 – tête de brosse de rechange, 2 – poignée, 3 – bouton, 4 – indicateurs des modes de fonctionnement, 5 – indicateur de charge, 6 – câble USB (A), 7 – station de charge.

Restrictions et avertissements

ATTENTION ! Si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous souffrez de maladies buccales ou si vous avez subi une opération buccale, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.

ATTENTION ! Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne rangez pas l'appareil sur une station de charge connectée à une source d'alimentation.

Si vous avez des questions ou des difficultés à utiliser l'appareil AENO™, veuillez contacter l'équipe d'assistance par e-mail à support@aeno.com ou par chat en ligne à aeno.com/service-and-warranty. Des spécialistes peuvent vous aider à faire la part des choses, ce qui vous évite de perdre du temps et de l'énergie à vous rendre dans un magasin.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 6 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, mentales ou intellectuelles sont réduites et qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour le faire fonctionner, ou qui ne sont pas sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et les accessoires. Ne faites pas tomber l'appareil et ne le jetez pas. Ne faites pas fonctionner et n'utilisez pas un appareil endommagé. Si vos gencives commencent à saigner après l'utilisation de l'appareil et que le saignement persiste pendant plusieurs jours, contactez votre dentiste. Ne rechargez la brosse à dents qu'à la station de charge d'origine. Assurez-vous que la tension et la fréquence spécifiées dans la documentation technique correspondent aux paramètres de l'alimentation. Chaque membre de la famille doit utiliser une tête de brosse individuelle. Remplacez la tête de brosse au moins une fois tous les 3 mois. N'utilisez que des têtes de brosse de recharge d'origine. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez-le une fois tous les 2 ou 3 mois pour éviter une décharge profonde de la batterie.

Indication de charge

Couleur	État	Description
Vert	Il s'allume	L'appareil est placé sur une station de charge connectée à une source d'alimentation, la batterie est complètement chargée
Rouge	Il scintille *	La batterie est en cours de chargement
	Il clignote **	Le niveau de batterie est faible
–	Il ne s'allume pas	L'appareil est éteint ou placé sur une station de charge qui n'est pas connectée à une source d'alimentation
		L'appareil est allumé, le niveau de la batterie est moyen/élevé

* L'indicateur s'allume pendant 3 s, puis s'éteint pendant 0,5 s.

** L'indicateur s'allume pendant 0,5 s, puis s'éteint pendant 0,5 s.

États des indicateurs des modes de fonctionnement

Le nom du mode de fonctionnement actuel est mis en évidence sur le boîtier de l'appareil.

Fonctions du bouton

Action	Description
Appuyer une fois (l'appareil est éteint)	Allumer l'appareil
Appuyer une fois (moins de 8 secondes se sont écoulées depuis la mise en marche)	Changer les modes de fonctionnement
Appuyer une fois (plus de 8 secondes se sont écoulées depuis la mise en marche)	Éteindre l'appareil

Modes de fonctionnement

- « Clean » (« Brossage ») pour un brossage quotidien des dents ;
- « White » (« Blanchiment ») pour le blanchiment des dents ;
- « Sensitive » (« Délicat ») pour le brossage des dents sensibles ;
- « Massage » pour un massage intensif des gencives ;
- « Gum Care » (« Soins des gencives ») pour un massage doux des gencives.

Préparation de l'appareil pour l'utilisation

Note. L'adaptateur secteur n'est pas fourni. Les paramètres de sortie de l'adaptateur doivent être 5,0 V / 1,0 A (DC).

Chargement. Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez l'appareil et les accessoires. Procédez à leur nettoyage (voir « Nettoyage et entretien »). Placez la station de charge (7) sur une surface sèche et horizontale. Connectez la station à une source d'alimentation (voir fig. B). Placez la poignée (2) sur la station de charge. L'indicateur (5) commence à scintiller en rouge. Lorsque l'indicateur devient vert, la batterie est complètement chargée et l'appareil est prêt à être utilisé. Lorsque la charge est terminée, déconnectez la station de charge de la source d'alimentation.

Installation de la tête de brosse. Retirez la poignée de la station de charge et installez la tête de brosse (1) comme indiqué dans la figure C.

Sélection du mode de fonctionnement. Appuyez sur le bouton (3) pour allumer l'appareil. Appuyez successivement sur le bouton pour changer de mode. Vous pouvez changer de mode dans les 8 secondes qui suivent la mise en marche. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil.

Note. Le dernier mode sélectionné est enregistré dans la mémoire de l'appareil et sera activé lors de la prochaine mise en marche.

Utilisation de l'appareil

Mouillez les poils de la tête de brosse et appliquez la quantité souhaitée de produit de soins dentaires sur les poils. Orientez les poils de la tête de brosse vers la surface des dents à un angle d'environ 45° (voir fig. **D**). Allumez l'appareil en appuyant une fois sur le bouton. Brossez-vous les dents sans exercer de pression excessive sur l'émail des dents. Toutes les 30 secondes, l'appareil vous rappellera de changer de zone de nettoyage en arrêtant brièvement les vibrations. Changez la zone de nettoyage après chaque rappel. Après 2 minutes de fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.

Nettoyage et entretien

ATTENTION ! Éteignez l'appareil et déconnectez la station de charge de la source d'alimentation avant de nettoyer l'appareil et les accessoires.

ATTENTION ! Ne lavez pas l'appareil ou ses accessoires au lave-vaisselle.

ATTENTION ! N'utilisez pas de détergents chimiques et agressifs, de pâtes abrasives, de produits contenant des acides et des solvants, des éponges métalliques pour nettoyer l'appareil et ses accessoires.

Nettoyage de la tête de brosse. Rincez la tête de brosse, y compris les poils, à l'eau courante.

Nettoyage de la poignée. Rincez la poignée à l'eau courante ou essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'eau. Séchez ensuite.

Nettoyage de la station. Essuyez-les avec un chiffon doux imbibé d'eau. Séchez ensuite.

Dépannage

La brosse à dents ne s'allume pas. Cause possible : la batterie est déchargée. Solution : chargez l'appareil (temps de charge – jusqu'à 4,5 heures).

La brosse à dents ne se recharge pas. Causes possibles : la station de charge n'est pas connectée à une source d'alimentation ; le câble USB est endommagé. Solution : connectez la station à une source d'alimentation (voir fig. **B**) ; vérifiez l'intégrité du câble USB.

La tête de brosse vibre légèrement. Cause possible : une jonction entre la poignée et la tête de brosse est sale. Solution : nettoyez la poignée et la tête de brosse.

ATTENTION ! Si aucune des méthodes proposées ne permet de résoudre le problème, contactez le fournisseur ou un centre de service agréé. Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même.

HRV Četkica za zube **AENO™** je dizajnirana za svakodnevnu oralnu higijenu.

Modeli: ADB0005 (u bijeloj boji), ADB0006 (u crnoj boji).

Specifikacije

Četkica za zube. Ulaz: 5.0 V / 0.3 A (DC), 1.5 W (najviše). Baterija: Li-ion, ugrađena, 3.7 V, 750 mAh, vrijeme potpunog punjenja – do 4,5 sata. Vrijeme rada nakon potpunog punjenja: najmanje 130 min. Intenzitet vibracija: do 46 000 vibracija u minuti. Broj načina rada: 5. Razina buke (udaljenost od 0,3 m): ≤ 65 dB. Upravljanje: ručno. Dimenzije četke s glavom (promjer × visina): 27,6×246 mm. Materijal kućišta: ABS plastika. Stupanj krutosti vlakana: srednji. Životni vijek glava: 3 mjeseca. Težina (bez glava): 104 g. Korištenje: temp. +5...+40 °C, rel. vl. 45–75 % (bez kondenzacije). Skladištenje: temp. 0...+50 °C, rel. vl. 45–90 % (bez kondenzacije).

Stanica za punjenje. Ulaz: 5.0 V / 1.0 A (DC). Izlaz: 5.0 V / 0.6 A (DC), 3.0 W (najviše). Materijal: ABS plastika. Duljina USB (A) kabela: 1,2 m. Dimenzije (D×Š×V): 80,2×48,3×27 mm. Težina: 83,4 g.

Paket isporuke (v. sliku A)

Četkica za zube, zamjenjive glave (2 kom.), stanica za punjenje s USB (A) kabelom, kratki korisnički vodič.

Elementi uređaja i pribor (v. sliku A)

1 – zamjenjiva glava, 2 – ručka, 3 – tipka, 4 – indikatori načina rada, 5 – indikator napunjenosti, 6 – USB (A) kabel, 7 – stanica za punjenje.

Ograničenja i upozorenja

POZOR! Ako imate srčani stimulator, oboljenje usne šupljine ili ako ste imali oralnu operaciju, trebate se posavjetovati s liječnikom prije uporabe uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća s korištenjem AENO™ uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte: **support@aeno.com** ili chatom uživo na web stranici: **aeno.com/service-and-warranty**. Stručnjaci će vam pomoći da riješite problem kako ne biste gubili vrijeme da se ponovo vraćate u prodavnicu.

POZOR! Kako biste produžili trajanje baterije, nemojte čuvati uređaj na stanici za punjenje priključenoj na izvor napajanja.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece mlađe od 6 godina ili osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, osim ako imaju dovoljno iskustva i znanja o rukovanju uređajem ili ako su pod nadzorom osobe odgovorne za sigurnost. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem ili priborom. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj. Nemojte uključivati niti koristiti oštećeni uređaj. Ako nakon korištenja uređaja prokrvare desni i krvarenje traje nekoliko dana, obratite se stomatologu. Punite četkicu za zube samo na originalnoj stanici za punjenje. Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija navedeni u tehničkoj dokumentaciji parametrima napajanja. Svaki član obitelji trebao bi koristiti individualnu zamjenjivu glavu. Zamijenite glave najmanje jednom svaka 3 mjeseca. Koristite samo originalne izmjenjive glave. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, punite ga jednom svaka 2–3 mjeseca, kako biste spriječili duboko pražnjenje baterije.

Indikacija napunjenosti

Boja	Status	Značenje
Zeleno	Svijetli	Uređaj je na stanici za punjenje priključenoj na izvor napajanja, baterija je potpuno napunjena
Crveno	Trepće polako *	Baterija se puni
	Trepće brzo **	Slaba napunjenost baterije
–	Ne svijetli	Uređaj je isključen ili stavljen na stanicu za punjenje koja nije priključena na izvor napajanja
		Uređaj je uključen, napunjenost baterije je srednja/visoka

* Indikator svijetli 3 sek, zatim se gasi na 0,5 sek.

** Indikator svijetli 0,5 sek, zatim se gasi na 0,5 sek.

Indikacija načina rada

Trenutni način rada je osvijetljen na kućištu uređaja.

Funkcije tipke

Manipulacija	Opis
Pritisnite jednom (uređaj je isključen)	Uključivanje uređaja
Pritisnite jednom (od uključivanja je prošlo manje od 8 sekundi)	Odabir načina rada
Pritisnite jednom (od uključivanja je prošlo više od 8 sekundi)	Isključivanje uređaja

Načini rada

- "Clean" ("Čišćenje") za svakodnevno pranje zuba;
- "White" ("Izbjeljivanje") za izbjeljivanje zubi;
- "Sensitive" ("Osjetljivo") za čišćenje osjetljivih zuba;
- "Massage" ("Masaža") za intenzivnu masažu desni;
- "Gum Care" ("Njega desni") za nježnu masažu desni.

Priprema uređaja za korištenje

Napomena. Strujni adapter nije uključen u isporuku. Izlazni parametri adaptera moraju odgovarati vrijednostima od 5.0 V / 1.0 A (DC).

Punjenje. Oprezno otvorite paket i izvadite uređaj i pribor. Očistite ih (v. "Čišćenje i održavanje"). Stavite stanicu za punjenje (7) na suhu, vodoravnu površinu. Spojite stanicu na izvor napajanja (v. sliku **B**). Stavite ručku (2) u stanicu za punjenje. Indikator (5) polako zatrepće crveno. Kada indikator svijetli zeleno, baterija je potpuno napunjena i uređaj je spreman za korištenje. Kada je punjenje završeno, isključite stanicu za punjenje iz izvora napajanja.

Ugradnja glave. Uklonite ručku sa stanice za punjenje i namjestite na nju glavu (1) kao što je prikazano na slici **C**.

Odabir načina rada. Pritisnite tipku (3) da uključite uređaj. Pritisnite tipku uzastopno za promjenu načina rada. Način možete promijeniti unutar 8 sekundi po uključivanju uređaja. Zatim ponovno pritisnite tipku da isključite uređaj.

Napomena. Posljednji odabrani način rada sprema se u memoriju uređaja i aktivira se prilikom sljedećeg uključivanja.

Korištenje uređaja

Navlažite vlakna glave četkice i nanosite odgovarajuću količinu sredstva za čišćenje zuba. Usmerite vlakna glave četkice prema površini zuba pod kutom od približno 45° (v. sliku **D**). Uključite uređaj jednim pritiskom na tipku. Perite zube bez pretjeranog pritiska na zubnu caklinu. Svakih 30 sekundi uređaj će vas upozoriti da promijenite zonu čišćenja kratkim zaustavljanjem vibracije. Promijenite zonu čišćenja nakon svakog upozorenja. Nakon 2 minute rada uređaj će se automatski isključiti.

Čišćenje i održavanje

POZOR! Prije čišćenja uređaja i pribora, isključite uređaj i odspojite stanicu za punjenje od izvora napajanja.

POZOR! Ne perite uređaj niti pribor u perilici posuđa.

POZOR! Za čišćenje uređaja i pribora nemojte koristiti kemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili otapala, niti metalne spužve.

Čišćenje glave. Isperite glavu i vlakna pod tekućom vodom.

Čišćenje ručke. Isperite ručku pod mlazom vode ili obrišite mekom krpom namočenom u vodu. Zatim obrišite suhom krpom.

Čišćenje stanice. Obrišite mekom krpom namočenom u vodi. Zatim obrišite suhom krpom.

Rješavanje problema

Četkica za zube se ne uključuje. Mogući uzrok: baterija je prazna. Rješenje: napunite uređaj (vrijeme punjenja je do 4,5 sata).

Četkica za zube se ne puni. Mogući uzroci: stanica za punjenje nije priključena na izvor napajanja, USB kabel je oštećen. Rješenje: priključite stanicu na izvor napajanja (v. sliku **B**), provjerite nema li oštećenja na USB kabelu.

Glava slabo vibrira. Mogući uzrok: nešto se zapelo u mjestu spoja ručke i glave. Rješenje: očistite ručku i glavu.

POZOR! Ako nijedna od mavedenih opcija ne pomogne riješiti problem, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru. Nemojte rastavljati uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

HUN A **AENO™** fogkefét a napi szájhygiéniához tervezték.

Modellek: ADB0005 (fehér szín), ADB0006 (fekete szín).

Műszaki adatok

Fogkefe. Bemenet: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Akkumulátor: Li-ion, nem cserélhető, 3,7 V, 750 mAh, teljes töltési idő legfeljebb 4,5 h. Működési idő teljes feltöltés után: legalább 130 perc. Rezgés intenzitás: legfeljebb 46 000 rezgés percenként. Működési módok száma: 5. Zajsztint (0,3 m távolságban): ≤ 65 dB. Vezérlés: kézi. A kefe mérete a fejjellel (átmérő × magasság): 27,6×246 mm. A készülékház anyaga: ABS műanyag. A sörté keménysége: közepes. Fűvóka élettartama: 3 hónap. Súly (fejek nélkül): 104 g. Üzemeltetés: hőm. +5...+40 °C, rel. pt. 45–75 % (kondenzáció nélkül). Tárolás: hőm. 0...+50 °C, rel. pt. 45–90 % (kondenzáció nélkül).

Töltőállomás. Bemenet: 5,0 V / 1,0 A (DC). Kimenet: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Anyag: ABS műanyag. USB (A) kábel hossza: 1,2 m. Méret (H×SZ×M): 80,2×48,3×27 mm. Súly: 83,4 g.

Ellátási csomag (lásd az **A** ábrát)

Fogkefe, cserélhető fejek (2 db), töltőállomás USB (A) kábellel, gyors üzembe helyezési útmutató.

Készülék elemei és tartozékai (lásd az **A** ábrát)

1 – cserélhető fej, 2 – fogantyú, 3 – gomb, 4 – működési üzemmód mutatók, 5 – töltöttségi mutató, 6 – USB (A) kábel, 7 – töltőállomás.

Korlátozások és figyelmeztetések

FIGYELEM! Ha szívritmus-szabályozója van, szájbetegsége van, vagy szájsebészeti beavatkozást követett, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

FIGYELEM! Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne tárolja a készüléket áramforráshoz csatlakoztatott töltőállomáson.

Ha bármilyen kérdése vagy nehézsége merül fel az AENO™ készülék használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához a **support@aeno.com** e-mail címen vagy az **aeno.com/service-and-warranty** online chaten. A szakemberek segíthetnek a dolgok rendezésében, így nem kell időt és energiát pazarolnia a boltok felkeresésére.

Ezt a készüléket nem szabad 6 év alatti gyermekeknek vagy csökkent fizikai, szellemi vagy intellektuális képességű személyeknek használniuk, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel a készülék működéséről, vagy akiket nem felügyel a biztonságukért felelős személy. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel és tartozékaival. Ne ejtse le vagy dobja el a készüléket. Ne kapcsoljon be és ne használjon sérült készüléket. Ha az eszköz használata után ínye vérezni kezd, és a vérzés több napon át tart, forduljon fogorvosához. A fogkefét csak az eredeti töltőállomáson töltsse fel. Győződjön meg arról, hogy a műszaki dokumentációban megadott feszültség és frekvencia megfelel az áramforrás paramétereinek. A család minden tagjának saját cserélhető fejet kell használnia. Cserélje a fejet legalább háromhavonta egyszer. Csak eredeti cserélhető fejeket használjon. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, 2–3 havonta egyszer töltsse fel, hogy megakadályozza az akkumulátor mélykisülését.

Töltés kijelzés

Szín	Állapot	Jelentése
Zöld	Világít	A készüléket egy áramforráshoz csatlakoztatott töltőállomásra helyezik, az akkumulátor teljesen feltöltődik
Piros	Pislákol *	Az akkumulátor töltődik
	Villogás **	Alacsony akkumulátorszint
–	Nem világít	A készülék ki van kapcsolva, vagy olyan töltőállomáson van elhelyezve, amely nincs csatlakoztatva áramforráshoz
		A készülék be van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi szintje közepes/magas

* A mutató 3 mp világít, majd 0,5 mp kialszik.

** A mutató 0,5 mp világít, majd 0,5 mp kialszik.

A működési módok kijelzése

A készülékházon a jelenlegi üzemmód neve ki van emelve.

Gombfunkciók

Akcio	Leírás
Nyomja meg egyszer (a készülék kikapcsol)	A készülék bekapcsolása
Nyomja meg egyszer (a bekapcsolás óta kevesebb mint 8 másodperc telt el)	Működési módok váltása
Nyomja meg egyszer (több mint 8 másodperc telt el a bekapcsolás óta)	A készülék kikapcsolása

Működési módok

- „Clean” („Tisztítás”) anapi fogtisztításhoz;
- „White” („Fehérités”) a fogfehérítéshez;
- „Sensitive” („Érzékeny”) érzékeny fogakhoz való tisztítás;
- „Massage” („Massázs”) az íny intenzív masszírozásához;
- „Gum Care” („Ínyápolás”) az íny gyengéd masszírozásához.

A készülék működésre való előkészítése

Megjegyzés. A hálózati adapter nem tartozik a szállítási készlethez. Az adapter kimeneti paramétereinek meg kell felelniük az 5,0 V / 1,0 A (DC) értékeknek.

Töltés. Óvatosan nyissa ki a csomagolást, és vegye ki a készüléket és a tartozékokat. Végezze el a tisztítást (lásd „Tisztítás és gondozás”). Helyezze a töltőállomást (7) száraz, vízszintes felületre. Csatlakoztassa az állomást a tápegységhez (lásd a **B** ábrát). Helyezze a fogantyút (2) a töltőállomásra. A számú mutató (5) vörösen kezd pislákolni. Amikor a mutató zöldre vált, az akkumulátor teljesen feltöltődött, és a készülék használatra kész. Ha a töltés befejeződött, válassza le a töltőállomást az áramforrásról.

A fej felszerelése. Vegye le a fogantyút a töltőállomásról, és szerelje fel a fejet (1) a **C** ábrán látható módon.

A működési mód kiválasztása. Nyomja meg a gombot (3) a készülék bekapcsolásához. Az üzemmódok váltásához nyomja meg egymás után a gombot. A bekapcsolást követően 8 másodpercen belül megváltoztathatja az üzemmódot. Ezután nyomja meg újra a gombot a készülék kikapcsolásához.

Megjegyzés. Az utoljára kiválasztott üzemmód tárolódik a készülék memóriájában, és a készülék következő bekapcsolásakor aktiválódik.

A készülék működése

Nedvesítse meg a fej sörtéit, és vigye fel rá a szükséges mennyiségű fogápoló szert. Irányítsa a fej sörtéit a fogak felületéhez körülbelül 45° szögben (lásd a **D** ábrát). Kapcsolja be a készüléket a gomb egyszeri megnyomásával. Tisztítsa meg a fogakat anélkül, hogy túlzott nyomást gyakorolna a fogzománcra. A készülék 30 másodpercenként, a rezgés rövid leállításával figyelmeztet a tisztítási zóna megváltoztatására. Minden emlékeztető után változtassa meg a tisztítási zónát. A készülék automatikusan kikapcsol, miután 2 percet működött.

Tisztítás és gondozás

FIGYELEM! A készülék és a tartozékok tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a töltőállomást az áramforrásról.

FIGYELEM! Ne mossa a készüléket vagy tartozékait mosogatógépben.

FIGYELEM! Ne használjon kémiai és agresszív tisztítószerkeket, súroló pasztákat, savakat és oldószereket tartalmazó termékeket vagy fémszivacsokat a készülék és a tartozékok tisztításához.

A fej tisztítása. Öblítse le a fejet, beleértve a sörtéket, folyó víz alatt.

A fogantyú tisztítása. Öblítse le a fogantyút folyó víz alatt, vagy törölje át vízzel megnedvesített puha ruhával. Ezután törölje szárazra.

Állomás tisztítása. Törölje le a vízzel nedvesített puha ruhával. Ezután törölje szárazra.

Az esetleges meghibásodások kiküszöbölése

A fogkefe nem kapcsol be. Lehetséges ok: az akkumulátor lemerült. Megoldás: töltsé fel a készüléket (a töltési idő legfeljebb 4,5 óra).

A fogkefe nem töltődik. Lehetséges okok: a töltőállomás nincs csatlakoztatva áramforráshoz; az USB-kábel sérült. Megoldás: csatlakoztassa az állomást áramforráshoz (lásd a **B** ábrát); ellenőrizze az USB-kábel épségét.

A fej gyengén rezeg. Lehetséges ok: a fogantyú és a fej csatlakozási helye szennyezett. Megoldás: tisztítsa meg a fogantyút és a fejét.

FIGYELEM! Ha a javasolt módszerek egyike sem segít a probléma megoldásában, forduljon a szállítójához vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ne szedje szét a készüléket és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

HYE AENO™ ատամի խոզանակը նախատեսված է բերանի խոռոչի ամենօրյա հիգիենայի համար:

Մոդելներ՝ ADB0005 (սպիտակ), ADB0006 (սև):

Տեխնիկական բնութագրեր

Ատամի խոզանակ: Մուտք՝ 5,0 Վ / 0,3 Ա (DC), 1,5 Վտ (առավել.): Մարտկոց՝ լիթիում իոնային, չհանվող, 3,7 Վ, 750 մԱժ, ամբողջական լիցքավորման ժամանակը՝ մինչև 4,5 ժամ: Աշխատանքային ժամանակը լրիվ լիցքավորումից հետո՝ առնվազն 130 րոպե: Վիբրացիայի ինտենսիվությունը. րոպեում՝ մինչև 46 000 տատանում: Աշխատանքային ռեժիմների քանակը՝ 5: Աղմուկի մակարդակը (0,3 մ հեռավորության վրա)՝ ≤ 65 դԲ: Կառավարումը՝ ձեռքով: Խոզանակի չափսերը գլխադիրով (տրամագիծը $\times$ բարձրությունը)՝ 27,6 $\times$ 246 մմ: Դատյանի նյութը. ABS պլաստիկ: Խոզանակի մագերի կարծրության աստիճանը՝ միջին: Գլխադիրների ծառայության ժամկետը. 3 ամիս: Քաշը (առանց գլխադիրների)՝ 104 գ: Շահագործումը՝ ջերմ. +5...+40 °C, հարաբ. խոնավ. 45–75 % (առանց խտացման): Պահպանումը՝ ջերմ. 0...+50 °C, հարաբ. խոնավ. 45–90 % (առանց խտացման):

Լիցքավորման կայան: Մուտք՝ 5,0 Վ / 1,0 Ա (DC): Ելք՝ 5,0 Վ / 0,6 Ա (DC), 3,0 Վտ (առավել.): Նյութը. ABS պլաստիկ: USB (A) մալուխի երկարությունը՝ 1,2 մ: Չափսը (Ե $\times$ Լ $\times$ Բ)՝ 80,2 $\times$ 48,3 $\times$ 27 մմ: Քաշը՝ 83,4 գ:

Առաքման բովանդակությունը (տես նկ. A)

Ատամի խոզանակ, 2 փոխարինող գլխադիր, լիցքավորման կայան USB (A) մալուխով, օգտագործման համառոտ ուղեցույց:

Մարքի տարրերը և բաղադրիչները (տես նկ. A)

1 – փոխարինող գլխադիր, 2 – բռնակ, 3 – կոճակ, 4 – աշխատանքային ռեժիմի ցուցիչներ, 5 – լիցքավորման ցուցիչ, 6 – USB (A) մալուխ, 7 – լիցքավորման կայան:

Մահմանափակումներ և նախազգուշացումներ

ՈՒՇԱԳՐՈՒՑՈՒՄ: Սրտի ռիթմավարի, բերանի խոռոչի հիվանդությունների առկայության դեպքում կամ բերանի խոռոչի վիրահատական միջամտությունից հետո, սաքքն օգտագործելուց առաջ պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ:

Եթե AENO™ սարքի օգտագործման հետ կապված հարցեր կամ դժվարություններ են ծագել, խնդրում ենք կապվել աջակցության ծառայության հետ support@aeno.com էլեկտրոնային փոստով կամ aeno.com/service-and-warranty հասցեով առցանց չատում: Մասնագետները կօգնեն Ձեզ պարզել դա, և Ձեզ հարկավոր չի լինի ժամանակ և ջանք ծախսել խանութ այցելելու վրա:

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար սարքը մի պահեք հոսանքի աղբյուրին միացված լիցքավորման կայանի վրա:

Սարքը նախատեսված չէ մինչև 6 տարեկան երեխաների կամ ֆիզիկական, հոգևոր կամ մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտագործման համար, եթե նրանք չունեն սարքի շահագործման բավարար փորձ կամ գիտելիքներ, կամ եթե նրանք չեն գտնվում իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի հսկողության ներքո: Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ սարքի և բաղադրիչների հետ: Մի գցեք և մի նետեք սարքը: Մի միացրեք և մի օգտագործեք վնասված սարքը: Եթե սարքն օգտագործելուց հետո ձեր լնդերը սկսում են արյունահոսել, և արյունահոսությունը շարունակվում է մի քանի օր, դիմեք ատամնաբույժին: Ատամի խոզանակը լիցքավորեք միայն բնօրինակ լիցքավորման կայանում: Համոզվեք, որ տեխնիկական փաստաթղթերում նշված լարումը և հանախակնությունը համապատասխանում են էլեկտրամատակարարման պարամետրերին: Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ պետք է օգտագործի անհատական գլխադիր: Գլխադիրը փոխարինեք առնվազն 3 ամիսը մեկ անգամ: Օգտագործեք միայն բնօրինակ փոխարինող գլխադիրներ: Երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում սարքը լիցքավորեք 2-3 ամիսը մեկ անգամ մարտկոցի խորը լիցքաթափումը կանխելու համար:

Լիցքավորման ինդիկացիա

Գույն	Վիճակը	Իմաստը
Կանաչ	Վառվում է	Սարքը տեղադրված է հոսանքի աղբյուրին միացված լիցքավորման կայանի վրա, մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է
Կարմիր	Թրթռում է *	Մարտկոցը լիցքավորվում է
	Թարթում է **	Մարտկոցի լիցքավորման ցածր մակարդակ
—	Զի վառվում	Սարքն անջատված է կամ տեղադրված է հոսանքի աղբյուրին չմիացված լիցքավորման կայանի վրա
		Սարքը միացված է, մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը միջին/բարձր է

* Ցուցանիշը վառվում է 3 վ, այնուհետև անջատվում է 0,5 վ-ով:

** Ցուցանիշը վառվում է 0,5 վ, այնուհետև անջատվում է 0,5 վ-ով:

Աշխատանքային ռեժիմների ինդիկացիա

Ընթացիկ աշխատանքային ռեժիմի անվանումը լուսավորվում է սարքի կորպուսի վրա:

Կոճակի գործառույթները

Գործողություն	Նկարագրություն
Սեղմել մեկ անգամ (սարքն անջատված է)	Սարքի միացումը
Սեղմել մեկ անգամ (միացնելուց պահից 8 վայրկյանից պակաս է անցել)	Աշխատանքային ռեժիմների փոխում
Սեղմել մեկ անգամ (միացնելուց պահից 8 վայրկյանից ավել է անցել)	Սարքի անջատումը

Աշխատանքային ռեժիմները

- «Clean» («Մաքրում») ատամների ամենօրյա մաքրման համար;
- «White» («Սպիտակեցում») ատամների սպիտակեցման համար;
- «Sensitive» («Զգայուն») զգայուն ատամները մաքրելու համար;
- «Massage» («Մերսում») լնդերի ինտենսիվ մերսման համար;
- «Gum Care» («Լնդերի խնամք») լնդերի նույր մերսման համար:

Սարքի նախապատրաստումը աշխատանքի համար

Ծանոթագրություն: Հոսանքի աղապսերը առաքման փաթեթում ներառված չէ: Աղապսերի ելքային պարամետրերը պետք է համապատասխանեն 5,0 Վ / 1,0 Ա (DC) արժեքներին:

Լիցքավորումը: Զգուշորեն բացեք փաթեթավորումը և հանեք սարքն ու բաղադրիչները: Մարքեր դրան (տես «Մաքրում և խնամք»): Տեղադրել լիցքավորման կայանը (7) չոր, հորիզոնական մակերեսի վրա: Կայանը միացրեք հոսանքի աղբյուրին (տես նկ. **Բ**): Տեղադրեք բռնակը (2) լիցքավորման կայանի վրա: Ցուցանիշը (5) կսկսի կարմիր թաղթել: Երբ ցուցիչը սկսում է վառվել կանաչ, նշանակում է մարտկոցը լիովին լիցքավորված է, և սարքը պատրաստ է գործարկման: Լիցքավորումն ավարտելուց հետո լիցքավորման կայանը անջատեք հոսանքի աղբյուրից:

Գլխադիրի տեղադրում: Բռնակը հանեք լիցքավորման կայանից և տեղադրեք գլխադիրը (1) ինչպես ցույց է տրված նկ. **Ը**-ում:

Աշխատանքի ռեժիմի ընտրություն: Սեղմեք կոճակը (3)՝ սարքը միացնելու համար: Հաջորդաբար սեղմեք կոճակը՝ ռեժիմները փոխարկելու համար: Կարելի է փոխել ռեժիմը այն միացնելուց հետո 8 վայրկյանի ընթացքում: Այնուհետև նորից սեղմեք կոճակը՝ սարքն անջատելու համար:

Ծանոթագրություն: Վերջին ընտրված ռեժիմը պահվում է սարքի հիշողության մեջ և ակտիվացվում է հաջորդ միացման դեպքում:

Սարքի շահագործումը

Թրջել գլխադիրի խոզանակի մագերը և դրանց վրա քսել անհրաժեշտ քանակությամբ ատամների խնամքի միջոց: Գլխադիրի խոզանակի մագիկները ուղղել դեպի ատամների մակերեսը մոտ 45° անկյան տակ (տես նկ. D): Միացրեք սարքը կոճակի մեկ սեղմումով: Ատամները մաքրել առանց ատամի էմալի վրա ավելորդ ճնշում գործադրելու: Յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ սարքը կտեղեկացնի մաքրման տարածքը փոխելու անհրաժեշտության մասին՝ կարճ ժամանակով դադարեցնելով թրթռումը: Փոխել մաքրման գոտին յուրաքանչյուր տեղեկացումից հետո: 2 ռոպե աշխատելուց հետո սարքն ավտոմատ կերպով կանջատվի:

Սարքում և խնամք

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Սարքը և բաղադրիչները մաքրելուց առաջ սարքը անջատել և հոսանքի աղբյուրից անջատել լիցքավորման կայանը:

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Արգելվում է սարքը կամ դրա բաղադրիչները լվանալ աման լվացող մեքենայի մեջ:

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Սարքը և պարագաները մաքրելու համար մի օգտագործել քիմիական կամ ագրեսիվ լվացող միջոցներ, հղկող մածուկներ, թթուներ կամ լուծիչներ պարունակող միջոցներ, ինչպես նաև մետաղական սպունգեր:

Գլխադիրի մաքրումը: Գլխադիրը լվացել, ներառյալ խոզանակի մագիկները, հոսող ջրի տակ:

Բռնակի մաքրումը: Բռնակը լվացել հոսող ջրի տակ կամ սրբել ջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորով: Այնուհետև չորացրել:

Կայանի մաքրումը: Սրբել ջրի մեջ թրջած փափուկ կտորով: Այնուհետև չորացրել:

Հնարավոր անսարքությունների վերացում

Ատամի խոզանակը չի միանում: Հնարավոր պատճառ. մարտկոցը լիցքաթափվել է: Լուծումը՝ լիցքավորել սարքը (լիցքավորման ժամանակը՝ մինչև 4,5 ժամ):

Ատամի խոզանակը չի լիցքավորվում: Հնարավոր պատճառների՝ լիցքավորման կայանը միացված չէ հոսանքի աղբյուրին, USB մալուխը վնասված է: Լուծում. կայանը միացրել հոսանքի աղբյուրին (տես նկ. B): ստուգել USB մալուխի ամբողջականությունը:

Գլխադիրը թույլ է թրթռում: Հնարավոր պատճառը՝ բռնակի և գլխադիրի միացման տեղը կեղտոտ է: Լուծում՝ մաքրել բռնակը և գլխադիրը:

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե առաջարկվող մեթոդներից ոչ մեկը չօգնեն լուծել խնդիրը, դիմել մատակարարին կամ լիազորված սպասարկման կենտրոն: Մի քանդել սարքը և մի փորձել վերանորոգել այն ինքնուրույն:

ITA Lo spazzolino da denti **AENO™** è progettato per l'igiene orale quotidiana.

Modelli: ADB0005 (colore bianco), ADB0006 (colore nero).

Specifiche tecniche

Spazzolino da denti. Ingresso: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Batteria: agli ioni di litio, non rimovibile, 3,7 V, 750 mAh, tempo di ricarica completa fino a 4,5 ore. Tempo di funzionamento dopo la carica completa: almeno 130 min. Intensità di vibrazione: fino a 46 000 vibrazioni al minuto. Numero di modalità operative: 5. Livello di rumore (a una distanza di 0,3 m): ≤ 65 dB. Controllo: manuale. Dimensioni dello spazzolino con ugello (diametro × altezza): 27,6×246 mm. Materiale del corpo: plastica ABS. Rigidità delle setole: media. Vita utile dell'ugello: 3 mesi. Peso (senza accessori): 104 g. Funzionamento: temp. +5...+40 °C, UR 45-75 % (senza condensa). Conservazione: temp. 0...+50 °C, UR 45-90 % (senza condensa).

Stazione di ricarica. Ingresso: 5,0 V / 1,0 A (DC). Uscita: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Materiale: plastica ABS. Lunghezza del cavo USB (A): 1,2 m. Dimensioni (L×L×A): 80,2×48,3×27 mm. Peso: 83,4 g.

Scopo di fornitura (vedi fig. A)

Spazzolino da denti, ugelli sostituibili (2 pezzi), stazione di ricarica con cavo USB (A), guida rapida.

Elementi e accessori del dispositivo (vedi fig. A)

1 – ugello sostituibile, 2 – impugnatura, 3 – pulsante, 4 – indicatori di modalità operativa, 5 – indicatore di carica, 6 – cavo USB (A), 7 – stazione di ricarica.

Restrizioni e avvertenze

ATTENZIONE! In caso di pacemaker, malattie del cavo orale o interventi chirurgici al cavo orale, è necessario consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo.

ATTENZIONE! Per prolungare la durata della batteria, non conservi il dispositivo in una stazione di ricarica collegata a una fonte di alimentazione.

In caso di domande o difficoltà nell'uso del dispositivo AENO™, contattare il team di assistenza via e-mail all'indirizzo **support@aeno.com** o tramite chat online all'indirizzo **aeno.com/service-and-warranty**. Gli specialisti ti aiuteranno a capirlo e non dovrai perdere tempo e fatica visitando il negozio.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore a 6 anni o di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o intellettuali senza sufficiente esperienza o conoscenza del suo funzionamento, o a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo e gli accessori. Non far cadere o lanciare il dispositivo. Non accendere o utilizzare un dispositivo danneggiato. Se le gengive iniziano a sanguinare dopo l'uso del dispositivo e il sanguinamento continua per diversi giorni, contatti il suo dentista. Caricare lo spazzolino da denti solo nella stazione di ricarica originale. Assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate nella documentazione tecnica corrispondano ai parametri di alimentazione. Ogni membro della famiglia deve utilizzare un ugello individuale. Sostituire l'ugello almeno una volta ogni 3 mesi. Utilizzare solo ugelli intercambiabili originali. Se non utilizza il dispositivo per molto tempo, lo ricarichi una volta ogni 2-3 mesi per evitare che la batteria si scarichi profondamente.

Indicazione di carica

Colore	Stato	Valore
Verde	On	Il dispositivo viene posizionato su una stazione di ricarica collegata a una fonte di alimentazione, la batteria è completamente carica
Rosso	Sfarfallio *	La batteria si sta caricando
	Lampeggiante **	Livello di batteria è basso
-	Off	Il dispositivo è spento o installato su una stazione di ricarica non collegata a una fonte di alimentazione Il dispositivo è acceso, il livello della batteria è medio/alto

* L'indicatore si accende per 3 s, poi si spegne per 0,5 s.

** L'indicatore si accende per 0,5 s, poi si spegne per 0,5 s.

Indicazione delle modalità operative

Il nome della modalità operativa corrente è evidenziato sul corpo del dispositivo.

Funzioni dei pulsanti

Azione	Descrizione
Premere una volta (il dispositivo è spento)	Accensione del dispositivo
Premere una volta (sono trascorsi meno di 8 secondi dall'accensione)	Cambiamento delle modalità operative
Premere una volta (sono trascorsi più di 8 secondi dall'accensione)	Spegnimento del dispositivo

Modalità operative

- "Clean" ("Pulizia") per la pulizia quotidiana dei denti;
- "White" ("Sbiancamento") per sbiancare i denti;
- "Sensitive" ("Delicato") per la pulizia dei denti sensibili;
- "Massaggio" ("Massaggio") per un massaggio intensivo delle gengive;
- "Gum Care" ("Cura delle gengive") per un massaggio delicato delle gengive.

Preparazione del dispositivo per l'uso

Nota. L'adattatore di corrente non è incluso nella fornitura. I parametri di uscita dell'adattatore devono corrispondere ai valori 5,0 V / 1,0 A (DC).

Ricarica. Aprire con attenzione l'imballaggio e rimuovere il dispositivo e gli accessori. Eseguire la pulizia (vedi "Pulizia e manutenzione"). Collochi la stazione di ricarica (7) su una superficie orizzontale e asciutta. Collegli la stazione all'alimentazione (vedi fig. B). Posizionare l'impugnatura (2) sulla stazione di ricarica. L'indicatore (5) inizierà a lampeggiare in rosso. Quando l'indicatore diventa verde, la batteria è completamente carica e il dispositivo è pronto per l'uso. Al termine della ricarica, scollegare la stazione di ricarica dalla fonte di alimentazione.

Installazione di ugello. Rimuova l'impugnatura dalla stazione di ricarica e installi l'ugello (1) come mostrato nella figura C.

Selezione della modalità operativa. Premere il pulsante (3) per accendere il dispositivo. Prema il pulsante in successione per cambiare modalità. Può cambiare la modalità entro 8 secondi dall'accensione. Successivamente, premere nuovamente il pulsante per spegnere il dispositivo.

Nota. L'ultima modalità selezionata viene memorizzata nella memoria del dispositivo e sarà attivata alla successiva accensione del dispositivo.

Funzionamento del dispositivo

Bagnare le setole di ugello e applicare la quantità desiderata di prodotto per la cura dei denti sulle setole. Puntare le setole dell'ugello verso la superficie del dente con un angolo di circa 45° (vedi fig. **D**). Accenda il dispositivo premendo una volta il pulsante. Si lavi i denti senza esercitare una pressione eccessiva sullo smalto dei denti. Ogni 30 secondi, il dispositivo la avviserà di cambiare la zona di pulizia interrompendo brevemente la vibrazione. Cambiare la zona di pulizia dopo ogni notifica. Dopo 2 minuti di funzionamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE! Spegna il dispositivo e scollegli la stazione di ricarica dall'alimentazione prima di pulire il dispositivo e gli accessori.

ATTENZIONE! Non lavare il dispositivo o i suoi accessori in lavastoviglie.

ATTENZIONE! Non usi detergenti chimici e aggressivi, paste abrasive, prodotti contenenti acidi e solventi o spugne metalliche per pulire il dispositivo e gli accessori.

Pulizia dell'ugello. Sciacqui l'ugello, comprese le setole, sotto l'acqua corrente.

Pulizia dell'impugnatura. Sciacqui l'impugnatura sotto l'acqua corrente o la pulisca con un panno morbido inumidito con acqua. Quindi asciugare.

Pulizia della stazione. Pulisca con un panno morbido inumidito con acqua. Quindi asciugare.

Ricerca guasti

Lo spazzolino da denti non è acceso. Possibile causa: la batteria è scarica. Soluzione: ricaricare il dispositivo (tempo di ricarica fino a 4,5 ore).

Lo spazzolino da denti non si carica. Possibili cause: la stazione di ricarica non è collegata a una fonte di alimentazione; il cavo USB è danneggiato. Soluzione: colleghi la stazione a una fonte di alimentazione (vedi fig. **B**); controlli l'integrità del cavo USB.

L'ugello vibra leggermente. Possibile causa: il collegamento tra l'impugnatura e l'ugello è sporco. Soluzione: pulire l'impugnatura e l'ugello.

ATTENZIONE! Se nessuno dei metodi suggeriti aiuta a risolvere il problema, contattare il fornitore o un centro di assistenza autorizzato. Non smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.

KAT კბილის ჯაგრისი **AENO™** განკუთვნილია პირის ღრუს ყოველდღიური ჰიგიენისთვის.

მოდელები: ADB0005 (თეთრი ფერი), ADB0006 (შავი ფერი).

ტექნიკური მახასიათებლები

კბილის ჯაგრისი. შესასვლელი: 5,0 ვ / 0,3 ა (DC), 1,5 ვტ (მაქს.). აკუმულატორი: Li-ion, ჩაშენებული, 3,7 ვ, 750 მა-სთ, სრულად დამუხტის დრო – 4,5 სთ-მდე. მუშაობის დრო სრული დატენვის შემდეგ: არანაკლებ 130 წთ. ვიბრაციის ინტენსივობა: 46 000 რხევამდე წუთში. სამუშაო რეჟიმების რაოდენობა: 5. ხმაურის დონე (0,3 მ-ის მანძილზე): ≤ 65 დბ. მართვა: ხელით. საცმიანი ჯაგრისის ზომა (დიამეტრი × სიმაღლე): 27,6×246 მმ. კორპუსის მასალა: აბს-პლასტიკი. ჯაგრისის სიუხეშის დონე: საშუალო. საცმების ექსპლუატაციის ვადა: 3 თვე. წონა (საცმების გარეშე): 104 გ. ექსპლუატაცია: ტემპ. +5...+40 °C, ფარდ. ტენ. 45–75 % (კონდენსაციის გარეშე). შენახვა: ტემპ. 0...+50 °C, ფარდ. ტენ. 45–90 % (კონდენსაციის გარეშე).

დამტენი სადგური. შესასვლელი: 5,0 ვ / 1,0 ა (DC). გამოსასვლელი: 5,0 ვ / 0,6 ა (DC), 3,0 ვტ (მაქს.). მასალა: აბს-პლასტიკი. USB (A) კაბელის სიგრძე: 1,2 მ. ზომა (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე): 80,2×48,3×27 მმ. წონა: 83,4 გ.

მიწოდების კომპლექტი (იხ. ნახ. A)

კბილის ჯაგრისი, ცვლადი საცმები (2 ცალი), დამტენი სადგური კაბელით USB (A), მომხმარებლის მოკლე სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის ელემენტები და მაკომპლექტებული ნაწილები (იხ. ნახ. A)

1 – ცვლადი საცმი, 2 – სახელური, 3 – ღილაკი, 4 – მუშაობის რეჟიმების ინდიკატორები, 5 – მუხტის ინდიკატორი, 6 – კაბელი USB (A), 7 – დამტენი სადგური.

თუ გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვები ან სირთულეები AENO™ მოწყობილობის გამოყენებისას, დაუკავშირდით მხარდაჭერის სამსახურს ელექტრონული ფოსტით **support@aeno.com** ან ონლაინ-ჩატით ვებ-გვერდზე **aeno.com/service-and-warranty**. სპეციალისტები დაგეხმარებიან საქმის ვითარების გარკვევაში და არ დაგჭირდებათ დროის და ძალისხმევის დახარჯვა მაღაზიაში მოსასვლელად.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

ყურადღება! კარდიოსტიმულატორის, პირის ღრუს დაავადებების არსებობისას, აგრეთვე პირის ღრუში ქირურგიული ჩარევის შემდეგ მოწყობილობის გამოყენებამდე საჭიროა ექიმთან კონსულტაციის გავლა.

ყურადღება! აკუმულატორის მუშაობის ვადის გასახანგრძლივებლად არ დატოვოთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან შეერთებულ დამტენ სადურზე.

მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, ფსიქიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ მოსახმარად, თუ მათ არ აქვთ მოწყობილობის ექსპლუატაციის საკმარისი გამოცდილება ან ცოდნა, ან თუ ისინი არ იმყოფებიან მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის კონტროლის ქვეშ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან ან მის მაკომპლექტებელ ნაწილებთან თამაშის უფლება. არ დაგივარდეთ და არ დააგდოთ მოწყობილობა. არ ჩართოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა. თუ მოწყობილობის გამოყენების შემდეგ ღრძილებიდან ადგილი აქვს სისხლდენას და ეს გრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში, მიმართეთ სტომატოლოგს. კბილის ჯაგრისის დატენვა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ორიგინალური დამტენი სადურის გამოყენებით. დარწმუნდით, რომ ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებული ძაბვა და სიხშირე ემთხვევა კვების წყაროს პარამეტრებს. ოჯახის ყოველმა წევრმა უნდა გამოიყენოს თავისი ინდივიდუალური საცმი. შეცვალეთ საცმი არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური სათადარიგო საცმები. თუ გამოიყენება არ ხდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, დატენეთ მოწყობილობა 2–3 თვეში ერთხელ, რომ არ მოხდეს აკუმულატორის ღრმა განმუხტვა.

მუხტის ინდიკაცია

ფერი	მდგომარეობა	მნიშვნელობა
მწვანე	ანათებს	მოწყობილობა მოთავსებულია კვების წყაროსთან მიერთებულ დამტენ სადურზე, აკუმულატორი სრულად არის დატენილი

ფერი	მდგომარება	მნიშვნელობა
წითელი	ციმციმებს *	აკუმულატორი იტენება
	ციმციმებს **	აკუმულატორის დატენვის დაბალი დონე
–	არ ანთია	მოწყობილობა გამორთულია ან მოთავსებულია დამტენ სადგურზე, რომელიც არ არის მიერთებული კვების წყაროსთან
		მოწყობილობა ჩართულია, აკუმულატორის დატენვის დონე საშუალო/მაღალია

* ინდიკატორი ანთია 3 წმ, შემდეგ ქრება 0,5 წმ-ით.

** ინდიკატორი ანთია 0,5 წმ, შემდეგ ქრება 0,5 წმ-ით.

სამუშაო რეჟიმების ინდიკაცია

მუშაობის მიმდინარე რეჟიმის დასახელება ჩანს მოწყობილობის კორპუსზე.

ღილაკის ფუნქციები

მოქმედება	აღწერა
დაჭერა ერთხელ (მოწყობილობა გამორთულია)	მოწყობილობის ჩართვა
დაჭერა ერთჯერადად (ჩართვის მომენტიდან გავიდა 8 წმ-ზე ნაკლები)	მუშაობის რეჟიმების გადართვა
დაჭერა ერთჯერადად (ჩართვის მომენტიდან გავიდა 8 წმ-ზე მეტი)	მოწყობილობის გამორთვა

მუშაობის რეჟიმები

- „Clean“ („წმენდა“) კბილების ყოველდღიური გახეხვისთვის;
- „White“ („გათეთრება“) კბილების გათეთრებისთვის;
- „Sensitive“ („დელიკატური“) მგრძნობიარე კბილების გასახეხად;
- „Massage“ („მასაჟი“) ღრძილების ინტენსიური მასაჟისთვის;
- „Gum Care“ („ღრძილების მოვლა“) ღრძილების ნაზი მასაჟისთვის.

მოწყობილობის მომზადება მუშაობისთვის

შენიშვნა. კვების ადაპტერი არ შედის მიწოდების კომპლექტში. ადაპტერის გამოსასვლელი პარამეტრები უნდა შეესაბამებოდნენ 5,0 ვ/ 1,0 ა (DC) მნიშვნელობებს.

დატენვა. ფრთხილად გახსენით შეფუთვა და ამოიღეთ მოწყობილობა და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილები. გაწმინდეთ ისინი (იხ. „გაწმენდა და მოვლა“). დამტენი სადგური (7) განათავსეთ მშრალ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. მიუერთეთ სადგური კვების წყაროს (იხ. ნახ. **B**). მოათავსეთ სახელური (2) დამტენ სადგურზე. ინდიკატორი (5) დაიწყებს წითლად ციმციმს. როცა ინდიკატორი დაიწყებს მწვანედ ნათებას, აკუმულატორი სრულად არის დატენილი, მოწყობილობა მზად არის სამუშაოდ. როდესაც დატენვა დასრულდება, გამორთეთ დამტენი სადგური დენის წყაროდან.

საცმის დაყენება. მოხსენით სახელური დამტენი სადგურიდან და წამოაგვით საცმი (1) როგორც ეს ნაჩვენებია ნახატზე **C**.

მუშაობის რეჟიმის არჩევა. მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს (3). თანმიმდევრობით დააჭირეთ ღილაკს რეჟიმების გადასართავად. რეჟიმის შეცვლა შეიძლება ჩართვიდან 8 წამის განმავლობაში. ამის შემდეგ მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს კიდევ ერთხელ.

შენიშვნა. ბოლო არჩეული რეჟიმი ინახება მოწყობილობის მეხსიერებაში და აქტივირდება შემდეგი ჩართვისას.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

დაასველეთ საცმის ჯაგარი და დაიტანეთ მასზე კბილის მოვლის საშუალების შესაბამისი რაოდენობა. მიმართეთ საცმის ჯაგარი კბილის ზედაპირთან დაახლოებით 45°-იანი კუთხით (იხ. ნახ. **D**). ჩართეთ მოწყობილობა ღილაკზე ერთჯერადად დაჭერით. გაიხეხეთ კბილები კბილის მინანქარზე ზედმეტი დაჭერის გარეშე. ყოველ 30 საშმე მოწყობილობა შეგატყობინებთ წმენდის ზონის შეცვლის საჭიროების შესახებ ვიბრაციის მოოკლევადანი გამორთვის გზით. ყოველი შეტყობინების შემდეგ შეცვალეთ წმენდის ზონა. მუშაობის 2 წუთის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

გაწმენდა და მოვლა

ყურადღება! მოწყობილობის და მისი მაკომპლექტებული ნაწილების გაწმენდის წინ გამორთეთ მოწყობილობა და გამოაერთეთ დამტენი სადგური კვების წყაროდან.

ყურადღება! აკრძალულია მოწყობილობის ან მისი მაკომპლექტებული ნაწილების გარეცხვა ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

ყურადღება! მოწყობილობის და მისი აქსესუარების გასაწმენდად არ გამოიყენოთ ქიმიური და აგრესიული სარეცხი საშუალებები, აბრაზიული პასტები, მჟავების შემცველი საშუალებები და გამხსნელები, აგრეთვე მეტალის დრუბლები.

საცმის გაწმენდა. გარეცხეთ საცმი, ჯაგარის ჩათვლით, გამდინარე წყლით.

სახელურის გაწმენდა. გარეცხეთ სახელური გამდინარე წყლით ან გაწმინდეთ წყალში დასველებული რბილი ქსოვილით. შემდეგ გააშშრალოთ.

სადგურის გაწმენდა. გაწმინდეთ წყალში დასველებული რბილი ქსოვილით. შემდეგ გააშშრალოთ.

შესაძლო გაუმართაობების აღმოფხვრა

კბილის ჯაგარისი არ ირთვება. შესაძლო მიზეზი: ბატარეა დამჯდარია. პრობლემის გადაჭრა: დატენეთ მოწყობილობა (დატენვის დრო დაახლოებით 4,5 სთ).

კბილის ჯაგარისი არ იტენება. შესაძლო მიზეზები: დამტენი სადგური არ არის მიერთებული კვების წყაროსთან; USB კაბელი დაზიანებულია. პრობლემის გადაჭრა: მიუერთეთ სადგური კვების წყაროს (იხ. ნახ. **B**); შეამოწმეთ USB კაბელის მთლიანობა.

საცმი სუსტად ვიბრირებს. შესაძლო მიზეზი: სახელურისა და საცმის შეერთების ადგილი დაზიანდებულია. პრობლემის გადაჭრა: გაწმინდეთ სახელური და საცმი.

ყურადღება! თუ ვერც ერთმა შემოთავაზებულმა ხერხმა ვერ გადაჭრა პრობლემა, მიმართეთ მომწოდებელს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. ნუ დაშლით მოწყობილობას და ნუ ეცდებით მის დამოუკიდებლად შეკეთებას.

KAZ AENO™ тіс щеткасы күнделікті ауыз қуысының гигиенасына арналған.
Модельдер: ADB0005 (ақ), ADB0006 (қара).

Техникалық сипаттама

Тіс щеткасы. Кіріс: 5,0 В / 0,3 А (DC), 1,5 Вт (макс.). Батарея: Li-ion, алынбайтын, 3,7 В, 750 мА·сағ, толық зарядтау уақыты 4,5 сағ. дейін. Толық зарядталғаннан кейін жұмыс уақыты: кемінде 130 минут. Діріл қарқындылығы: минутына 46 000 дірілге дейін. Жұмыс режимдерінің саны: 5. Шу деңгейі (0,3 м қашықтық): ≤ 65 дБ. Бақылау: қолмен. Саптаманы бар щетка өлшемі (диаметр × биіктігі): 27,6×246 мм. Корпус материалы: ABS пластик. Қылшық қаттылық дәрежесі: орташа. Саптамалардың қызмет ету мерзімі: 3 ай. Салмағы (саптамасыз): 104 г. Пайдалану: темп. +5...+40 °С, сал. ылғалдылық 45–75 % (конденсациясыз). Сақтау: темп. 0...+50 °С, сал. ылғалдылық 45–90 % (конденсациясыз).

Зарядтау станциясы. Кіріс: 5,0 В / 1,0 А (DC). Шығыс: 5,0 В / 0,6 А (DC), 3,0 Вт (макс.). Материал: ABS пластик. USB кабелінің ұзындығы (А): 1,2 м. Өлшемі (Ұ×Е×Б): 80,2×48,3×27 мм. Салмағы: 83,4 г.

Жеткізу жиынтығы (А суретін қар.)

Тіс щеткасы, ауыстырылатын саптамалар (2 дана), USB (А) кабелі бар зарядтау станциясы, жылдам пайдаланушы нұсқаулығы.

Құрылғы элементтері мен компоненттері (А суретін қар.)

1 – ауыстырылатын саптам, 2 – тұтқа, 3 – түйме, 4 – жұмыс режимінің индикаторлары, 5 – зарядтау индикаторы, 6 – USB (А) кабелі, 7 – зарядтау станциясы.

AENO™ құрылғысын пайдалану кезінде қандай да бір сұрақтарыңыз немесе қиындықтарыңыз болса, **support@aeno.com** электрондық поштасы немесе **aeno.com/service-and-warranty** сайтындағы онлайн чат арқылы тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. Мамандар сізге оны анықтауға көмектеседі және дүкенге бару үшін уақыт пен күш жұмсаудың қажеті жоқ.

Шектеулер мен ескертулер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сізде кардиостимулятор, ауыз қуысы ауруы немесе ауыз қуысына операциядан кейін болса, құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны қуат көзіне қосылған зарядтау станциясында сақтамаңыз.

Бұл құрылғыны 6 жасқа толмаған балалар немесе физикалық, ақыл-ой немесе ақыл-ой кемістігі бар адамдар қолдану үшін арналмаған, егер олардың құрылғыны пайдалану туралы жеткілікті тәжірибесі мен білімі болмаса және жауапты адамның қадағалауы немесе қадағалауы болмаса олардың қауіпсіздігі үшін. Балаларға құрылғымен немесе керек-жарақтармен ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны тастамаңыз немесе лақтырмаңыз. Зақымдалған құрылғыны қоспаңыз немесе пайдаланбаңыз. Құрылғыны қолданғаннан кейін қызыл иектеріңіз қан кете бастаса және қан кету бірнеше күн бойы жалғасса, тіс дәрігеріне хабарласыңыз. Тіс щеткасын тек түпнұсқа зарядтау станциясында зарядтаңыз. Техникалық құжаттамада көрсетілген кернеу мен жиілік қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Әрбір отбасы мүшесі жеке саптаманы пайдалануы керек. Саптаманы кемінде 3 айда бір рет ауыстырыңыз. Тек түпнұсқа ауыстырылатын саптамаларды пайдаланыңыз. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған кезде, батареяның терең зарядсыздануын болдырмау үшін құрылғыны 2–3 айда бір рет зарядтаңыз.

Заряд индикаторлары

Түс	Күйі	Мағына
Жасыл	Жанады	Құрылғы қуат көзіне қосылған зарядтау станциясына орнатылған, батарея толығымен зарядталған
Қызыл	Жыпылықтайды *	Батарея зарядталып жатыр
	Жыпылықтау **	Батарея деңгейі төмен

* Индикатор 3 с жанады, содан кейін 0,5 с өшеді.

** Индикатор 0,5 с жанады, содан кейін 0,5 с өшеді.

Түс	Күйі	Мағына
–	Жанбайды	Құрылғы өшірілген немесе қуат көзіне қосылмаған зарядтау станциясына қойылған
		Құрылғы қосулы, батарея деңгейі орташа/жоғары

Жұмыс режимінің индикаторлары

Ағымдағы жұмыс режимінің атауы құрылғы корпусында бөлектелген.

Түйме функциялары

Әрекет	Сипаттамасы
Бір рет басыңыз (құрылғы өшірулі)	Құрылғыны қосыңыз
Бір рет басыңыз (қосылғаннан бері 8 секундтан аз уақыт өтті)	Жұмыс режимдерін ауыстыру
Бір рет басыңыз (қосылғаннан бері 8 секундтан астам уақыт өтті)	Құрылғыны өшіру

Жұмыс режимдері

- «Clean» («Тазалау») күнделікті тістерді тазалауға арналған;
- «White» («Ағарту») тістерді ағартуға арналған;
- «Sensitive» («Нәзік») сезімтал тістерді тазалауға арналған;
- «Massage» («Массаж») қызыл иектің қарқынды массажға арналған;
- «Gum Care» («Қызыл иекке күтім») қызыл иекке жұмсақ массаж арналған.

Құрылғыны жұмысқа дайындау

Ескертпе. Қуат адаптері жеткізілімге кірмейді. Адаптердің шығыс параметрлері 5,0 В / 1,0 А (DC) мәндеріне сәйкес болуы керек.

Зарядтау. Қаптаманы абайлап ашып, құрылғы мен компоненттерді алыңыз. Оларды тазалаңыз («Тазалау және күту» қар.). Зарядтау станциясын (7) құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. Станцияны қуат көзіне

қосыңыз (**B** суретін қар.). Тұтқаны (2) зарядтау станциясына қойыңыз. Индикатор (5) қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Индикатор жасыл болып жанғанда, батарея толығымен зарядталған және құрылғы пайдалануға дайын. Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау станциясын қуат көзінен ажыратыңыз.

Саптаманы орнату. Зарядтау станциясынан тұтқаны алыңыз және суретінде көрсетілгендей саптаманы (1) орнатыңыз.

Жұмыс режимін таңдау. Құрылғыны қосу үшін түймесін (3) басыңыз. Режимдерді ауыстыру үшін түймені кезекпен басыңыз. Режимді қосқаннан кейін 8 секунд ішінде өзгертуге болады. Содан кейін құрылғыны өшіру үшін түймені қайта басыңыз.

Ескертпе. Соңғы таңдалған режим құрылғы жадында сақталады және ол келесі рет қосылғанда қосылады.

Құрылғыны пайдалану

Қылшық саптаманы ылғалдандырып және тістерді күту құралдарының мөлшерін жағыңыз. Саптаманың қылшықтарын тістеріңіздің бетіне шамамен 45° бұрышпен бағыттаңыз (**D** суретін қар.). Түймені бір рет басу арқылы құрылғыны қосыңыз. Тіс эмальына артық қысым жасамай, тістеріңізді тазалаңыз. Әрбір 30 секунд сайын құрылғы дірілді қысқа уақытқа тоқтату арқылы тазалау аймағын өзгерту туралы ескертеді. Әрбір ескертуден кейін тазалау аймағын өзгертіңіз. 2 минут жұмыс істегеннен кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

Тазалау және күту

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы мен керек-жарақтарды тазалау алдында құрылғыны өшіріп, зарядтау станциясын қуат көзінен ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны немесе оның компоненттері ыдыс жуғышта жууға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы мен керек-жарақтарды тазалау үшін химиялық немесе агрессивті жуғыш заттарды, абразивті пасталарды,

қышқылдар немесе еріткіштер бар өнімдерді немесе металл губкаларды пайдаланбаңыз.

Саптаманы тазалау. Саптаманы, оның ішінде қылшықтарды ағынды сумен шайыңыз.

Тұтқаны тазалау. Тұтқаны ағынды сумен шайыңыз немесе суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін құрғатып сүртіңіз.

Станцияны тазалау. Суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін құрғатып сүртіңіз.

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Тіс щеткасы қосылмайды. Ықтимал себеп: батарея заряды таусылған. Шешім: құрылғыны зарядтаңыз (зарядтау уақыты 4,5 сағатқа дейін).

Тіс щеткасы зарядталмай жатыр. Ықтимал себептер: зарядтау станциясы қуат көзіне қосылмаған; USB кабелі зақымдалған. Шешім: станцияны қуат көзіне қосыңыз (**B** суретін қар.); USB кабелінің тұтастығын тексеріңіз.

Саптама аздап дірілдейді. Ықтимал себебі: тұтқа мен саптаманың түйіскен жері лас. Шешім: тұтқаны және саптаманы тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұсынылған әдістердің ешқайсысы мәселені шешуге көмектеспесе, жеткізушіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе оны өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

LAV AENO™ zobu birste ir paredzēta ikdienas mutes dobuma higiēnai.

Modeļi: ADB0005 (balta krāsa), ADB0006 (melna krāsa).

Tehniskie dati

Zobu birste. Ieeja: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (maks.). Akumulators: Li-ion, neizņemams, 3,7 V, 750 mAh, pilnas uzlādes laiks – līdz 4,5 st. Darbības laiks pēc pilnas uzlādes: vismaz 130 min. Vibrācijas intensitāte: līdz 46 000 kustību minūtē. Darbības režīmu skaits: 5. Trokšņa līmenis (0,3 m attālumā): ≤ 65 dB. Vadība: manuāla. Birstes izmērs ar uzgali (diametrs × augstums): 27,6×246 mm. Korpusa materiāls: ABS plastmasa. Saru stingruma pakāpe: vidējs. Uzgaļu kalpošanas laiks: 3 mēneši. Svars (bez piederumiem): 104 g. Lietošana: temp. +5...+40 °C, rel. mitr. 45–75 % (bez kondensācijas). Uzglabāšana: temp. 0...+50 °C, rel. mitr. 45–90 % (bez kondensācijas).

Uzlādes stacija. Ieeja: 5,0 V / 1,0 A (DC). Izeja: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (maks.). Materiāls: ABS plastmasa. USB (A) kabeļa garums: 1,2 m. Izmērs (G×P×A): 80,2×48,3×27 mm. Svars: 83,4 g.

Piegādes komplekts (sk. **A** att.)

Zobu birste, nomaināmi uzgali (2 gab.), uzlādes stacija ar USB (A) kabeli, ātra lietošanas pamācība.

Ierīces elementi un piederumi (sk. **A** att.)

1 – nomaināms uzgalis, 2 – rokturis, 3 – poga, 4 – darbības režīmu indikatori, 5 – uzlādes indikators, 6 – USB (A) kabelis, 7 – uzlādes stacija.

Ierobežojumi un brīdinājumi

UZMANĪBU! Ja jums ir kardiostimulators, mutes dobuma slimības vai esat pēc mutes dobuma operācijas, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.

UZMANĪBU! Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, neglabāiet ierīci uz uzlādes stacijas, kas pieslēgta barošanas avotam.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai grūtības, lietojot AENO™ ierīci, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot e-pastu **support@aeno.com** vai tiešsaistē tīmekļa vietnē **aeno.com/service-and-warranty**. Speciālisti var palīdzēt jums visu sakārtot, lai jums nebūtu jātērē laiks un pūles, apmeklējot veikalu.

Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 6 gadu vecumam vai personām ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai intelektuālām spējām, kurām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces darbību, vai ja tās nav uzraudzītas personas, kas atbild par viņu drošību. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un piederumiem. Ierīci nedrīkst nomest vai mest. Neieslēdziet un nelietojiet bojātu ierīci. Ja pēc ierīces lietošanas sāks asiņot smaganas un asiņošana turpinās vairākas dienas, sazinieties ar zobārstu. Zobu birsti uzlādējiet tikai oriģinālajā uzlādes stacijā. Pārliecinieties, ka tehniskajā dokumentācijā norādītais spriegums un frekvence atbilst barošanas avota parametriem. Katram ģimenes loceklim jāizmanto atsevišķs uzgalis. Nomainiet uzgali vismaz reizi 3 mēnešos. Izmantojiet tikai oriģinālus nomaināmus uzgaļus. Ja ierīci ilgstoši nelietojat, uzlādējiet to vienreiz 2–3 mēnešos, lai novērstu akumulatora dziļu izlādi.

Uzlādes indikācija

Krāsa	Stāvoklis	Nozīme
Zaļā	Deg	Ierīce ir novietota uz uzlādes stacijas, kas ir savienota ar barošanas avotu, akumulators ir pilnībā uzlādēts
Sarkanā	Lēni mirgo *	Akumulators tiek uzlādēts
	Mirgo **	Zems akumulatora uzlādes līmenis
–	Nedeg	Ierīce ir izslēgta vai novietota uz uzlādes stacijas, kas nav savienota ar barošanas avotu
		Ierīce ir ieslēgta, akumulatora uzlādes līmenis ir vidējs/augsts

* Indikators deg uz 3 s, pēc tam uz 0,5 s nodziest.

** Indikators deg uz 0,5 s, pēc tam uz 0,5 s nodziest.

Darbības režīmu indikācija

Uz ierīces korpusa tiek izcelts pašreizējā darbības režīma nosaukums.

Pogas funkcijas

Darbība	Apraksts
Nospieš vienreiz (ierīce ir izslēgta)	Ierīces ieslēgšana
Nospiediet vienreiz (kopš ieslēgšanas ir pagājušas mazāk nekā 8 sekundes)	Darbības režīmu pārlēgšana
Nospiediet vienreiz (kopš ieslēgšanas ir pagājušas vairāk nekā 8 sekundes)	Ierīces izslēgšana

Darbības režīmi

- „Clean” („Tīrīšana”) ikdienas zobu tīrīšanai;
- „White” („Balināšana”) zobu balināšanai;
- „Sensitive” („Jutīgs”) jutīgu zobu tīrīšanai;
- „Massage” („Masāža”) intensīvai smaganu masāžai;
- „Gum Care” („Smaganu kopšana”) maigai smaganu masāžai.

Ierīces sagatavošana lietošanai

Piezīme. Strāvas adapteris nav iekļauts piegādes komplektā. Adaptera izejas parametriem jāatbilst vērtībām 5,0 V / 1,0 A (DC).

Uzlāde. Uzmanīgi atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci un piederumus. Veiciet to tīrīšanu (sk. „Tīrīšana un apkope”). Novietojiet uzlādes staciju (7) uz sausas, horizontālas virsmas. Savienojiet staciju ar barošanas avotu (sk. **B** att.). Novietojiet rokturi (2) uz uzlādes stacijas. Indikators (5) sāks lēni mirgot sarkanā. Kad indikators sāks degt zaļā, akumulators ir pilnībā uzlādēts, ierīce ir gatava lietošanai. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes staciju no barošanas avota.

Uzgaļa uzstādīšana. Noņemiet rokturi no uzlādes stacijas un uzstādiet uzgali (1), kā parādīts **C** attēlā.

Darba režīma izvēle. Nospiediet pogu (3), lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet pogu pēc kārtas, lai pārlēgtu režīmus. Režīmu var mainīt 8 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas. Pēc tam vēlreiz nospiediet pogu, lai izslēgtu ierīci.

Piezīme. Pēdējais izvēlētais režīms tiek saglabāts ierīces atmiņā un tiks aktivizēts nākamreiz, kad ierīce tiks ieslēgta.

Ierīces lietošana

Samitriniet uzgaļa saru un uzklājiet uz tiem vajadzīgo zobu kopšanas līdzekļa daudzumu. Novietojiet birstes galviņas saru pret zobu virsmu aptuveni 45° leņķī (sk. **D att.**). Ieslēdziet ierīci, vienreiz nospiežot pogu. Iztīriet zobus, pārmērīgi nespiežot zobu emaliju. Ierīce ik pēc 30 sekundēm brīdinās jūs par tīrīšanas zonas maiņu, īslaicīgi pārtraucot vibrāciju. Pēc katra paziņojuma mainiet tīrīšanas zonu. Pēc 2 darbības minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

Tīrīšana un apkope

UZMANĪBU! Pirms ierīces un piederumu tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet uzlādes staciju no barošanas avota.

UZMANĪBU! Nemazgājiet ierīci vai tās piederumus trauku mazgājamajā mašīnā.

UZMANĪBU! Ierīces un piederumu tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskus un agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, skābes un šķīdinātājus saturošus līdzekļus vai metāla sūkļus.

Uzgaļa tīrīšana. Noskalojiet uzgali, ieskaitot saru, zem tekoša ūdens.

Roktura tīrīšana. Noskalojiet rokturi zem tekoša ūdens vai noslaukiet to ar mīkstu, ar ūdeni samitrinātu drānu. Pēc tam noslaukiet līdz sausumam.

Stacijas tīrīšana. Noslaukiet ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni. Pēc tam noslaukiet līdz sausumam.

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

Zobu birste netiek ieslēgta. Iespējamais iemesls: akumulators ir izlādējies. Risinājums: uzlādējiet ierīci (uzlādes laiks – līdz 4,5 stundām).

Zobu birste netiek uzlādēta. Iespējamie iemesli: uzlādes stacija nav pieslēgta barošanas avotam; USB kabelis ir bojāts. Risinājums: pievienojiet staciju barošanas avotam (sk. **B att.**); pārbaudiet USB kabeļa integritāti.

Uzgalis vibrē slikti. Iespējamais iemesls: savienojums starp rokturi un uzgali ir netīrs. Risinājums: notīriet rokturi un uzgali.

UZMANĪBU! Ja neviena no ieteiktajām metodēm nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai pilnvaroto servisa centru. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši.

LIT Dantų šepetėlis **AENO™** kasdieniui burnos ertmės higienai.

Modeliai: ADB0005 (balta spalva), ADB0006 (juoda spalva).

Techninės charakteristikos

Dantų šepetėlis. Įvestis: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (maks.). Akumuliatorius: Li-ion, neišmontuojamas, 3,7 V, 750 mAh, visiško įkrovimo laikas – iki 4,5 val. Veikimo laikas po visiško įkrovimo: ne mažiau kaip 130 min. Vibracijos intensyvumas: iki 46 000 virpesių per minutę. Veikimo režimų skaičius: 5. Triukšmo lygis (0,3 m atstumu): ≤ 65 dB. Valdymas: rankinis. Šepečio matmenys su antgaliu (skersmuo × aukštis): 27,6×246 mm. Korpuso medžiaga: ABS plastikas. Šerelių standumas: vidutinis. Antgalių tarnavimo laikas: 3 mėnesiai. Svoris (be priedų): 104 g. Eksploatavimas: temp. +5...+40 °C, sant. drėgn. 45–75 % (be kondensacijos). Laikymas: temp. 0...+50 °C, sant. drėgn. 45–90 % (be kondensacijos).

Įkrovimo stotelė. Įvestis: 5,0 V / 1,0 A (DC). Išvestis: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (maks.). Medžiaga: ABS plastikas. USB (A) laido ilgis: 1,2 m. Matmenys (l×P×A): 80,2×48,3×27 mm. Svoris: 83,4 g.

Pakuotės turinys (žr. A pav.)

Dantų šepetėlis, keičiami antgaliai (2 vnt.), įkrovimo stotelė su USB (A) laidu, trumpasis naudotojo vadovas.

Įrenginio elementai ir priedai (žr. A pav.)

1 – keičiamas antgalis, 2 – rankena, 3 – mygtukas, 4 – veikimo režimų indikatoriai, 5 – įkrovos indikatorius, 6 – USB (A) laidas, 7 – įkrovimo stotelė.

Apribojimai ir įspėjimai

DĖMESIO! Turint širdies stimuliatorių, sergant burnos ertmės ligomis, o taip pat po chirurginio įsikišimo į burnos ertmę, reikia pasikonsultuoti su gydytoju prieš naudojant įrenginį.

DĖMESIO! Norėdami prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, nelaikykite įrenginio ant įkrovimo stotelės, prijungtos prie maitinimo šaltinio.

Kilus kokiems nors klausimams ar sunkumams naudojant „AENO™“ įrenginį, prašome susisiekti su palaikymo tarnyba el. paštu **support@aeno.com** arba internetiniame pokalbyje adresu **aeno.com/service-and-warranty**. Specialistai padės Jums išspręsti problemą, ir Jums nereikės gaišti laiko ir pastangų apsilankymui parduotuvėje.

Įrenginys neskirtas jaunesniems nei 6 metų vaikams arba asmenims su fizine, psichine ar protine negalia, nebent jie turi pakankamą įrenginio eksploatavimo patirtį ir žinių apie jį bei juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ir priedais. Neleiskite, kad įrenginys kristų, ir nemėtykite jo. Neįjunkite ir nenaudokite pažeisto įrenginio. Jei po įrenginio naudojimo dantenos pradeda kraujuoti ir kraujavimas tęsiasi kelias dienas, kreipkitės į odontologą. Įkraukite dantų šepetėlį tik ant originalios įkrovimo stotelės. Įsitikinkite, kad techniniuose dokumentuose nurodyta įtampa ir dažnis atitinka maitinimo šaltinio parametrus. Kiekvienas šeimos narys turi naudoti atskirą antgalį. Pakeiskite antgalį bent kartą per 3 mėnesius. Naudokite tik originalius keičiamus antgalius. Jei ilgą laiką nenaudojate įrenginio, įkraukite jį kartą per 2–3 mėnesius, kad išvengtumėte akumuliatoriaus gilaus iškrovimo.

Įkrovimo indikacija

Spalva	Būseną	Reikšmė
Žalia	Šviečia	Įrenginys padėtas ant įkrovimo stotelės, prijungtos prie maitinimo šaltinio, akumuliatorius visiškai įkrautas
Raudona	Blykčioja *	Akumuliatorius įkraunamas
	Mirksi **	Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis
–	Nešviečia	Įrenginys yra išjungtas arba padėtas ant įkrovimo stotelės, neprijungtos prie maitinimo šaltinio
		Įrenginys yra įjungtas, akumuliatoriaus įkrovos lygis yra vidutinis/aukštas

* Indikatorius šviečia 3 sek., tada užgesa 0,5 sek.

** Indikatorius šviečia 0,5 sek., tada užgesa 0,5 sek.

Veikimo režimų indikacija

Dabartinio veikimo režimo pavadinimas apšviečiamas ant įrenginio korpuso.

Mygtuko funkcijos

Veiksmas	Aprašymas
Paspausti vieną kartą (įrenginys išjungtas)	Įrenginio įjungimas

Paspausiti vieną kartą (praėjo mažiau nei 8 sekundės nuo įjungimo)	Veikimo režimų perjungimas
Paspauskite vieną kartą (praėjo daugiau kaip 8 sekundės nuo įjungimo)	Įrenginio išjungimas

Veikimo režimai

- „Clean“ („Valymas“), skirtas kasdieniam dantų valymui;
- „White“ („Balinimas“), skirtas dantų balinimui;
- „Sensitive“ („Delikatus“), skirtas jautrių dantų valymui;
- „Massage“ („Masažas“), skirtas intensyviai dantenų masažui;
- „Gum Care“ („Dantenų priežiūra“), skirtas švelniam dantenų masažui.

Įrenginio paruošimas veikimui

Pastaba. Maitinimo adapteris pakuotėje nepridedamas. Adapterio išvesties parametrai turi atitikti 5,0 V / 1,0 A (DC) vertes.

Įkrovimas. Atsargiai atidarykite pakuotę ir išimkite įrenginį bei priedus. Nuvalykite juos (žr. „Valymas ir priežiūra“). Padėkite įkrovimo stotelę (7) ant sauso horizontalaus paviršiaus. Prijunkite stotelę prie maitinimo šaltinio (žr. **B** pav.). Padėkite rankeną (2) ant įkrovimo stotelės. Indikatorius (5) pradės blykčioti raudonai. Kai indikatorius pradės šviesti žaliai, akumuliatorius visiškai įkrautas, įrenginys paruoštas veikimui. Pasibaigus įkrovimui, atjunkite įkrovimo stotelę nuo maitinimo šaltinio.

Antgalio įrengimas. Nuimkite rankeną nuo įkrovimo stotelės ir įrenkite antgalį (1), kaip parodyta **C** paveiksle.

Veikimo režimo pasirinkimas. Paspauskite mygtuką (3), kad įjungtumėte įrenginį. Nuosekliai paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte režimus. Pakeisti režimą galima per 8 sekundes po įjungimo. Tada dar kartą paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį.

Pastaba. Paskutinis pasirinktas režimas išsaugomas įrenginio atmintyje ir aktyvinamas kitą kartą įjungus įrenginį.

Įrenginio eksploatavimas

Pašlapinkite antgalio šerelius ir užtepkite ant jų reikiamą kiekį dantų priežiūros priemonės. Nukreipkite antgalio šerelius į dantų paviršių maždaug 45° kampu

aeno.com/documents

(žr. **D** pav.). Įjunkite įrenginį, vieną kartą paspausdami mygtuką. Atlikite dantų valymą, pernelyg nespausdami dantų emalio. Kas 30 sekundžių įrenginys praneš apie reikalingumą pakeisti valymo zoną, trumpam laikui nustodamas vibruoti. Pakeiskite valymo zoną po kiekvieno pranešimo. Po 2 minučių veikimo įrenginys išsijungs automatiškai.

Valymas ir priežiūra

DĖMESIO! Prieš valydami įrenginį ir priedus, išjunkite įrenginį ir atjunkite įkrovimo stotelę nuo maitinimo šaltinio.

DĖMESIO! Draudžiama plauti įrenginį ar jo priedus indaplovėje.

DĖMESIO! Įrenginio ir priedų valymui nenaudokite cheminių ir agresyvių ploviklių, abrazyvinių pastų, priemonių, kurių sudėtyje yra rūgščių ir tirpiklių, o taip pat metalinių kempinių.

Antgalio valymas. Nuplaukite antgalį, įskaitant šerelius, po tekančiu vandeniu.

Rankenos valymas. Nuplaukite rankeną po tekančiu vandeniu arba nušluostykite vandenyje sušlapintu minkštu audiniu. Tada nušluostykite sausai.

Stotelės valymas. Nušluostykite vandenyje sušlapintu minkštu audiniu. Tada nušluostykite sausai.

Galimų trikčių šalinimas

Dantų šepetėlis neįsijungia. Galima priežastis: akumuliatorius yra išsikrovęs. Sprendimas: įkraukite įrenginį (įkrovimo trukmė – iki 4,5 val.).

Dantų šepetėlis neįkraunamas. Galimos priežastys: įkrovimo stotelė neprijungta prie maitinimo šaltinio; USB laidas pažeistas. Sprendimas: prijunkite stotelę prie maitinimo šaltinio (žr. **B** pav.); patikrinkite USB laido vientisumą.

Antgalis silpnai vibruoja. Galima priežastis: rankenos ir antgalio jungties vieta yra nešvari. Sprendimas: nuvalykite rankeną ir antgalį.

DĖMESIO! Jei nė vienas iš pasiūlytų būdų nepadėjo pašalinti problemos, kreipkitės į tiekėją arba įgaliotą techninės priežiūros centrą. Neardykite ir nebandykite patys taisyti įrenginio.

NLD De **AENO™** tandenborstel is ontworpen voor dagelijkse mondhygiëne.

Modellen: ADB0005 (witte kleur), ADB0006 (zwarte kleur).

Technische specificaties

Tandenborstel. Ingang: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Accu: Li-ion, niet verwijderbaar, 3,7 V, 750 mAh, volledige oplaadtijd – tot 4,5 uur. Bedrijfstijd na volledig opladen: minstens 130 min. Trillingsintensiteit: tot 46.000 trillingen per minuut. Aantal bedrijfsmodi: 5. Geluidsniveau (op een afstand van 0,3 m): ≤ 65 dB. Bediening: handmatig. Afmetingen van de borstel met opzetborstel (diameter × hoogte): 27,6×246 mm. Materiaal behuizing: ABS kunststof. Hardheid van de borstelharen: medium. Levensduur van de opzetborstels: 3 maanden. Gewicht (zonder opzetborstels): 104 g. Bedrijf. temp. +5...+40 °C, RV 45–75 % (niet condenserend). Opslag: temp. 0...+50 °C, RV 45–90 % (niet condenserend).

Oplaadstation. Ingang: 5,0 V / 1,0 A (DC). Uitgang: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Materiaal: ABS kunststof. USB (A) kabel lengte: 1,2 m. Afmetingen (L×B×H): 80,2×48,3×27 mm. Gewicht: 83,4 g.

Verpakkingsinhoud (zie afb. A)

Tandenborstel, vervangende opzetborstels (2 st.), oplaadstation met USB (A) kabel, korte gebruikershandleiding.

Elementen en accessoires van het apparaat (zie afb. A)

1 – vervangende opzetborstel, 2 – handvat, 3 – knop, 4 – bedrijfsmodi indicatoren, 5 – laadindicator, 6 – USB (A) kabel, 7 – oplaadstation.

Beperkingen en waarschuwingen

ATTENTIE! Als u een pacemaker hebt, aan mondziekten lijdt of een kaakchirurgie hebt ondergaan, raadpleeg dan een arts voordat u het apparaat gebruikt.

ATTENTIE! Om de levensduur van de accu te verlengen, mag u het apparaat niet bewaren op een oplaadstation dat is aangesloten op een voedingsbron.

Als u vragen hebt of problemen ondervindt bij het gebruik van het AENO™ apparaat, neem dan contact op met het ondersteuningsteam via e-mail op **support@aeno.com** of online chat op **aeno.com/service-and-warranty**. Specialisten kunnen u helpen bij het uitzoeken, zodat u geen tijd en moeite hoeft te verspillen aan een bezoek aan een winkel.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar of door personen met beperkte fysieke, mentale of intellectuele capaciteiten zonder voldoende ervaring of kennis van de werking ervan, of tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat kinderen niet spelen met het apparaat en de accessoires. Laat het apparaat niet vallen en gooi er niet mee. Zet een beschadigd apparaat niet aan en gebruik het niet. Als uw tandvles begint te bloeden na gebruik van het apparaat en het bloeden houdt enkele dagen aan, neem dan contact op met uw tandarts. Laad de tandenborstel alleen op bij het originele oplaadstation. Controleer of de spanning en frequentie die zijn opgegeven in de technische documentatie overeenkomen met de parameters van de voedingsbron. Elk gezinslid moet een eigen opzetborstel gebruiken. Vervang de opzetborstel minstens om de 3 maanden. Gebruik alleen originele vervangende opzetborstels. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, laad het dan eens in de 2-3 maanden op om diepe ontlading van de accu te voorkomen.

Oplaadindicatie

Kleur	Toestand	Beschrijving
Groen	Aan	Het apparaat wordt op een oplaadstation geplaatst dat is aangesloten op een voedingsbron, de accu is volledig opgeladen
Rood	Flikkert *	De accu wordt opgeladen
	Knippert **	De accu is bijna leeg
–	Uit	Het apparaat is uitgeschakeld of geïnstalleerd op een oplaadstation dat niet is aangesloten op een voedingsbron
		Het apparaat is ingeschakeld, het accuniveau is gemiddeld/hoog

* De indicator is 3 s aan en is daarna 0,5 s uit.

** De indicator is 0,5 s aan en is daarna 0,5 s uit.

Indicatie van bedrijfsmodi

De naam van de huidige bedrijfsmodus wordt gemarkeerd op de behuizing van het apparaat.

Knopfuncties

Acties	Beschrijving
Eenmaal drukken (apparaat is uitgeschakeld)	Het apparaat inschakelen
Eén keer drukken (er zijn minder dan 8 seconden verstreken sinds het inschakelen)	Bedrijfsmodi wijzigen
Eén keer drukken (er zijn meer dan 8 seconden verstreken sinds het inschakelen)	Het apparaat uitschakelen

Bedrijfsmodi

- 'Clean' ('Reiniging') voor dagelijks tandenpoetsen;
- 'White' ('Bleken') voor het bleken van tanden;
- 'Sensitive' ('Gevoelig') voor het poetsen van gevoelige tanden;
- 'Massage' voor intensieve massage van het tandvlees;
- 'Gum Care' ('Tandvleesverzorging') voor zachte massage van het tandvlees.

Het apparaat voorbereiden op gebruik

Opmerking. De voedingsadapter wordt niet meegeleverd. De uitgangspanneters van de adapter moeten 5,0 V / 1,0 A (DC) zijn.

Opladen. Open voorzichtig de verpakking en verwijder het apparaat en de accessoires. Reinig ze (zie 'Reiniging en onderhoud'). Plaats het oplaadstation (7) op een droge, horizontale oppervlak. Sluit het station aan op de voedingsbron (zie afb. **B**). Plaats het handvat (2) op het oplaadstation. De indicator (5) begint rood te fllikkeren. Als de indicator groen brandt, is de accu volledig opgeladen en is het apparaat klaar voor gebruik. Koppel het oplaadstation los van de voedingsbron als het opladen klaar is.

De opzetborstel installeren. Verwijder het handvat van het oplaadstation en installeer de opzetborstel (1) zoals getoond in afbeelding **C**.

De bedrijfsmodus selecteren. Druk op de knop (3) om het apparaat in te schakelen. Druk achtereenvolgens op de knop om van modus te wisselen. U kunt de bedrijfsmodus binnen 8 seconden na het inschakelen van het apparaat wijzigen. Druk vervolgens nogmaals op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking. De laatst geselecteerde modus wordt opgeslagen in het geheugen van het apparaat en wordt geactiveerd wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingeschakeld.

Gebruik van het apparaat

Maak de borstelharen van de opzetborstel nat en breng de gewenste hoeveelheid tandverzorgingsproduct aan op de borstelharen. Richt de borstelharen van de opzetborstel naar het tandoppervlak in een hoek van ongeveer 45° (zie afb. **D**). Schakel het apparaat in door eenmaal op de knop te drukken. Poets uw tanden zonder onnodige druk op het tandglazuur uit te oefenen. Om de 30 seconden herinnert het apparaat u eraan om de poetszone te veranderen door de trillingen kort te stoppen. Wijzig de poetszone na elke melding. Na 2 minuten gebruik schakelt het apparaat automatisch uit.

Reiniging en onderhoud

ATTENTIE! Schakel het apparaat uit en koppel het oplaadstation los van de voedingsbron voordat u het apparaat en de accessoires reinigt.

ATTENTIE! Was het apparaat en de accessoires niet in een vaatwasser.

ATTENTIE! Gebruik geen chemische en agressieve reinigingsmiddelen, schuurpasta's, producten die zuren en oplosmiddelen bevatten of metalen sponzen om het apparaat en de accessoires te reinigen.

De opzetborstel reinigen. Spoel de opzetborstel, inclusief de borstelharen, af onder stromend water.

Het handvat reinigen. Spoel het handvat af onder stromend water of veeg het af met een zachte, met water bevochtigde doek. Veeg vervolgens droog.

Het station reinigen. Veeg af met een zachte, met water bevochtigde doek. Veeg vervolgens droog.

Probleemoplossing

De tandenborstel schakelt niet in. Mogelijke oorzaak: de accu is leeg. Oplossing: laad het apparaat op (laadtijd – tot 4,5 uur).

De tandenborstel wordt niet opgeladen. Mogelijke oorzaken: het oplaadstation is niet aangesloten op een voedingsbron; de USB-kabel is beschadigd. Oplossing: sluit het station aan op een voedingsbron (zie afb. **B**); controleer de integriteit van de USB-kabel.

Zwakke trilling van de opzetborstel. Mogelijke oorzaak: de plaats waar het handvat en de opzetborstel op elkaar aansluiten is vuil. Oplossing: reinig het handvat en de opzetborstel.

ATTENTIE! Als geen van de voorgestelde methoden helpt om het probleem op te lossen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend service-centrum. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

POL Szczoteczka do zębów **AENO™** jest przeznaczona do codziennej higieny jamy ustnej.

Modele: ADB0005 (kolor biały), ADB0006 (kolor czarny).

Dane techniczne

Szczoteczka do zębów. Wejście: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (maks.). Bateria: Li-ion, niewymienialna, 3,7 V, 750 mAh, czas pełnego ładowania do 4,5 godz. Czas pracy po pełnym naładowaniu: co najmniej 130 min. Intensywność wibracji: do 46 000 wibracji na minutę. Liczba trybów pracy: 5. Poziom hałasu (w odległości 0,3 m): ≤ 65 dB. Sterowanie: ręczne. Rozmiar szczoteczki z główką szczoteczki (średnica × wysokość): 27,6×246 mm. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS. Sztywność włosia: średnia. Żywotność główek: 3 miesiące. Waga (bez główek): 104 g. Działanie: temp. +5...+40 °C, wilg. wzg. 45–75 % (bez kondensacji). Przechowywanie: temp. 0...+50 °C, wilg. wzg. 45–90 % (bez kondensacji).

Stacja ładująca. Wejście: 5,0 V / 1,0 A (DC). Wyjście: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (maks.). Materiał: tworzywo ABS. Długość kabla USB (A): 1,2 m. Rozmiar (dł.×szer.×wys.): 80,2×48,3×27 mm. Waga: 83,4 g.

Zawartość zestawu (patrz rys. A)

Szczoteczka do zębów, wymienne główki szczoteczki (2 szt.), stacja ładująca z kablem USB (A), skrócona instrukcja obsługi.

Elementy urządzenia i akcesoria (patrz rys. A)

1 – wymienna główka szczoteczki, 2 – uchwyt, 3 – przycisk, 4 – wskaźniki trybu pracy, 5 – wskaźnik ładowania, 6 – kabel USB (A), 7 – stacja ładująca.

Ograniczenia i ostrzeżenia

UWAGA! Osoby z rozrusznikiem serca, chorobami jamy ustnej lub po zabiegach chirurgicznych jamy ustnej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności w korzystaniu z urządzenia **AENO™** należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem **support@aeno.com** lub czatu online pod adresem **aeno.com/service-and-warranty**. Specjaliści pomogą Ci i nie będziesz musiał tracić czasu i wysiłku na odwiedzanie sklepu.

UWAGA! Aby wydłużyć żywotność baterii, nie należy przechowywać urządzenia w stacji ładującej podłączonej do źródła zasilania.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 6 roku życia lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub intelektualnych bez wystarczającego doświadczenia lub wiedzy na temat jego obsługi, lub jeśli nie są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i akcesoriami. Nie upuszczaj i nie rzucaj urządzenia. Nie włączaj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia. Jeśli dziąsła zaczną krwawić po użyciu urządzenia i krwawienie będzie utrzymywać się przez kilka dni, należy skontaktować się z dentystą. Szczoteczkę do zębów należy ładować wyłącznie w oryginalnej stacji ładującej. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość określone w dokumentacji technicznej odpowiadają parametrom źródła zasilania. Każdy członek rodziny powinien używać osobnej główki. Główkę należy wymieniać co najmniej raz na 3 miesiące. Należy używać wyłącznie oryginalnych główek wymiennych. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy ładować je raz na 2–3 miesiące, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu baterii.

Wskazanie naładowania

Kolor	Stan	Znaczenie
Zielony	Świeci	Urządzenie jest umieszczone na stacji ładującej podłączonej do źródła zasilania, bateria jest w pełni naładowana
Czerwony	Migocze *	Bateria się ładuje
	Miga **	Niski poziom naładowania baterii
–	Nie świeci	Urządzenie jest wyłączone lub zainstalowane na stacji ładującej, która nie jest podłączona do źródła zasilania
		Urządzenie jest włączone, poziom naładowania baterii jest średni/wysoki

* Wskaźnik zaświeci się na 3 s, a następnie zgaśnie na 0,5 s.

** Wskaźnik zaświeci się na 0,5 s, a następnie zgaśnie na 0,5 s.

Wyświetlanie trybów pracy

Nazwa bieżącego trybu pracy jest podświetlona na obudowie urządzenia.

Funkcje przycisków

Działanie	Opis
Naciśnij raz (urządzenie jest wyłączone)	Włączanie urządzenia
Naciśnij raz (upłynęło mniej niż 8 sekund od włączenia)	Przełączanie trybów pracy
Naciśnij raz (upłynęło więcej niż 8 sekund od włączenia)	Wyłączanie urządzenia

Tryby działania

- „Clean” („Szczotkowanie”) do codziennego szczotkowania zębów;
- „White” („Wybielanie”) do wybielania zębów;
- „Sensitive” („Delikatny”) do czyszczenia wrażliwych zębów;
- „Massage” („Masaż”) do intensywnego masażu dziąseł;
- „Gum Care” („Pielęgnacja dziąseł”) do delikatnego masażu dziąseł.

Przygotowanie urządzenia do pracy

Notatka. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu. Parametry wyjściowe adaptera muszą odpowiadać wartościom 5,0 V / 1,0 A (DC).

Naładowanie. Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie wraz z akcesoriami. Przeprowadź ich czyszczenie (patrz „Czyszczenie i pielęgnacja”). Umieść stację ładującą (7) na suchej, poziomej powierzchni. Podłącz stację do zasilania (patrz rys. **B**). Umieść uchwyt (2) na stacji ładującej. Wskaźnik (5) zacznie migotać na czerwono. Gdy wskaźnik zaświeci się na zielono, bateria jest w pełni naładowana i urządzenie jest gotowe do użycia. Po zakończeniu naładowania odłącz stację ładującą od źródła zasilania.

Instalowanie główki. Zdjąć uchwyt ze stacji ładującej i zamontować główkę (1), jak pokazano na rysunku **C**.

Wybór trybu pracy. Naciśnij przycisk (3), aby włączyć urządzenie. Naciśnij przycisk kolejno, aby przełączać tryby. Tryb można zmienić w ciągu 8 sekund od włączenia. Następnie naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

Notatka. Ostatnio wybrany tryb jest przechowywany w pamięci urządzenia i zostanie aktywowany przy następnym włączeniu urządzenia.

Eksploatacja urządzenia

Zwilż włosie główki szczoteczki i nałóż na nie pożądaną ilość produktu do pielęgnacji zębów. Skieruj włosie główki szczoteczki w kierunku powierzchni zęba pod kątem około 45° (patrz rys. **D**). Włącz urządzenie, naciskając przycisk jeden raz. Szczotkuj zęby bez wywierania nadmiernego nacisku na szkliwo zębów. Co 30 sekund urządzenie będzie ostrzegać o zmianie strefy czyszczenia poprzez krótkie zatrzymanie wibracji. Zmień strefę szczotkowania po każdym ostrzeżeniu. Po 2 minutach pracy urządzenie wyłączy się automatycznie.

Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć stację ładującą od źródła zasilania.

UWAGA! Nie myć urządzenia ani jego akcesoriów w zmywarce.

UWAGA! Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać chemicznych i agresywnych detergentów, past ściernych, produktów zawierających kwasy i rozpuszczalniki ani metalowych gąbek.

Czyszczenie główki szczoteczki. Wypłukać główkę wraz z włosiem pod bieżącą wodą.

Czyszczenie uchwytu. Opłukać uchwyt pod bieżącą wodą lub przetrzeć miękką szmatką zwilżoną wodą. Następnie wytrzeć do sucha.

Czyszczenie stacji. Przetrzeć miękką szmatką zwilżoną wodą. Następnie wytrzeć do sucha.

Usuwanie ewentualnych usterek

Szczoteczka do zębów się nie włącza. Możliwa przyczyna: bateria jest rozładowana. Rozwiązanie: proszę naładować urządzenie (czas ładowania do 4,5 godziny).

Szczoteczka do zębów się nie ładuje. Możliwe przyczyny: stacja ładująca nie jest podłączona do źródła zasilania; kabel USB jest uszkodzony. Rozwiązanie: podłącz stację do źródła zasilania (patrz rys. **B**); sprawdź integralność kabla USB.

Główka wibruje nieznacznie. Możliwa przyczyna: połączenie między uchwytem a główką jest zabrudzone. Rozwiązanie: wyczyścić uchwyt i główkę.

UWAGA! Jeśli żadna z sugerowanych metod nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy demontować ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

POR A escova de dentes **AENOTM** foi concebida para a higiene oral diária.

Modelos: ADB0005 (cor branca), ADB0006 (cor preta).

Dados técnicos

Escova de dentes. Entrada: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (máx.). Bateria: Li-ion, não amovível, 3,7 V, 750 mAh, tempo de carregamento total – até 4,5 h. Tempo de funcionamento após carga completa: pelo menos 130 min. Intensidade de vibração: até 46 000 vibrações por minuto. Número de modos de funcionamento: 5. Nível de ruído (a uma distância de 0,3 m): ≤ 65 dB. Controlo: manual. Tamanho da escova com cabeça (diâmetro × altura): 27,6×246 mm. Material do corpo: plástico ABS. Rigidez das cerdas: média. A vida útil das cabeças: 3 meses. Peso (sem acessórios): 104 g. Funcionamento: temp. +5...+40 °C, HR 45–75 % (sem condensação). Armazenamento: temp. 0...+50 °C, HR 45–90 % (sem condensação).

Estação de carregamento. Entrada: 5,0 V / 1,0 A (DC). Saída: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (máx.). Material: plástico ABS. Comprimento do cabo USB (A): 1,2 m. Tamanho (C×L×A): 80,2×48,3×27 mm. Peso: 83,4 g.

Conteúdo da embalagem (ver fig. A)

Escova de dentes, cabeças substituíveis (2 un.), estação de carregamento com cabo USB (A), breve guia do utilizador.

Elementos do dispositivo e acessórios (ver fig. A)

1 – cabeça substituível, 2 – pega, 3 – botão, 4 – indicadores dos modos de funcionamento, 5 – indicador de carga, 6 – cabo USB (A), 7 – estação de carregamento.

Restrições e avisos

ATENÇÃO! Se tiver um marca-passo, doenças orais ou após uma cirurgia oral, deve consultar um médico antes de utilizar o dispositivo.

ATENÇÃO! Para prolongar a vida útil da bateria, não guarde o dispositivo numa estação de carregamento ligada a uma fonte de alimentação.

Se tiver dúvidas ou dificuldades na utilização do dispositivo **AENOTM**, contacte a suporte técnico através do e-mail **support@aeno.com** ou do chat online em **aeno.com/service-and-warranty**. Os especialistas ajudá-lo-ão a resolver o problema, e não terá de perder tempo e esforço a ir à loja.

Este dispositivo não é destinado ao uso por crianças menores de 6 anos ou por pessoas com limitações físicas, mentais ou intelectuais, na ausência de experiência ou conhecimento adequado para o funcionamento do dispositivo, ou se não estiverem sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo e os acessórios. Não deixe cair nem atire o dispositivo. Não ligue ou utilize um dispositivo danificado. Se as suas gengivas começarem a sangrar após a utilização do dispositivo e o sangramento continuar durante vários dias, contacte o seu dentista. Carregue a escova de dentes apenas na estação de carregamento original. Certifique-se de que a tensão e a frequência especificadas na documentação técnica correspondem aos parâmetros da fonte de alimentação. Cada membro da família deve utilizar uma cabeça individual. Substitua a cabeça pelo menos uma vez a cada 3 meses. Utilize apenas cabeças substituíveis originais. Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, carregue-o uma vez a cada 2-3 meses para evitar uma descarga profunda da bateria.

Indicação de carga

Cor	Estado	Significado
Verde	Aceso	O dispositivo está colocado na estação de carregamento, que está conectada a uma fonte de alimentação, e a bateria está completamente carregada
Vermelho	Cintila *	A bateria está a carregar
	Pisca **	Nível de bateria baixo
–	Não aceso	O dispositivo está desligado ou instalado numa estação de carregamento que não está ligada a uma fonte de alimentação
		O dispositivo está ligado, o nível da bateria é médio/alto

* O indicador acende-se durante 3 s, depois apaga-se durante 0,5 s.

** O indicador acende-se durante 0,5 s, depois apaga-se durante 0,5 s.

Indicação dos modos de funcionamento

O nome do modo de funcionamento atual é destacado no corpo do dispositivo.

Funções dos botões

Ação	Descrição
Premir uma vez (o dispositivo é desligado)	Ligar o dispositivo
Premir uma vez (decorreram menos de 8 segundos desde a ligação)	Mudar os modos de funcionamento
Premir uma vez (decorreram mais de 8 segundos desde a ligação)	Desligar o dispositivo

Modos de funcionamento

- "Clean" ("Limpeza") para a limpeza diária dos dentes;
- "White" ("Branqueamento") para branquear os dentes;
- "Sensitive" ("Delicado") para limpar dentes sensíveis;
- "Massage" ("Massagem") para uma massagem intensiva das gengivas;
- "Gum Care" ("Cuidados com as gengivas") para uma massagem suave das gengivas.

Preparação do dispositivo para o funcionamento

Nota. O adaptador de alimentação não está incluído no conteúdo da embalagem. Os parâmetros de saída do adaptador devem corresponder aos valores 5,0 V / 1,0 A (DC).

Carregamento. Abra cuidadosamente a embalagem e retire o dispositivo e os acessórios. Proceda à sua limpeza (ver "Limpeza e manutenção"). Coloque a estação de carregamento (7) numa superfície seca e horizontal. Ligue a estação à fonte de alimentação (ver fig. **B**). Coloque a pega (2) na estação de carregamento. O indicador (5) começa a cintilar a vermelho. Quando o indicador fica verde, a bateria está totalmente carregada e o dispositivo está pronto a ser utilizado. Quando o carregamento estiver concluído, desligue a estação de carregamento da fonte de alimentação.

Instalação da cabeça. Retire a pega da estação de carregamento e coloque a cabeça (1) conforme mostrado na figura **C**.

Seleção do modo de funcionamento. Prima o botão (3) para ligar o dispositivo. Prima o botão sucessivamente para mudar de modo. O modo pode ser alterado no espaço de 8 segundos após a ligação. Em seguida, prima novamente o botão para desligar o dispositivo.

Nota. O último modo selecionado é guardado na memória do dispositivo e é ativado na próxima vez que o ligar.

Funcionamento do dispositivo

Humedeça as cerdas da cabeça e aplique a quantidade desejada de produto de cuidado dentário nas cerdas. Aponte as cerdas da cabeça para a superfície dos dentes num ângulo de aproximadamente 45° (ver fig. **D**). Ligue o dispositivo premindo uma vez o botão. Realize a limpeza dos dentes sem exercer pressão excessiva sobre o esmalte dentário. A cada 30 segundos, o dispositivo alerta-o para mudar a zona de limpeza, parando brevemente a vibração. Altere a zona de limpeza após cada notificação. Após 2 minutos de funcionamento, o dispositivo desliga-se automaticamente.

Limpeza e manutenção

ATENÇÃO! Desligue o dispositivo e desligue a estação de carregamento da fonte de alimentação antes de limpar o dispositivo e os acessórios.

ATENÇÃO! Não lave o dispositivo ou os seus acessórios na máquina de lavar loiça.

ATENÇÃO! Não utilizar detergentes químicos e agressivos, pastas abrasivas, produtos que contenham ácidos e solventes ou esponjas metálicas para limpar o dispositivo e os acessórios.

Limpeza da cabeça. Enxague a cabeça, incluindo as cerdas, em água corrente.

Limpeza da pega. Lave a pega com água corrente ou limpe com um pano macio humedecido com água. Em seguida, seque com um pano.

Limpeza da estação. Limpe com um pano macio humedecido com água. Em seguida, seque com um pano.

Resolução de possíveis faltas

A escova de dentes não se liga. Causa possível: a bateria está descarregada. Solução: carregue o dispositivo (tempo de carregamento – até 4,5 horas).

A escova de dentes não está a carregar. Causas possíveis: a estação de carregamento não está ligada a uma fonte de alimentação; o cabo USB está danificado. Solução: ligue a estação a uma fonte de alimentação (ver fig. **B**); verifique a integridade do cabo USB.

A cabeça vibra ligeiramente. Causa possível: o ponto de ligação entre a pega e a cabeça está sujo. Solução: limpe a pega e a cabeça.

ATENÇÃO! Se nenhum dos métodos sugeridos ajudar a resolver o problema, contacte o seu fornecedor ou um centro de assistência autorizado. Não desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.

RON Periută de dinți **AENO™** este concepută pentru igiena orală zilnică.

Modele: ADB0005 (culoare albă), ADB0006 (culoare neagră).

Specificații

Periută de dinți. Intrare: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Baterie: Li-ion, nedetașabilă, 3,7 V, 750 mAh, timp de încărcare completă până la 4,5 h. Timp de funcționare după încărcare completă: cel puțin 130 min. Intensitatea vibrațiilor: până la 46 000 de vibrații pe minut. Număr de moduri de funcționare: 5. Nivel de zgomot (la o distanță de 0,3 m): ≤ 65 dB. Control: manual. Dimensiunea periei cu capul periei (diametru × înălțime): 27,6×246 mm. Materialul corpului: plastic ABS. Rigiditatea periilor: medie. Durata de viață a capetelor: 3 luni. Greutate (fără capete): 104 g. Exploatare: temp. +5...+40 °C, umid. rel. 45–75 % (fără condensare). Depozitare: temp. 0...+50 °C, umid. rel. 45–90 % (fără condensare).

Stație de încărcare. Intrare: 5,0 V / 1,0 A (DC). Ieșire: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Material: plastic ABS. Lungimea cablului USB (A): 1,2 m. Dimensiune (L×L×H): 80,2×48,3×27 mm. Greutate: 83,4 g.

Echipamente (vezi fig. A)

Periută de dinți, capete înlocuibile (2 buc.), stație de încărcare cu cablu USB (A), scurt ghid de utilizare.

Elementele și accesoriile dispozitivului (vezi fig. A)

1 – cap înlocuibil, 2 – mâner, 3 – buton, 4 – indicatori ai modului de funcționare, 5 – indicator de încărcare, 6 – cablu USB (A), 7 – stație de încărcare.

Restricții și avertismente

ATENȚIE! Dacă aveți un stimulator cardiac, boli orale sau după o intervenție chirurgicală orală, trebuie să consultați un medic înainte de a utiliza dispozitivul.

ATENȚIE! Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, nu depozitați dispozitivul la o stație de încărcare conectată la sursa de alimentare.

! Dacă aveți întrebări sau dificultăți în utilizarea dispozitivului AENO™, vă rugăm să contactați echipa de asistență prin e-mail la support@aeno.com sau prin chat online la aeno.com/service-and-warranty. Specialiștii vă pot ajuta să vă descurcați, astfel încât să nu mai pierdeți timp și efort vizitând un magazin.

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta sub 6 ani sau de către persoane cu capacități fizice, mentale sau intelectuale reduse, care nu au suficientă experiență sau cunoștințe suficiente privind funcționarea acestuia sau dacă nu sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și cu accesoriile. Nu scăpați și nu aruncați dispozitivul. Nu porniți și nu utilizați un dispozitiv deteriorat. Dacă gingiile încep să sângereze după utilizarea dispozitivului și sângerarea continuă timp de câteva zile, contactați medicul dentist. Încărcați periuta de dinți numai la stația de încărcare originală. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența specificate în documentația tehnică corespund parametrilor sursei de alimentare. Fiecare membru al familiei trebuie să folosească un cap individual. Înlocuiți capul cel puțin o dată la 3 luni. Utilizați numai capetele înlocuibile. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l o dată la 2-3 luni pentru a preveni descărcarea profundă a bateriei.

Indicație de încărcare

Culoare	Stare	Valoare
Verde	Aprinde	Dispozitivul este plasat pe stația de încărcare conectată la sursa de alimentare, bateria este complet încărcată
Roșu	Pâlpâie *	Bateria se încarcă
	Clipește **	Nivel scăzut al bateriei
–	Nu e aprins	Dispozitivul este oprit sau instalat pe stația de încărcare care nu este conectată la sursa de alimentare
		Dispozitivul este pornit, nivelul bateriei este mediu/înalt

* Indicatorul este aprins timp de 3 s, apoi se stinge timp de 0,5 s.

** Indicatorul este aprins timp de 0,5 s, apoi se stinge timp de 0,5 s.

Indicație a modurilor de funcționare

Numele modului de funcționare curent este evidențiat pe corpul dispozitivului.

Funcțiile butoanelor

Acțiune	Descriere
Apăsați o dată (dispozitivul este oprit)	Pornirea dispozitivului
Apăsați o dată (au trecut mai puțin de 8 secunde de la pornire)	Comutarea modurilor de funcționare
Apăsați o dată (au trecut mai mult de 8 secunde de la pornire)	Oprirea dispozitivului

Moduri de funcționare

- „Clean” („Curățare”) pentru curățarea zilnică al dinților;
- „White” („Albire”) pentru albirea dinților;
- „Sensitive” („Delicat”) pentru curățarea dinților sensibili;
- „Massage” („Masaj”) pentru masarea intensivă a gingiilor;
- „Gum Care” („Îngrijirea gingiilor”) pentru masarea delicată a gingiilor.

Pregătirea dispozitivului pentru utilizare

Notă. Adaptorul de alimentare nu este inclus în conținutul livrării. Parametrii de ieșire ai adaptorului trebuie să corespundă valorilor 5,0 V / 1,0 A (DC).

Încărcare. Deschideți cu atenție ambalajul și scoateți dispozitivul și accesoriile. Efectuați curățarea acestora (vezi „Curățare și întreținere”). Așezați stația de încărcare (7) pe o suprafață uscată, orizontală. Conectați stația la sursa de alimentare (vezi fig. B). Așezați mânerul (2) pe stația de încărcare. Indicatorul (5) va începe să pâlpâie în roșu. Când indicatorul devine verde, bateria este complet încărcată și dispozitivul este gata de utilizare. Când încărcarea este completă, deconectați stația de încărcare de la sursa de alimentare.

Instalarea capului. Îndepărtați mânerul de la stația de încărcare și instalați capul (1) așa cum se arată în figura C.

Selectarea modului de funcționare. Apăsați butonul (3) pentru a porni dispozitivul. Apăsați butonul succesiv pentru a schimba modul. Puteți schimba modul în termen de 8 secunde de la pornire. După aceea, apăsați din nou butonul pentru a opri dispozitivul.

Notă. Ultimul mod selectat se stochează în memoria dispozitivului și va fi activat data viitoare când dispozitivul este pornit.

Exploatarea dispozitivului

Umezii periile capului periutei și aplicați cantitatea dorită de produs de îngrijire dentară pe peri. Îndreptați periile capului spre suprafața dinților la un unghi de aproximativ 45° (vezi fig. **D**). Pornii dispozitivul apăsând o dată butonul. Curățați-vă dinții fără a exercita o presiune nejustificată asupra smalțului dinților. La fiecare 30 de secunde, dispozitivul vă va avertiza să schimbați zona de curățare prin oprirea pentru scurt timp a vibrațiilor. Schimbați zona de curățare după fiecare notificare. După 2 minute de funcționare, dispozitivul se va opri automat.

Curățare și îngrijire

ATENȚIE! Oprii dispozitivul și deconectați stația de încărcare de la sursa de alimentare înainte de a curăța dispozitivul și accesoriile.

ATENȚIE! Nu spălați dispozitivul sau accesoriile acestuia în mașina de spălat vase.

ATENȚIE! Nu utilizați detergenți chimici și agresivi, paste abrazive, produse care conțin acizi și solvenți sau bureți metalici pentru a curăța dispozitivul și accesoriile.

Curățarea capului. Clătiți capul, inclusiv periile, sub jet de apă.

Curățarea mânerului. Clătiți mânerul sub jet de apă sau ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu apă. Apoi ștergeți cu un șervețel.

Curățarea stației. Ștergeți cu o cârpă moale umezită cu apă. Apoi ștergeți cu un șervețel.

Depanarea posibilelor defecțiuni

Periuța de dinți nu pornește. Cauza posibilă: bateria este descărcată. Soluție: încărcăți dispozitivul (timp de încărcare de până la 4,5 ore).

Periuța de dinți nu se încarcă. Cauze posibile: stația de încărcare nu este conectată la sursa de alimentare; cablul USB este deteriorat. Soluție: conectați stația la sursa de alimentare (vezi fig. **B**); verificați integritatea cablului USB.

Capul vibrează ușor. Cauza posibilă: punctul de conectare dintre mâner și cap este murdar. Soluție: curățați mânerul și capul.

ATENȚIE! Dacă niciuna dintre metodele sugerate nu ajută la rezolvarea problemei, contactați furnizorul sau un centru de service autorizat. Nu dezasamblați și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

RUS Зубная щетка **AENO™** предназначена для ежедневной гигиены полости рта.

Модели: ADB0005 (белый цвет), ADB0006 (черный цвет).

Технические характеристики

Зубная щетка. Вход: 5,0 В / 0,3 А (DC), 1,5 Вт (макс.). Аккумулятор: литийионный, несъемный, 3,7 В, 750 мА·ч, время полной зарядки – до 4,5 ч. Время работы после полной зарядки: не менее 130 мин. Интенсивность вибрации: до 46 000 колебаний в минуту. Количество режимов работы: 5. Уровень шума (на расстоянии 0,3 м): ≤ 65 дБ. Управление: ручное. Размер щетки с насадкой (диаметр × высота): 27,6×246 мм. Материал корпуса: АБС-пластик. Степень жесткости щетины: средняя. Срок службы насадок: 3 месяца. Вес (без насадок): 104 г. Эксплуатация: темп. +5...+40 °С, отн. вл. 45–75 % (без конденсации). Хранение: темп. 0...+50 °С, отн. вл. 45–90 % (без конденсации).

Зарядная станция. Вход: 5,0 В / 1,0 А (DC). Выход: 5,0 В / 0,6 А (DC), 3,0 Вт (макс.). Материал: АБС-пластик. Длина кабеля USB (А): 1,2 м. Размер (Д×Ш×В): 80,2×48,3×27 мм. Вес: 83,4 г.

Комплект поставки (см. рис. А)

Зубная щетка, сменные насадки (2 шт.), зарядная станция с кабелем USB (А), краткое руководство пользователя.

Элементы устройства и комплектующие (см. рис. А)

1 – сменная насадка, 2 – ручка, 3 – кнопка, 4 – индикаторы режимов работы, 5 – индикатор заряда, 6 – кабель USB (А), 7 – зарядная станция.

Ограничения и предупреждения

ВНИМАНИЕ! При наличии кардиостимулятора, заболеваний полости рта, а также после хирургического вмешательства в ротовую полость необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или трудности при использовании устройства AENO™, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по эл. почте **support@aeno.com** или в онлайн-чате на веб-странице **aeno.com/service-and-warranty**. Специалисты помогут вам разобраться, и вам не нужно будет тратить время и усилия на посещение магазина.

ВНИМАНИЕ! Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не храните устройство на зарядной станции, подключенной к источнику питания.

Устройство не предназначено для использования детьми до 6 лет или лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями при отсутствии у них достаточного опыта или знаний по эксплуатации устройства, или если они не находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством и комплектующими. Не роняйте и не бросайте устройство. Не включайте и не используйте поврежденное устройство. Если после использования устройства начинают кровоточить десны, и кровотечение продолжается несколько дней, обратитесь к стоматологу. Заряжайте зубную щетку только на оригинальной зарядной станции. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные в технической документации, соответствуют параметрам источника питания. Каждый из членов семьи должен пользоваться индивидуальной насадкой. Заменяйте насадку не реже одного раза каждые 3 месяца. Используйте только оригинальные сменные насадки. При длительном перерыве в использовании заряжайте устройство раз в 2–3 месяца, чтобы не допустить глубокого разряда аккумулятора.

Индикация заряда

Цвет	Состояние	Значение
Зеленый	Горит	Устройство установлено на зарядную станцию, подключенную к источнику питания, аккумулятор полностью заряжен
Красный	Мерцает *	Аккумулятор заряжается
	Мигает **	Низкий уровень заряда аккумулятора
–	Не горит	Устройство выключено или установлено на зарядную станцию, не подключенную к источнику питания
		Устройство включено, уровень заряда аккумулятора средний/высокий

* Индикатор горит 3 с, затем гаснет на 0,5 с.

** Индикатор горит 0,5 с, затем гаснет на 0,5 с.

Индикация режимов работы

Название текущего режима работы подсвечивается на корпусе устройства.

Функции кнопки

Действие	Описание
Нажать один раз (устройство выключено)	Включение устройства
Нажать один раз (прошло менее 8 секунд с момента включения)	Переключение режимов работы
Нажать один раз (прошло более 8 секунд с момента включения)	Выключение устройства

Режимы работы

- «Clean» («Чистка») для ежедневной чистки зубов;
- «White» («Отбеливание») для отбеливания зубов;
- «Sensitive» («Деликатный») для чистки чувствительных зубов;
- «Massage» («Массаж») для интенсивного массажа десен;
- «Gum Care» («Уход за деснами») для нежного массажа десен.

Подготовка устройства к работе

Примечание. Адаптер питания не входит в комплект поставки. Выходные параметры адаптера должны соответствовать значениям 5,0 В / 1,0 А (DC).

Зарядка. Осторожно вскройте упаковку и извлеките устройство и комплектующие. Проведите их очистку (см. «Очистка и уход»). Разместите зарядную станцию (7) на сухой горизонтальной поверхности. Подсоедините станцию к источнику питания (см. рис. В). Установите ручку (2) на зарядную станцию. Индикатор (5) начнет мерцать красным. Когда индикатор начнет гореть зеленым, аккумулятор полностью заряжен, устройство готово к работе. По окончании зарядки отключите зарядную станцию от источника питания.

Установка насадки. Снимите ручку с зарядной станции и установите насадку (1) как показано на рисунке С.

Выбор режима работы. Нажмите кнопку (3), чтобы включить устройство. Последовательно нажимайте на кнопку для переключения режимов. Изменить режим можно в течение 8 секунд после включения. После нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить устройство.

Примечание. Последний выбранный режим сохраняется в памяти устройства и активируется при следующем включении.

Эксплуатация устройства

Смотрите щетину насадки и нанесите на нее необходимое количество средства для ухода за зубами. Направьте щетину насадки к поверхности зубов под углом примерно 45° (см. рис. **D**). Включите устройство однократным нажатием на кнопку. Проведите чистку зубов, не оказывая чрезмерного давления на зубную эмаль. Каждые 30 секунд устройство будет оповещать о необходимости сменить зону чистки, кратковременно прекращая вибрацию. Изменяйте зону чистки после каждого оповещения. Через 2 минуты работы устройство выключится автоматически.

Очистка и уход

ВНИМАНИЕ! Перед очисткой устройства и комплектующих выключайте устройство и отключайте зарядную станцию от источника питания.

ВНИМАНИЕ! Запрещается мыть устройство или его комплектующие в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ! Не используйте для очистки устройства и аксессуаров химические и агрессивные моющие средства, абразивные пасты, средства, содержащие кислоты и растворители, а также металлические губки.

Очистка насадки. Промойте насадку, включая щетину, под проточной водой.

Очистка ручки. Промойте ручку под проточной водой или протрите мягкой тканью, смоченной в воде. Затем вытрите насухо.

Очистка станции. Протрите мягкой тканью, смоченной в воде. Затем вытрите насухо.

Устранение возможных неисправностей

Зубная щетка не включается. Возможная причина: аккумулятор разряжен. Решение: зарядите устройство (время зарядки – до 4,5 часов).

Зубная щетка не заряжается. Возможные причины: зарядная станция не подключена к источнику питания; кабель USB поврежден. Решение: подключите станцию к источнику питания (см. рис. **B**); проверьте целостность кабеля USB.

Насадка слабо вибрирует. Возможная причина: место соединения ручки и насадки загрязнено. Решение: очистите ручку и насадку.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из предложенных способов не помог устранить проблему, обратитесь к поставщику либо в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

SLK Zubná kefka **AENO™** je určená na každodennú ústnu hygienu.

Modely: ADB0005 (biela farba), ADB0006 (čierna farba).

Technické špecifikácie

Zubná kefka. Vstup: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (max.). Batéria: Li-ion, nevymeniteľná, 3,7 V, 750 mAh, čas plného nabitia – do 4,5 h. Výdrž po plnom nabití: minimálne 130 min. Intenzita vibrácií: až 46000 vibrácií za minútu. Počet prevádzkových režimov: 5. Hladina hluku (vo vzdialenosti 0,3 m): ≤ 65 dB. Ovládanie: manuálne. Veľkosť kefky s hlavicom (priemer × výška): 27,6×246 mm. Materiál puzdra: plast ABS. Tuhosť štetín: stredná. Životnosť hlavice: 3 mesiace. Hmotnosť (bez príslušenstva): 104 g. Prevádzka: tepl. +5...+40 °C, rel. vlh. 45–75 % (bez kondenzácie). Skladovanie: tepl. 0...+50 °C, rel. vlh. 45–90 % (bez kondenzácie).

Nabíjacia stanica. Vstup: 5,0 V / 1,0 A (DC). Výstup: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (max.). Materiál: plast ABS. Dĺžka kábla USB (A): 1,2 m. Veľkosť (D×Š×V): 80,2×48,3×27 mm. Hmotnosť: 83,4 g.

Obsah balenia (pozri obr. A)

Zubná kefka, náhradné hlavice (2 ks), nabíjacia stanica s káblom USB (A), stručný návod na použitie.

Prvky zariadenia a príslušenstvo (pozri obr. A)

1 – náhradná hlavica, 2 – rukoväť, 3 – tlačidlo, 4 – indikátory prevádzkových režimov, 5 – indikátor nabíjania, 6 – kábel USB (A), 7 – nabíjacia stanica.

Obmedzenia a upozornenia

POZOR! Ak máte kardiostimulátor, ochorenia ústnej dutiny alebo ste po operácii ústnej dutiny, mali by ste sa pred použitím zariadenia poradiť s lekárom.

POZOR! Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nenechávajte zariadenie dlhšiu dobu v nabíjacej stanici pripojenej k zdroju napájania.

! Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s používaním zariadenia AENO™, !
! obráťte sa na tím podpory prostredníctvom e-mailu **support@aeno.com** !
! alebo prostredníctvom online chatu **aeno.com/service-and-warranty.** !
! Odborníci vám pomôžu vyriešiť problémy, aby ste nemuseli strácať čas a !
! námahu návštevou obchodu. !

Zariadenie nie je určené na používanie deťmi mladšími ako 6 rokov alebo osobami so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo intelektuálnymi schopnosťami, ak nemajú dostatočné skúsenosti alebo znalosti o jeho obsluhu, a ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a príslušenstvom. Zariadenie neupúšťajte ani ho nehádzajte. Poškodené zariadenie nezapínajte ani nepoužívajte. Ak vám po použití zariadenia začnú krváčať ďasná a krvácanie pokračuje niekoľko dní, obráťte sa na svojho zubného lekára. Zubnú kefku nabíjajte len v originálnej nabíjacej stanici. Uistite sa, že napätie a frekvencia uvedené v technickej dokumentácii zodpovedajú parametrom napájania. Každý člen rodiny musí používať samostatnú hlavicu. Vymeňte hlavicu aspoň raz za 3 mesiace. Používajte len originálne náhradné hlavice. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho raz za 2–3 mesiace, aby ste zabránili hlbokému vybitiu batérie.

Indikácia nabíjania

Farba	Stav	Hodnota
Zelená	Svieti	Zariadenie je umiestnené na nabíjacej stanici pripojenej k zdroju napájania, batéria je plne nabitá
Červená	Pomaly bliká *	Batéria sa nabíja
	Bliká **	Nízka úroveň nabitia batérie
–	Nesvieti	Zariadenie je vypnuté alebo umiestnené na nabíjacej stanici, ktorá nie je pripojená k zdroju napájania
		Zariadenie je zapnuté, úroveň nabitia batérie je stredná/vysoká

* Indikátor sa rozsvieti na 3 s a potom na 0,5 s zhasne.

** Indikátor sa rozsvieti na 0,5 s a potom na 0,5 s zhasne.

Indikácia prevádzkových režimov

Názov aktuálneho prevádzkového režimu je zvýraznený na tele zariadenia.

Funkcie tlačidiel

Akcia	Popis
Stlačte raz (zariadenie je vypnuté)	Zapnutie zariadenia
Stlačte raz (od zapnutia uplynulo menej ako 8 sekúnd)	Prepínanie prevádzkových režimov
Stlačte raz (od zapnutia uplynulo viac ako 8 sekúnd)	Vypnutie zariadenia

Prevádzkové režimy

- „Clean“ („Čistenie“) na každodenné čistenie zubov;
- „White“ („Bielenie“) na bielenie zubov;
- „Sensitive“ („Citlivý“) na čistenie citlivých zubov;
- „Massage“ („Masáž“) pre intenzívnu masáž ďasien;
- „Gum Care“ („Starostlivosť o ďasná“) pre jemnú masáž ďasien.

Príprava zariadenia na prevádzku

Poznámka. Napájací adaptér nie je súčasťou balenia. Výstupné parametre adaptéra musia zodpovedať hodnotám 5,0 V / 1,0 A (DC).

Nabíjanie. Opatrne otvorte obal a vyberte zariadenie a príslušenstvo. Vykonaňte ich čistenie (pozri „Čistenie a údržba“). Nabíjaciu stanicu (7) umiestnite na suchý vodorovný povrch. Pripojte stanicu k zdroju napájania (pozri obr. B). Umiestnite rukoväť (2) na nabíjaciu stanicu. Indikátor (5) začne blikať na červeno. Keď sa indikátor rozsvieti na zeleno, je batéria plne nabitá a zariadenie je pripravené na použitie. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjaciu stanicu od zdroja napájania.

Inštalácia hlavice. Odstráňte rukoväť z nabíjacej stanice a nasadte náhradnú hlavicu (1) podľa obrázku C.

Výber prevádzkového režimu. Stlačením tlačidla (3) zapnete zariadenie. Postupným stláčaním tlačidla prepínate režimy. Režim môžete zmeniť do 8 sekúnd po zapnutí. Potom opätovným stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

Poznámka. Posledný zvolený režim sa uloží do pamäte zariadenia a aktivuje sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

Používanie zariadenia

Navlhčite štetiny hlavice kefky a naneste potrebné množstvo prípravku na starostlivosť o zuby. Nasmerujte štetiny hlavice kefky k povrchu zubov pod uhlom približne 45° (pozri obr. **D**). Zariadenie zapnete jedným stlačením tlačidla. Čistíte si zuby bez zbytočného tlaku na zubnú sklovinu. Každých 30 sekúnd vás zariadenie upozorní na zmenu čistiacej zóny krátkym zastavením vibrácií. Po každom upozornení zmeňte čistiacu zónu. Po 2 minútach prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.

Čistenie a údržba

POZOR! Pred čistením zariadenia a príslušenstva vypnite zariadenie a odpojte nabíjajúcu stanicu od napájania.

POZOR! Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu.

POZOR! Na čistenie zariadenia a príslušenstva nepoužívajte chemické a agresívne čistiace prostriedky, abrazívne pasty, prostriedky obsahujúce kyseliny a rozpúšťadlá ani drôtenky.

Čistenie náhradnej hlavice. Hlavicu vrátane štetín opláchnite pod tečúcou vodou.

Čistenie rukoväte. Opláchnite rukoväť pod tečúcou vodou alebo ju utrite mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Potom ju utrite do sucha.

Čistenie stanice. Utrite mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Potom ju utrite do sucha.

Odstránenie možných porúch

Zubná kefka sa nezapína. Možná príčina: batéria je vybitá. Riešenie: nabite zariadenie (čas nabíjania je až 4,5 hodiny).

Zubná kefka sa nenabíja. Možné príčiny: nabíjacia stanica nie je pripojená k zdroju napájania; kábel USB je poškodený. Riešenie: pripojte stanicu k zdroju napájania (pozri obr. **B**); skontrolujte neporušenosť kábla USB.

Slabá vibrácia hlavice. Možná príčina: spojenie medzi rukoväťou a hlavicom je znečistené. Riešenie: vyčistite rukoväť a hlavicu.

POZOR! Ak žiadny z navrhovaných spôsobov nepomôže problém vyriešiť, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo autorizované servisné stredisko. Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

SLV Zobna ščetka **AENO™** je zasnovana za vsakodnevno ustno higieno.

Modeli: ADB0005 (bela barva), ADB0006 (črna barva).

Specifikacije

Zobna ščetka. Vhod: 5.0 V / 0.3 A (DC), 1.5 W (največ). Baterija: Li-ion, neodstranljiva, 3.7 V, 750 mAh, čas polnega polnjenja do 4,5 ur. Čas delovanja po polnem polnjenju: vsaj 130 min. Intenzivnost vibracije: do 46.000 vibracij na minuto. Število načinov delovanja: 5. Raven hrupa (na razdalji 0,3 m): ≤ 65 dB. Upravljanje: ročno. Velikost ščetke z glavo (premer × višina): 27,6×246 mm. Material ohišja: ABS plastika. Togost ščetin: srednja. Življenjska doba glave: 3 mesece. Teža (brez glav): 104 g. Delovanje: temp. +5...+40 °C, rel. vl. 45–75 % (brez kondenzacije). Shranjevanje: temp. 0...+50 °C, rel. vl. 45–90 % (brez kondenzacije).

Polnilna postaja. Vhod: 5.0 V / 1.0 A (DC). Izhod: 5.0 V / 0.6 A (DC), 3.0 W (največ). Material: plastika ABS. Dolžina kabla USB (A): 1,2 m. Velikost (D×Š×V): 80,2×48,3×27 mm. Teža: 83,4 g.

Vsebina dobave (glejte sliko **A**)

Zobna ščetka, zamenljive glave (2 ks), polnilna postaja s kablom USB (A), hitri uporabniški vodnik.

Opomba. Napajalni adapter ni vključen v dobavo. Izhodni parametri adapterja morajo ustrezati vrednostim 5.0 V / 1.0 A (DC).

Elementi naprave in dodatki (glejte sliko **A**)

1 – zamenljiva glava, 2 – ročaj, 3 – gumb, 4 – indikatorji načinov delovanja, 5 – indikator polnjenja, 6 – kabel USB (A), 7 – polnilna postaja.

Omejitve in opozorila

POZOR! Če imate srčni spodbujevalnik, bolezní ustne votline ali ste po operaciji v ustni votlini, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naprave AENO™, se obrnite na ekipo za podporo po e-pošti: **support@aeno.com** ali v spletnem klepetu: **aeno.com/service-and-warranty**. Strokovnjaki vam bodo pomagali ugotoviti, kaj je treba storiti, da vam ne bo treba izgubljati časa in truda z obiskom trgovine.

POZOR! Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, naprave ne shranjujte na polnilni postaji, ki je priključena na vir napajanja.

Ta naprava ni namenjena otrokom, mlajšim od 6 let, ali osebam z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi ali intelektualnimi sposobnostmi, ki nimajo dovolj izkušenj ali znanja o njenem delovanju, ali če jih ne nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo in dodatki. Naprave ne spuščajte in ne mečite. Poškodovane naprave ne vklaplajte in ne uporabljajte. Če vam po uporabi naprave začnejo krvaveti dlesni in krvavitev traja več dni, se obrnite na svojega zobozdravnika. Zobno ščetko polnite samo na originalni polnilni postaji. Prepričajte se, da napetost in frekvenca, ki sta navedeni v tehnični dokumentaciji, ustrezata parametrom napajanja. Vsak družinski član naj uporablja svojo zamenljivo glavo. Glave ščetke zamenjajte vsaj enkrat na 3 mesece. Uporabljajte samo originalne nadomestne glave. Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo napolnite enkrat na 2–3 mesece, da preprečite globoko izpraznitev baterije.

Indikacija polnjenja

Barva	Status	Pomen
Zelena	Sveti	Naprava je na polnilni postaji, ki je priključena na vir napajanja, in baterija je popolnoma napolnjena
Rdeča	Utripa počasi *	Baterija se polni
	Utripa hitro **	Šibka napolnjenost baterije
–	Ne sveti	Naprava je izklopljena ali nameščena na polnilno postajo, ki ni priključena na vir napajanja
		Naprava je vklopljena, napolnjenost baterije je srednja/visoka

* Indikator sveti 3 s, nato pa ugasne za 0,5 s.

** Indikator sveti 0,5 s, nato pa ugasne za 0,5 s.

Indikacija načinov delovanja

Ime trenutnega načina delovanja je osvetljeno na ohišju naprave.

Funkcije tipke

Manipulacija	Opis
Enkrat pritisnite (naprava je izklopljena)	Vklop naprave
Enkrat pritisnite (od vklopa je minilo manj kot 8 sekund)	Preklapljanje načinov delovanja
Enkrat pritisnite (od vklopa je minilo več kot 8 sekund)	Izklop naprave

Načini delovanja

- "Clean" ("Čiščenje") za vsakodnevno ščetkanje zob;
- "White" ("Beljenje") za beljenje zob;
- "Sensitive" ("Delikatni") za čiščenje občutljivih zob;
- "Massage" ("Masaža") za intenzivno masažo dlesni;
- "Gum Care" ("Nega dlesni") za nežno masažo dlesni.

Priprava naprave na delovanje

Polnjenje. Previdno odprite embalažo ter izvalcite napravo in dodatno opremo. Opravite njihovo čiščenje (glejte "Čiščenje in vzdrževanje"). Polnilno postajo (7) postavite na suho, vodoravno površino. Priključite postajo na vir napajanja (glejte sliko **B**). Ročaj (2) namestite na polnilno postajo. Indikator (5) začne utripati rdeče. Ko indikator zasveti zeleno, je baterija popolnoma napolnjena in naprava je pripravljena za uporabo. Po končanem polnjenju odklopite polnilno postajo od vira napajanja.

Namestitev glave. S polnilne postaje odstranite ročaj in namestite nanj glavo (1), kot je prikazano na sliki **C**.

Izbira načina delovanja. Za vklop naprave pritisnite tipko (3). Če želite preklopiti način, zaporedoma pritisnite tipko. Način lahko spremenite v 8 sekundah po vklopu. Nato znova pritisnite gumb, da izklopite napravo.

Opomba. Zadnji izbrani način se shrani v pomnilnik naprave in se aktivira ob naslednjem vklopu naprave.

Uporaba naprave

Navlažite ščetine glave ščetke in nanesite zeleno količino izdelka za nego zob na ščetine. Ščetine glave ščetke usmerite proti površini zoba pod kotom

približno 45° (glejte sliko **D**). Napravo vklopite z enim pritiskom na tipko. Zobe ščetkajte tako, da ne pritiskate pretirano na zobno sklenino. Vsakih 30 sekund vas bo naprava opozorila na spremembo območja čiščenja tako, da bo za kratek čas prekinila vibriranje. Po vsakem obvestilu spremenite območje čiščenja. Po 2 minutah delovanja se naprava samodejno izklopi.

Čiščenje in vzdrževanje

POZOR! Pred čiščenjem naprave in dodatkov izklopite napravo in polnilno postajo izključite iz električnega omrežja.

POZOR! Naprave ali dodatkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

POZOR! Za čiščenje naprave in dodatkov ne uporabljajte kemičnih in agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih past, izdelkov, ki vsebujejo kisline in topila, ali kovinskih gob.

Čiščenje glave. Glavo, vključno s ščetinami, sperite pod tekočo vodo.

Čiščenje ročaja. Ročaj sperite pod tekočo vodo ali ga obrišite z mehko krpo, navlaženo z vodo. Nato ga obrišite do suhega.

Čiščenje postaje. Obrišite z mehko krpo, navlaženo z vodo. Nato ga obrišite do suhega.

Odpravljanje morebitnih napak v delovanju

Zobna ščetka se ne vklopi. Možen vzrok: baterija je izpraznjena. Rešitev: napolnite napravo (čas polnjenja je do 4,5 ure).

Zobna ščetka se ne polni. Možni vzroki: polnilna postaja ni priključena na vir napajanja, kabel USB je poškodovan. Rešitev: priključite postajo na vir napajanja (glejte sliko **B**), preverite celovitost kabla USB.

Glava ščetke rahlo vibrira. Možen vzrok: spoj med ročajem in glavo je umazan. Rešitev: očistite ročaj in glavo.

POZOR! Če noben od predlaganih načinov ne pomaga odpraviti težave, se obrnite na dobavitelja ali pooblaščen servisni center. Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte popraviti sami.

SPA El cepillo de dientes **AENO™** está diseñado para la higiene bucal diaria.

Modelos: ADB0005 (color blanco), ADB0006 (color negro).

Especificaciones técnicas

Cepillo de dientes. Entrada: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 W (máx.). Batería: Li-ion, no extraíble, 3,7 V, 750 mAh, tiempo de carga completa – hasta 4,5 h. Tiempo de funcionamiento tras una carga completa: al menos 130 min. Intensidad de vibración: hasta 46 000 vibraciones por minuto. Número de modos de funcionamiento: 5. Nivel de ruido (a una distancia de 0,3 m): ≤ 65 dB. Control: manual. Tamaño del cepillo con boquilla (diámetro × altura): 27,6×246 mm. Material de la carcasa: plástico ABS. Grado de rigidez de las cerdas: medio. Vida útil de las boquillas: 3 meses. Peso (sin boquillas): 104 g. Funcionamiento: temp. +5...+40 °C, HR 45–75% (sin condensación). Almacenamiento: temp. 0...+50 °C, HR 45–90% (sin condensación).

Estación de carga. Entrada: 5,0 V / 1,0 A (DC). Salida: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 W (máx.). Material: plástico ABS. Longitud del cable USB (A): 1,2 m. Tamaño (L×An×Al): 80,2×48,3×27 mm. Peso: 83,4 g.

Lista de equipo (véase la fig. A)

Cepillo de dientes, boquillas reemplazables (2 uds.), estación de carga con cable USB (A), guía de inicio rápido.

Elementos del dispositivo y accesorios (véase la fig. A)

1 – boquilla reemplazable, 2 – asa, 3 – botón, 4 – indicadores de modos de funcionamiento, 5 – indicador de carga, 6 – cable USB (A), 7 – estación de carga.

Restricciones y advertencias

¡ATENCIÓN! Si tiene un marcapasos, enfermedades orales o después de una cirugía oral, debe consultar a un médico antes de utilizar el dispositivo.

Si tiene alguna pregunta o dificultad para utilizar el dispositivo **AENO™**, póngase en contacto con el equipo de asistencia por correo electrónico en **support@aeno.com** o por chat en línea en **aeno.com/service-and-warranty**. Los expertos le ayudarán a resolverlo y no tendrá que perder tiempo ni esfuerzo en ir a la tienda.

¡ATENCIÓN! Para prolongar la duración de la batería, no guarde el dispositivo en una estación de carga conectada a una fuente de alimentación.

Este dispositivo no debe ser utilizado por niños menores de 6 años ni por personas con capacidad física, mental o intelectual reducida sin experiencia o conocimientos suficientes sobre su funcionamiento, o a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y los accesorios. No deje caer ni tire el dispositivo. No encienda ni utilice un dispositivo dañado. Si sus encías empiezan a sangrar después de utilizar el dispositivo y el sangrado continúa durante varios días, póngase en contacto con su dentista. Cargue el cepillo de dientes solo en la estación de carga original. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia especificadas en la documentación técnica se corresponden con los parámetros de la fuente de alimentación. Cada miembro de la familia debe utilizar una boquilla individual. Sustituya la boquilla al menos una vez cada 3 meses. Utilice únicamente boquillas reemplazables originales. Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada 2-3 meses para evitar una descarga profunda de la batería.

Indicación de carga

Color	Estado	Significado
Verde	Se ilumina	El dispositivo está colocado en una estación de carga conectada a una fuente de alimentación, la batería está completamente cargada
Rojo	Centellea *	La batería se está cargando
	Parpadea **	Nivel bajo de batería
–	No se ilumina	El dispositivo está apagado o instalado en una estación de carga que no está conectada a una fuente de alimentación
		El dispositivo está encendido, el nivel de batería es medio/alto

* El indicador se enciende durante 3 s y luego se apaga durante 0,5 s.

** El indicador se enciende durante 0,5 s y luego se apaga durante 0,5 s.

Indicación de modos de funcionamiento

El nombre del modo de funcionamiento actual se resalta en la carcasa del dispositivo.

Funciones de los botones

Acción	Descripción
Pulsar una vez (dispositivo apagado)	Encender el dispositivo
Pulsar una vez (han transcurrido menos de 8 segundos desde el encendido)	Cambiar el modo de funcionamiento
Pulsar una vez (han transcurrido más de 8 segundos desde el encendido)	Apagar el dispositivo

Modos de funcionamiento

- «Clean» («Limpieza») para el cepillado diario de los dientes;
- «White» («Blanqueamiento») para blanquear los dientes;
- «Sensitive» («Delicado») para el cepillado de dientes sensibles;
- «Massage» («Masaje») para un masaje intensivo de las encías;
- «Gum Care» («Cuidado de las encías») para un suave masaje de las encías.

Preparación del dispositivo para su uso

Nota. El adaptador de corriente no está incluido en la lista de equipo. Los parámetros de salida del adaptador deben corresponder a los valores 5.0 V / 1.0 A (DC).

Carga. Abra con cuidado el embalaje y extraiga el dispositivo y los accesorios. Límpielos (véase «Limpieza y mantenimiento»). Coloque la estación de carga (7) sobre una superficie seca y horizontal. Conecte la estación a la fuente de alimentación (véase la fig. **B**). Coloque el asa (2) en la estación de carga. El indicador (5) empezará a centellear en rojo. Cuando la luz indicadora se vuelve verde, la batería está completamente cargada y el dispositivo está listo para su uso. Una vez finalizada la carga, desconecte la estación de carga de la fuente de alimentación.

Instalación de la boquilla. Retire el asa de la estación de carga e instale la boquilla (1) como se muestra en la figura C.

Selección del modo de funcionamiento. Pulse el botón (3) para encender el dispositivo. Pulse el botón sucesivamente para cambiar de modo. Puede cambiar el modo en los 8 segundos siguientes al encendido. Después, pulse de nuevo el botón para apagar el dispositivo.

Nota. El último modo seleccionado se almacena en la memoria del dispositivo y se activará la próxima vez que lo encienda.

Funcionamiento del dispositivo

Humedezca las cerdas de la boquilla del cepillo y aplique la cantidad deseada de producto de cuidado dental en las cerdas. Dirija las cerdas de la boquilla del cepillo hacia la superficie del diente en un ángulo de aproximadamente 45° (véase la fig. D). Encienda el dispositivo pulsando el botón una vez. Cepille los dientes sin ejercer una presión indebida sobre el esmalte dental. Cada 30 segundos, el dispositivo le avisará para que cambie de zona de limpieza deteniendo brevemente la vibración. Cambie la zona de limpieza después de cada aviso. Tras 2 minutos de funcionamiento, el dispositivo se apagará automáticamente.

Limpieza y mantenimiento

¡ATENCIÓN! Apague el dispositivo y desconecte la estación de carga de la red eléctrica antes de limpiar el dispositivo y los accesorios.

¡ATENCIÓN! No lave el dispositivo ni sus accesorios en el lavavajillas.

¡ATENCIÓN! No utilice detergentes químicos y agresivos, pastas abrasivas, productos que contengan ácidos y disolventes, ni esponjas metálicas para limpiar el dispositivo y los accesorios.

Limpieza de la boquilla. Enjuague la boquilla, incluidas las cerdas, con agua corriente.

Limpieza del asa. Enjuague el asa con agua corriente o límpielo con un paño suave humedecido con agua. A continuación, seque con un paño.

Limpieza de la estación. Limpie con un paño suave humedecido con agua. A continuación, seque con un paño.

Solución de posibles problemas de funcionamiento

El cepillo de dientes no se enciende. Posible causa: la batería está descargada. Solución: cargue el dispositivo (tiempo de carga – hasta 4,5 h).

El cepillo de dientes no se carga. Posibles causas: la estación de carga no está conectada a una fuente de alimentación; el cable USB está dañado. Solución: conecte la estación a una fuente de alimentación (véase la fig. **B**); compruebe la integridad del cable USB.

La boquilla vibra ligeramente. Posible causa: el punto de conexión entre el asa y la boquilla está sucio. Solución: limpie el asa y la boquilla.

¡ATENCIÓN! Si ninguno de los métodos sugeridos ayuda a resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio autorizado. No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo.

SRP Četkica za zube **AENO™** je dizajnirana za svakodnevnu oralnu higijenu.

Modeli: ADB0005 (u beloj boji), ADB0006 (u crnoj boji).

Specifikacije

Četkica za zube. Ulaz: 5.0 V / 0.3 A (DC), 1.5 W (najviše). Baterija: Li-ion, ugrađena, 3.7 V, 750 mAh, vreme potpunog punjenja – do 4,5 sata. Vreme rada po potpunom punjenju: najmanje 130 min. Intenzitet vibracije: do 46 000 vibracija u minuti. Broj radnih režima: 5. Nivo buke (na udaljenosti od 0,3 m): ≤ 65 dB. Upravljanje: ručno. Dimenzije četke sa glavom (prečnik × visina): 27,6×246 mm. Materijal kućišta: ABS plastika. Stepenn krutosti vlakana: srednji. Vek trajanja glave: 3 meseca. Težina (bez glava): 104 g. Korišćenje: temp. +5...+40 °C, rel. vl. 45–75 % (bez kondenzacije). Skladištenje: temp. 0...+50 °C, rel. vl. 45–90 % (bez kondenzacije).

Stanica za punjenje. Ulaz: 5.0 V / 1.0 A (DC). Izlaz: 5.0 V / 0.6 A (DC), 3.0 W (najviše). Materijal: ABS plastika. Dužina kabla USB (A): 1,2 m. Dimenzije (D×Š×V): 80,2×48,3×27 mm. Težina: 83,4 g.

Paket isporuke (v. sliku A)

Četkica za zube, 2 zamenjive glave, stanica za punjenje sa USB (A) kablom, kratki korisnički vodič.

Elementi uređaja i pribor (v. sliku A)

1 – zamenljiva glava, 2 – drška, 3 – dugme, 4 – indikatori radnih režima, 5 – indikator napunjenosti, 6 – USB (A) kabl, 7 – stanica za punjenje.

Ograničenja i upozorenja

PAŽNJA! Ako imate elektrostimulator, obolenje usne šupline ili ako ste imali oralnu operaciju, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom pre upotrebe uređaja.

PAŽNJA! Da biste produžili vek trajanja baterije, nemojte čuvati uređaj na stanici za punjenje priključenoj na izvor napajanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili poteškoća sa korišćenjem AENO™ uređaja, kontaktirajte podršku putem e-pošte: **support@aeno.com** ili časkanja uživo na vebu: **aeno.com/service-and-warranty**. Stručnjaci će vam pomoći da rešite vaš problem tako da nećete gubiti vreme da se vraćate u prodavnicu.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane dece mlađe od 6 godina ili osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima osim ako imaju dovoljno iskustva i znanja o rukovanju uređajem ili ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili priborom. Nemojte ispuštati ili bacati uređaj. Nemojte uključivati ili koristiti oštećeni uređaj. Ako vam desni prokrvare nakon upotrebe uređaja i krvarenje se nastavi nekoliko dana, obratite se svom stomatologu. Punite četkicu za zube samo na originalnoj stanici za punjenje. Uverite se da napon i frekvencija navedeni u tehničkoj dokumentaciji odgovaraju parametrima napajanja. Svaki član porodice treba da koristi individualnu zamenjivu glavu. Zamenite glave najmanje jednom u 3 meseca. Koristite samo originalne zamenjive glave. Ako se uređaj ne koristi duže vreme, punite ga jednom u 2–3 meseca da biste sprečili duboko pražnjenje baterije.

Indikacija punjenja

Boja	Status	Značenje
Zeleno	Svetli	Uređaj se nalazi na stanici za punjenje priključenoj na izvor napajanja, baterija je potpuno napunjena
Crveno	Polako treperi *	Baterija se puni
	Brzo treperi **	Slaba napunjenost baterije
–	Ne svetli	Uređaj je isključen ili je na stanici za punjenje koja nije povezana na izvor napajanja
		Uređaj je uključen, napunjenost baterije je srednja/visoka

* Indikator svetli 3 sek, zatim se gasi na 0,5 sek.

** Indikator svetli 0,5 s, zatim se gasi na 0,5 sek.

Indikacija režima rada

Naziv trenutnog režima rada je osvetljen na kućištu uređaja.

Funkcije dugmeta

Manipulacija	Opis
Pritisnite jednom (uređaj je isključen)	Uključivanje uređaja
Pritisnite jednom (od uključivanja je prošlo manje od 8 sekundi)	Izbor režima rada
Pritisnite jednom (od uključivanja je prošlo više od 8 sekundi)	Isključivanje uređaja

Radni režimi

- "Clean" ("Čišćenje") za svakodnevno pranje zuba;
- "White" ("Izbeljivanje") za izbeljivanje zuba;
- "Sensitive" ("Delikatni") za čišćenje osetljivih zuba;
- "Massage" ("Masaža") za intenzivnu masažu desni;
- "Gum Care" ("Nega desni") za nežnu masažu desni.

Priprema uređaja za korišćenje

Napomena. Strujni adapter nije uključen u isporuku. Izlazni parametri adaptera treba da odgovaraju vrednostima od 5.0 V / 1.0 A (DC).

Punjenje. Oprezno otvorite pakovanje i izvadite uređaj i dodatnu opremu. Očistite ih (v. "Čišćenje i održavanje"). Stavite stanicu za punjenje (7) na suhu, horizontalnu površinu. Povežite stanicu na izvor napajanja (v. sliku **B**). Stavite dršku (2) u stanicu za punjenje. Indikator (5) zatreperi crveno. Kada indikator postane zelen, baterija je potpuno napunjena i uređaj je spreman za upotrebu. Kada je punjenje završeno, isključite stanicu za punjenje iz izvora napajanja.

Ugradnja glave. Skinite dršku sa stanice za punjenje i namestite na nju glavu (1) kao što je prikazano na slici **C**.

Izbor režima rada. Pritisnite dugme (3) da uključite uređaj. Pritiskajte dugme uzastopno da biste promenili režime. Možete da promenite režim u roku od 8 sekundi po uključivanju. Zatim ponovo pritisnite dugme da isključite uređaj.

Napomena. Poslednji izabrani režim se čuva u memoriji uređaja i aktivira se sledeći put kada se uključi.

Korišćenje uređaja

Navlažite vlakna glave četkice i nanosite odgovarajuću količinu paste za zube. Usmerite vlakna glave četkice prema površini zuba pod uglom od približno 45° (v. sliku **D**). Uključite uređaj jednim pritiskom na dugme. Operite zube bez preteranog pritiska na zubnu gleđ. Svaki 30 sekundi, uređaj će vas kratkim zaustavljanjem vibracije upozoriti da promenite zonu čišćenja. Promenite zonu četkanja nakon svakog upozorenja. Nakon 2 minuta rada uređaj će se automatski isključiti.

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA! Pre čišćenja uređaja i pribora, isključite uređaj i odspojite stanicu za punjenje iz izvora napajanja.

PAŽNJA! Nemojte prati uređaj odnosno pribor u mašini za pranje sudova.

PAŽNJA! Nemojte koristiti hemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili rastvarače niti metalne sundere za čišćenje uređaja i pribora.

Čišćenje glave. Isperite glavu zajedno sa vlaknima pod tekućom vodom.

Čišćenje drške. Isperite dršku pod tekućom vodom ili obrišite mekom krpom navlaženom u vodi. Zatim obrišite suvom krpom.

Čišćenje stanice. Obrišite mekom krpom navlaženom u vodi. Zatim obrišite suvom krpom.

Rešavanje problema

Četkica za zube se ne uključuje. Mogući uzrok: baterija je prazna. Rešenje: napunite uređaj (vreme punjenja je do 4,5 sata).

Četkica za zube se ne puni. Mogući uzroci: stanica za punjenje nije priključena na izvor napajanja, USB kabl je oštećen. Rešenje: povežite stanicu na izvor napajanja (v. sliku **B**), proverite nema li oštećenja na USB kablju.

Glava slabo vibrira. Mogući uzrok: mesto spoja drške i glave je zaprljano. Rešenje: očistite dršku i glavu.

PAŽNJA! Ako nijedna od navedenih opcija ne pomogne u rešavanju problema, kontaktirajte svog dobavljača ili ovlašćeni servisni centar. Ne rastavljajte uređaj niti ne pokušavajte da ga sami popravite.

UKR Зубна щітка **AENO™** призначена для щоденної гігієни ротової порожнини.

Моделі: ADB0005 (білий колір), ADB0006 (чорний колір).

Технічні характеристики

Зубна щітка. Вхід: 5,0 В / 0,3 А (DC), 1,5 Вт (макс.). Акумулятор: Li-ion, незнімний, 3,7 В, 750 мА·год, час повної зарядки – до 4,5 год. Час роботи після повного заряджання: не менше 130 хв. Інтенсивність вібрації: до 46 000 коливань у хвилину. Кількість режимів роботи: 5. Рівень шуму (на відстані 0,3 м): ≤ 65 дБ. Управління: ручне. Розмір щітки з насадкою (діаметр × висота): 27,6×246 мм. Матеріал корпусу: АБС-пластик. Ступінь жорсткості щетини: середня. Термін служби насадок: 3 місяці. Вага (без насадок): 104 г. Експлуатація: темп. +5...+40 °С, відн. волог. 45–75 % (без конденсації). Зберігання: темп. 0...+50 °С, відн. волог. 45–90 % (без конденсації).

Зарядна станція. Вхід: 5,0 В / 1,0 А (DC). Вихід: 5,0 В / 0,6 А (DC), 3,0 Вт (макс.). Матеріал: АБС-пластик. Довжина кабелю USB (А): 1,2 м. Розмір (Д×Ш×В): 80,2×48,3×27 мм. Вага: 83,4 г.

Комплект постачання (див. мал. А)

Зубна щітка, змінні насадки (2 шт.), зарядна станція з кабелем USB (А), короткий посібник користувача.

Елементи пристрою та комплектуючі (див. мал. А)

1 – змінна насадка, 2 – ручка, 3 – кнопка, 4 – індикатори режимів роботи, 5 – індикатор заряду, 6 – кабель USB (А), 7 – зарядна станція.

Обмеження та попередження

УВАГА! За наявності кардіостимулятора, захворювань ротової порожнини, а також після хірургічного втручання в ротову порожнину необхідно проконсультуватися з лікарем перед використанням пристрою.

УВАГА! Щоб продовжити термін служби акумулятора, не зберігайте пристрій на зарядній станції, під'єднаний до джерела живлення.

Якщо у вас виникли запитання чи труднощі під час використання пристрою AENO™, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки ел. поштою **support@aeno.com** або в онлайн-чаті на вебсторінці **aeno.com/service-and-warranty**. Фахівці допоможуть вам розібратися, і вам не потрібно витрачати час та зусилля на відвідування магазину.

Пристрій не призначений для використання дітьми до 6 років або особами з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями за відсутності у них достатнього досвіду або знань з експлуатації пристрою, або якщо вони не знаходяться під контролем особи, яка відповідає за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм та комплектуючими. Не впускайте і не кидайте пристрій. Не вмикайте та не використовуйте пошкоджений пристрій. Якщо після використання пристрою починають кровоточити ясна, і кровотеча триває кілька днів, зверніться до стоматолога. Заряджайте зубну щітку лише на оригінальній зарядній станції. Переконайтеся, що напруга та частота, зазначені в технічній документації, відповідають параметрам джерела живлення. Кожен із членів сім'ї повинен користуватися індивідуальною насадкою. Замінюйте насадку не рідше за один раз кожні 3 місяці. Використовуйте лише оригінальні змінні насадки. У разі тривалої перерви у використанні заряджайте пристрій раз на 2–3 місяці, щоб не допустити глибокого розряду акумулятора.

Індикація заряду

Колір	Стан	Значення
Зелений	Горить	Пристрій встановлено на зарядну станцію, під'єднану до джерела живлення, акумулятор повністю заряджений
Червоний	Мерехтить *	Акумулятор заряджається
	Блимає **	Низький рівень заряду акумулятора
–	Не горить	Пристрій вимкнений або встановлений на зарядну станцію, не під'єднану до джерела живлення
		Пристрій увімкнено, рівень заряду акумулятора середній/високий

* Індикатор горить 3 с, потім гасне на 0,5 с.

** Індикатор горить 0,5 с, потім гасне на 0,5 с.

Індикація режимів роботи

Назва поточного режиму роботи підсвічується на корпусі пристрою.

Функції кнопки

Дія	Опис
Натиснути один раз (пристрій вимкнений)	Увімкнення пристрою
Натиснути один раз (минуло менше 8 секунд з моменту увімкнення)	Перемикання режимів роботи
Натиснути один раз (минуло більше 8 секунд з моменту увімкнення)	Вимкнення пристрою

Режими роботи

- «Clean» («Чистка») для щоденного чищення зубів;
- «White» («Відбілювання») для відбілювання зубів;
- «Sensitive» («Делікатний») для чищення чутливих зубів;
- «Massage» («Масаж») для інтенсивного масажу ясен;
- «Gum Care» («Догляд за яснами») для ніжного масажу ясен.

Підготовка пристрою до роботи

Примітка. Адаптер живлення не входить до комплекту постачання. Вихідні параметри адаптера повинні відповідати значенням 5,0 В / 1,0 А (DC).

Заряджання. Обережно відкрийте упаковку та вийміть пристрій та комплектуючі. Проведіть їх очищення (див. «Очищення та догляд»). Розмістіть зарядну станцію (7) на сухій горизонтальній поверхні. Підключіть станцію до джерела живлення (див. мал. В). Встановіть ручку (2) на зарядну станцію. Індикатор (5) почне мерехтіти червоним. Коли індикатор почне горіти зеленим, акумулятор повністю заряджений, пристрій готовий до роботи. Після закінчення заряджання від'єднайте зарядну станцію від джерела живлення.

Встановлення насадки. Зніміть ручку із зарядної станції та встановіть насадку (1) як показано на малюнку С.

Вибір режиму роботи. Натисніть кнопку (3), щоб увімкнути пристрій. Послідовно натискайте на кнопку для перемикання режимів. Змінити режим можна протягом 8 секунд після увімкнення. Після натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути пристрій.

Примітка. Останній обраний режим зберігається в пам'яті пристрою й активується під час наступного увімкнення.

Експлуатація пристрою

Змочіть щетину насадки та нанесіть на неї необхідну кількість засобу для догляду за зубами. Спрямуйте щетину насадки до поверхні зубів під кутом

приблизно 45° (див. мал. **D**). Увімкніть пристрій одноразовим натисканням на кнопку. Проведіть чищення зубів, не чинячи надмірного тиску на зубну емаль. Кожні 30 секунд пристрій сповіщатиме про необхідність змінити зону чищення, короткочасно припиняючи вібрацію. Змінійте зону чищення після кожного оповіщення. Через 2 хвилини роботи пристрій вимкнеться автоматично.

Очищення та догляд

УВАГА! Перед очищенням пристрою та комплектуючих вимикайте пристрій і відключайте зарядну станцію від джерела живлення.

УВАГА! Забороняється мити пристрій або його комплектуючі в посудомийній машині.

УВАГА! Не використовуйте для очищення пристрою та аксесуарів хімічні та агресивні мийні засоби, абразивні пасти, засоби, що містять кислоти та розчинники, а також металеві губки.

Очищення насадки. Промийте насадку, включно зі щетиною, під проточною водою.

Очищення ручки. Промийте ручку під проточною водою або протріть м'якою тканиною, змоченою у воді. Потім витріть насухо.

Очищення станції. Протріть м'якою тканиною, змоченою у воді. Потім витріть насухо.

Усунення можливих несправностей

Зубна щітка не вмикається. Можлива причина: акумулятор розряджений. Рішення: зарядіть пристрій (час заряджання – до 4,5 годин).

Зубна щітка не заряджається. Можливі причини: зарядна станція не підключена до джерела живлення; кабель USB пошкоджений. Рішення: підключіть станцію до джерела живлення (див. мал. **B**); перевірте цілісність кабелю USB.

Насадка слабо вібрує. Можлива причина: місце з'єднання ручки та насадки забруднене. Рішення: очистіть ручку та насадку.

УВАГА! Якщо жоден із запропонованих способів не допоміг розв'язати проблему, зверніться до постачальника або до авторизованого сервісного центру. Не розбирайте пристрій і не намагайтеся відремонтувати його самостійно.

UZB Tish cho'tkasi **AENO™** ogiz bo'shlig'i kundalik gigienasi uchun mo'ljallangan.

Modellar: ADB0005 (oq rangli), ADB0006 (qara rangli).

Texnik xususiyatlari

Tish cho'tkasi. Kirish: 5,0 V / 0,3 A (DC), 1,5 Vt (maks.). Akkumulyator: Li-ioni, yechib olinmaydigan, 3,7 V, 750 mA/soat, to'liq quvvatlash vaqti – 4,5 soatgacha. To'liq quvvatlangan keyin ishlash vaqti: kamida 130 daqiqa. Vibratsiya intensivligi: daqiqasiga 46 000 tebranishgacha. Ishlash rejimlari soni: 5. Shovqin darajasi (0,3 m masofada): ≤ 65 dB. Boshqaruv: qo'lda. Nasadkali cho'tkaning o'lchami (diametric × balandligi): 27,6×246 mm. Korpus materiali: ABS-plastmassa. Tukning qattiqligi: o'rtacha. Nasadkaning ishlash muddati: 3 oy. Og'irligi (nasadkalarsiz): 104 g. Ishlatish: har. +5...+40 °C, nisb. naml. 45–75 % (kondensatsiyasiz). Saqlash: har. 0...+50 °C, nisb. naml. 45–90 % (kondensatsiyasiz).

Quvvatlash stansiyasi. Kirish: 5,0 V / 1,0 A (DC). Chiqish: 5,0 V / 0,6 A (DC), 3,0 Vt (maks.). Material: ABS plastmassa. USB (A) kabel uzunligi: 1,2 m. O'lchami (U×K×B): 80,2×48,3×27 mm. Og'irligi: 83,4 g.

Yetkazib berish to'plami (A-rasmga qar.)

Tish cho'tkasi, almahstiriluvchi nasadkalar (2 dona.), USB (A) kabelli quvvatlash stansiyasi, qisqacha foydalanuvchi qo'llanmasi.

Qurilma elementlari va tarkibiy qismlari (A-rasmga qar.)

1– almashtiriluvchi nasadka, 2– tutqich, 3– tugma, 4– ishlash rejimlari indikatorlari, 5– quvvatlash indikator, 6– USB (A) kabeli, 7– quvvatlash stansiyasi.

Agar sizda AENO™ qurilmasidan foydalanish bo'yicha savollaringiz yoki qiyinchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, iltimos, **support@aeno.com** elektron pochta manzili yoki **aeno.com/service-and-warranty** onlayn-chat sahifasi orqali qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Mutaxassislar muammoni hal qilishga yordam beradi va siz do'konga borishga vaqt va kuch sarflashingiz shart emas.

Cheklovlar va ogohlantirishlar

DIQQAT! Agar yurak stimulyatori, og'iz bo'shlig'i kasalliklari mavjud bo'lganda hamda og'iz bo'shlig'ida jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bo'lsangiz, qurilmani ishlatishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing.

DIQQAT! Akkumulyatorning ishlash muddatini uzaytirish uchun qurilmani quvvat manbayiga ulangan holda quvvatlash stansiyasida saqlamang.

Qurilma 6 yoshgacha bo'lgan bolalar yoki jismoniy, ruhiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslar tomonidan, agar ularda qurilmadan foydalanish bo'yicha yetarli tajriba va bilim yo'q bo'lsa va agar ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmayotgan bo'lsa, foydalanishi uchun mo'ljallanmagan. Bolalarga qurilma yoki uning butlovchi qismlari bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Qurilmani tushurib yubormang yoki tashlamang. Buzilgan qurilmani yoqmang yoki ishlatmang. Agar qurilmadan foydalangandan keyin milklardan qon keta boshlasa va qon ketish bir necha kun davom etsa, tish shifokoriga murojaat qiling. Tish cho'tkasini faqat asl quvvatlovchi stansiyasida quvvatlang. Texnik hujjatlarda ko'rsatilgan kuchlanish va chastota elektr quvvati manbai parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Oila a'zolarining har biri o'zining nasadkasidan foydalanishi kerak. Nasadkani har 3 oyda kamida bir marta almashtiring. Faqat original (asl) almashtiriladigan nasadkalardan foydalaning. Uzoq vaqt davomida foydalanilmaganda, akkumulyatorning chuqur quvvatsizlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun qurilmani har 2-3 oyda bir marta quvvatlang.

Quvvat indikatori

Rangi	Holati	Ma'nosi
Yashil	Yonyapti	Qurilma quvvatlash stansiyasiga o'rnatilgan ta'minot manbayiga ulangan, akkumulyator to'liq quvvatlangan

Rangi	Holati	Ma'nosi
Qizil	Miltillayapti *	Akkumulyator quvvatlanyapti
	O'chib-yonyapti **	Akkumulyatorning quvvat darajasi past
–	Yonmayapti	Qurilma o'chirilgan yoki quvvatlash stansiyasiga o'rnatilgan, lekin ta'minot manbayiga ulanmagan
		Qurilma yoqilgan, akkumulyator quvvati o'rtacha/yuqori

* Indikator 3 soniya yonyapti, keyin 0,5 soniyaga o'chyapti.

** Indikator 0,5 soniya yonyapti, keyin 0,5 soniyaga o'chyapti.

Ish rejimlari indikatsiyasi

Joriy ishlash rejimining nomi qurilma korpusida yoritilyapti.

Tugma funksiyasi

Harakat	Tavsifi
Bir marta bosing (qurilma o'chirilgan)	Qurilmani yoqish
Bir marta bosing (yoqilganidan keyin 8 soniyadan kamroq vaqt o'tdi)	Ish rejimlarini o'zgartirish
Bir marta bosing (yoqilganidan keyin 8 soniyadan ko'proq vaqt o'tdi)	Qurilmani o'chirish

Ishlash rejimlari

- "Clean" ("Tozalash") tishlarni har kungi tozalash uchun;
- "White" ("Oqartirish") tishlarni oqartirish uchun;
- "Sensitive" ("Nozik") sezuvchan tishlarni tozalash uchun;
- "Massage" ("Massaj") milklarni intensiv massaj qilish uchun;
- "Gum Care" ("Milklarni parvarishlash") milklarni muloyim massaj qilish uchun.

Qurilmani ishlashga tayyorlash

Eslatma. Elektr manbai adapteri yetkazib berish to'plamiga kiritilmagan. Adapterning chiqish parametrlari 5,0 V / 1,0 A (DC) qiymatlariga mos kelishi kerak.

Quvvatlash. O'ramni ehtiyotkorlik bilan oching va qurilma hamda butlovchi qismlarni chiqarib oling. Ularni tozalang ("Tozalash va parvarishlash"ga qarang). Quvvatlash stansiyasini (7) quruq, gorizontal yuzaga joylashtiring. Stantsiyani ta'minot manbayiga ulang (**B**-rasmga qar.). Tutqichni (2) quvvatlash stansiyasiga o'rnatib. Indikator (5) qizil rangda miltillay boshlaydi. Indikator yashil rangda yonishni boshlanganda, akkumulyator to'liq quvvatlanadi va qurilma foydalanishga tayyor. Quvvatlash tugagach, quvvatlovchi stantsiyani elektr quvvati manбайдan uzib.

Nasadkani o'rnatish. Quvvatlash stansiyasidan tutqichni yechib oling va **C**-rasmida ko'rsatilganidek, nasadkani (1) o'rnatib.

Ishlash rejimini tanlash. Qurilmani yoqish uchun tugmasini (3) bosib. Rejimlarni almashtirib ulash uchun tugmani ketma-ket bosib. Rejimni yoqilgandan keyin 8 soniya ichida o'zgartirish mumkin. Keyin qurilmani o'chirish uchun tugmani yana bosib.

Eslatma. Oxirgi tanlangan rejim qurilma xotirasida saqlanadi va keyingi safar yoqilganda faollashtiriladi.

Qurilmani ishlatish

Nasadkaning junli qismini namlang va unga kerakli miqdorda tish yuvish vositasini surtib. Cho'tka nasadkasining tukini tishlar yuzasiga taxminan 45° burchak ostida yo'naltiring (**D**-rasmga qar.). Tugmani bir marta bosib qurilmani yoqing. Tish emaliga ortiqcha bosim o'tkazmasdan tishlaringizni tozalang. Har 30 soniyada qurilma vibratsiyani qisqa muddatga to'xtatib, tozalash zonasini o'zgartirish zarurligi haqida xabar beradi. Har bir ogohlantirishdan keyin tozalash joyini o'zgartiring. 2 daqiqa ishlagandan so'ng, qurilma avtomatik ravishda o'chadi.

Tozalash va parvishlash

DIQQAT! Qurilma va butlovchi qismlarni tozalashdan oldin qurilmani o'chiring va quvvatlovchi stansiyasini ta'minot manbayidan uzing.

DIQQAT! Qurilmani yoki uning butlovchi qismlarini idish yuvish mashinasida yuvish ta'qiqlanadi.

DIQQAT! Qurilma va butlovchi qismlarni tozalash uchun kimyoviy yoki agressiv yuvish vositalari, abraziv pastalar, tarkibida kislotalar yoki erituvchilar bo'lgan mahsulotlar va metall gubkalardan foydalanmang.

Nasadkalarni tozalash. Nasadkani, shu bilan birga, tuklarini oqar suv bilan yuving.

Tutqichni tozalash. Tutqichni oqar suv bilan yuving yoki namlangan yumshoq mato bilan arting. Keyin uni quriguncha arting.

Stansiyani tozalash. Suvda namlangan yumshoq mato bilan arting. Keyin uni quriguncha arting.

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

Tish cho'tkasi yoqilmaydi. Ehtimoliy sabab: Batareya quvvati tugagan. Yechim: qurilmani quvvatlang (quvvatlash vaqti – 4,5 soatgacha).

Tish cho'tkasi quvvatlanmayapti. Ehtimoliy sabablar: quvvatlash stansiyasi ta'minot manbayiga ulanmagan; USB kabeli shikastlangan. Yechim: stansiyani ta'minot manbayiga ulang (**B**-rasmga qar.); USB kabelining yaxlitligini tekshiring.

Nasadka oz tebranyapti. Ehtimoliy sabab: tutqich va nasadkaning ulangan joyi kirlangan. Yechim: tutqich va nasadkani tozalang.

DIQQAT! Taklif etilgan usullarning hech biri muammoni hal qilishga yordam bermagan bo'lsa, yetkazib beruvchiga yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qurilmani qismlarga ajratmang yoki uni o'zingiz ta'mirlashga urinmang.

ENG ASBISC reserves the right to modify the device and to revise and change this document without prior notice to users.

The warranty period and service life are 2 years from the date of retail sale of the device. Manufacturer: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Made in China. All trademarks used herein are the property of their respective owners. The date of manufacture is marked on the package.

Up-to-date information about and a detailed description of the device, as well as connection instructions, certificates, and details about the companies that deal with quality and warranty claims are available at aeno.com/documents. This device complies with applicable safety requirements.

RoHS Directive. The device complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS), including the requirements of the RoHS Directive 2015/863/EU.

ARA تحتفظ شركة ASBISC بالحق في تعديل الجهاز وإجراء تغييرات وإضافات على هذا المستند دون إشعار مسبق للمستخدمين. فترة الضمان والعمر التشغيلي – ستان من تاريخ بيع الجهاز في شبكة البيع بالتجزئة.

معلومات الشركة المصنعة: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. رقم الهاتف: +48732080077، البريد الإلكتروني: info@asbis.com، صنع في الصين. جميع العلامات التجارية المذكورة هنا هي ملك لأصحابها المعليين. يشار إلى تاريخ التصنيع على العبوة. تتوفر معلومات محدثة ووصف مفصل للجهاز، بالإضافة إلى تعليمات التوصيل والشهادات والمعلومات حول الشركات التي تقبل مطالبات الجودة والضمان، على موقع aeno.com/documents. يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات السلامة المعمول بها. **توجيه RoHS.** يطابق الجهاز المتطلبات الواردة في توجيه RoHS رقم 2011/65/EU بشأن تقييد المواد الخطرة، بما في ذلك المتطلبات الواردة في توجيه RoHS رقم 2015/863/EU.

BOS ASBISC zadržava pravo da modifikuje uređaj i da unosi izmjene i dopune u ovaj dokument bez prethodne najave za korisnike.

Garantni i upotrebnii rok su 2 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje. Podaci o proizvođaču: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Tel: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Proizvedeno u Kini. Svi zaštitni znakovi i robne marke koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika. Datum proizvodnje je naveden na pakovanju. Aktuelne informacije i detaljan opis uređaja, kao i uputstva za povezivanje, sertifikati, informacije o kompanijama koje primaju reklamacije u odnosu na kvalitet i garancije, dostupne su na aeno.com/documents. Ovaj uređaj je u skladu sa važećim sigurnosnim zahtjevima.

RoHS direktiva. Uređaj je usklađen sa zahtjevima Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju opasnih supstanci, uključujući zahtjeve Direktive RoHS 2015/863/EU.

BUL Компанията ASBISC си запазва правото да модифицира устройството и да прави промени и допълнения в този документ без предварително уведомяване на потребителите.

Гаранционен срок и срок на обслужване – 2 години от датата на продажба на устройството в търговската мрежа.

Информация за производителя: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипър). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Произведено в Китай. Всички търговски марки, споменати в този документ, са собственост на съответните им собственици. Датата на производство е посочена върху опаковката.

Актуална информация и подробно описание на устройството, както и инструкции за свързване, сертификати, информация за фирмите, които приемат рекламации за качество и гаранции, са достъпни на адрес **aeno.com/documents**. Това устройство отговаря на приложимите изисквания за безопасност.

Директива RoHS. Устройството е в съответствие с изискванията на Директива RoHS 2011/65/EU относно ограничаване на опасните вещества, включително изискванията на Директива RoHS 2015/863/EU.

CES Společnost ASBISC si vyhrazuje právo upravovat zařízení a provádět změny a doplňky tohoto dokumentu bez předchozího upozornění uživatelů.

Зáruční doba a životnost je 2 roky od data prodeje zařízení v maloobchodní síti.

Informace o výrobci: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Vyrobeno v Číně. Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků. Datum výroby je uvedeno na obalu.

Aktuální informace a podrobný popis zařízení, stejně jako pokyny k připojení, certifikáty, informace o společnostech, které přijímají reklamace kvality, a záruky jsou k dispozici na adrese **aeno.com/documents**. Toto zařízení splňuje platné bezpečnostní požadavky.

Směrnice RoHS. Zařízení splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek, včetně požadavků směrnice RoHS 2015/863/EU.

DEU ASBISC behält sich das Recht vor, das Gerät zu modifizieren und Änderungen und Ergänzungen an diesem Dokument vorzunehmen, ohne die Benutzer vorher zu informieren.

Garantiezeit und Nutzungsdauer – 2 Jahre ab dem Verkaufsdatum des Geräts im Einzelhandel.

Angaben zum Hersteller: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Zypern). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Hergestellt in China. Alle in diesem Dokument erwähnten Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

Aktuelle Informationen und eine ausführliche Beschreibung des Gerätes sowie Anschlussanleitungen, Zertifikate, Informationen zu Herstellern, die Qualitäts- und

Garantieansprüche annehmen, finden Sie unter **aeno.com/documents**. Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.

RoHS-Richtlinie. Das Gerät entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe, einschließlich der Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2015/863/EU.

ELL Η ASBISC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη συσκευή και να κάνει αλλαγές και προσθήκες σε αυτό το έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Περίοδος εγγύησης και διάρκειας ζωής – 2 έτη από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στο δίκτυο λιανικής πώλησης.

Πληροφορίες κατασκευαστή: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος). Τηλ.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Κατασκευασμένο στην Κίνα. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές μάρκες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στη συσκευασία.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες και λεπτομερής περιγραφή της συσκευής, καθώς και οδηγίες σύνδεσης, πιστοποιητικά, πληροφορίες για εταιρείες που δέχονται αξιώσεις ποιότητας και εγγυήσεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση **aeno.com/documents**. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Οδηγία RoHS. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της Οδηγίας RoHS 2011/65/EU σχετικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της οδηγίας RoHS 2015/863/EU.

EST ASBISC jätab endale õiguse muuta seadet ning teha muudatusi ja täiendusi käesolevasse dokumenti ilma kasutajate eelneva teavitamiseta.

Garantiiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote jaemüügi kuupäevast.

Tootja andmed: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Valmistatud Hiinas. Kõik siin kaubamärgid ja mainitud kaubamärgid on nende vastavate omanike omand. Tootmiskuupäev on märgitud pakendil.

Ajakohastatud teave ja seadme üksikasjalik kirjeldus, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, teave kvaliteedinõudeid ja garantiisid aktsepteerivate ettevõtete kohta on saadaval aadressil **aeno.com/documents**. See seade vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

RoHS direktiiv. Seade vastab ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale RoHS-direktiivile 2011/65/EU nõuded, sealhulgas RoHS-direktiivi 2015/863/EU nõuded.

FRA ASBISC se réserve le droit de modifier l'appareil et d'apporter des changements et des ajouts à ce document sans notification préalable aux utilisateurs.

Période de garantie et durée de vie – 2 ans à compter de la date de vente de l'appareil dans le réseau de distribution.

Informations sur le fabricant : ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chypre). Tél. : +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabriqué en

aeno.com/documents

Chine. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage. Des informations actualisées et une description détaillée de l'appareil, ainsi que des instructions de raccordement, des certificats, des informations sur les entreprises acceptant les revendications de qualité et les garanties sont disponibles sur la page web aeno.com/documents. Cet appareil répond aux exigences de sécurité applicables.

Directive RoHS. L'appareil est conforme aux exigences de la Directive RoHS 2011/65/EU sur la restriction des substances dangereuses, y compris les exigences de la Directive RoHS 2015/863/EU.

HRV ASBISC zadržava pravo da modificira uređaj i da unosi izmjene i dopune u ovaj dokument bez prethodne obavijesti korisnicima.

Jamstveni i uporabni rok su 2 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje.

Podaci o proizvođaču: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Proizvedeno u Kini. Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika. Datum proizvodnje je naveden na pakiranju.

Aktualne informacije i detaljan opis uređaja, kao i upute za povezivanje, certifikati, informacije o tvrtkama koje primaju reklamacije glede kvaliteta i jamstvo dostupni su na aeno.com/documents. Ovaj uređaj je sukladan s važećim sigurnosnim zahtjevima.

Smjernica RoHS. Uređaj je u skladu sa zahtjevima RoHS Smjernice 2011/65/EU o ograničenju opasnih tvari, uključujući zahtjeve RoHS Smjernice 2015/863/EU.

HUN Az ASBISC fenntartja a jogot a készülék módosítására, valamint a jelen dokumentum módosítására és kiegészítésére a felhasználók előzetes értesítése nélkül. Jótállási idő és élettartam – 2 év a készülék kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítésétől számítva.

A gyártó adatai: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciprus). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Kínában készült. Az ebben a dokumentumban említett valamennyi védjegy és védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A csomagoláson feltüntetik a gyártás dátumát.

Naprakész információk és a készülék részletes leírása, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, a minőségi igényeket és garanciákat elfogadó vállalatokra vonatkozó információk az aeno.com/documents oldalon található. Ez a készülék megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

RoHS irányelv. A készülék megfelel a 2011/65/EU RoHS Irányelv káros anyagok korlátozására vonatkozó követelményeinek, beleértve a 2015/863/EU RoHS Irányelv követelményeit is.

HYE ASBISC ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել սարքը և փոփոխություններ և լրացումներ մտցնել այս փաստաթղթում առանց օգտատերերին նախապես տեղեկացնելու:

პრეტენზიების მიმღები კომპანიების შესახებ ხელისაწვდომია ჩამოსატვირთად ზმულზე aeno.com/documents. ეს მოწყობილობა შეესაბამება უსაფრთხოების მოქმედ მოთხოვნებს.

დირექტივა RoHS. მოწყობილობა პასუხობს RoHS 2011/65/EU დირექტივის მოთხოვნებს მავნე ნივთიერებების შემცველობის შეზღუდვის თაობაზე, RoHS 2015/863/EU დირექტივის მოთხოვნების ჩათვლით.

KAZ ASBISC пайдаланушыларға алдын ала ескертусіз құрылғыны өзгерту және осы құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік мерзімі және қызмет ету мерзімі құрылғы бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 2 жыл.

Өндіруші туралы ақпарат: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Кінәрат-талапты қабылдайтын тұлға: ЖШС «Асбис Қазақстан», Қазақстан, 050018, Алматы қ-сы, Тулыкубасская к-сі 2, info@asbis.kz, asbis.kz. Қытайда жасалған. Мұнда аталған барлық сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Ағымдағы ақпарат пен құрылғының толық сипаттамасы, сондай-ақ қосылу нұсқаулары, сертификаттар, сапа және кепілдік талаптарын қабылдайтын компаниялар туралы ақпарат aeno.com/documents сайтында қолжетімді. Бұл құрылғы қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

RoHS директивасы. Құрылғы қауіпті заттарды шектеу жөніндегі 2011/65/EU RoHS директивасының талаптарына, соның ішінде 2015/863/EU RoHS директивасының талапта.

LAV ASBISC patur tiesības mainīt ierīci un veikt izmaiņas un papildinājumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas laiks un kalpošanas laiks – 2 gadi no ierīces pārdošanas dienas mazumtirdzniecības tīklā.

Ražotāja informācija: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Tālr.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Ražots Ķīnā. Visas šajā dokumentā minētās preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma.

Jaunākā informācija un detalizētās ierīces apraksts, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, informācija par uzņēmumiem, kas pieņem kvalitātes prasības, un garantijas ir pieejamas vietnē aeno.com/documents. Šīs ierīce atbilst piemērojamām drošības prasībām.

RoHS direktīva. Ierīce atbilst RoHS direktīvas 2011/65/EU prasībām par bīstamo vielu ierobežošanu, tostarp RoHS direktīvas 2015/863/EU prasībām.

LIT ASBISC pasilieka teisę modifikuoti įrenginį ir keisti bei papildyti šį dokumentą iš anksto nepranešusi naudotojams.

Garantijos laikotarpis ir tarnavimo trukmė – 2 metai nuo įrenginio pardavimo mažmeninės prekybos tinkle dienos.

Informacija apie gamintoją: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Pagaminta Kinijoje. Visi šiame dokumente paminėti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.

Naujausią informaciją ir išsamų įrenginio aprašymą, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, informaciją apie įmones, priimančias kokybės pretenzijas, ir garantijas rasite adresu **aeno.com/documents**. Šis įrenginys atitinka taikomos saugos reikalavimus.

RoHS direktyva. Įrenginys atitinka RoHS direktyvos 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų apribojimo reikalavimus, įskaitant RoHS direktyvą 2015/863/EU.

NLD ASBISC behoudt zich het recht voor het apparaat te wijzigen en wijzigingen en aanvullingen in dit document aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

Garantieperiode en levensduur – 2 jaar vanaf de verkoopdatum van het apparaat in het retailnetwerk.

Fabrikant: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Gemaakt in China. Alle handelsmerken die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. De productiedatum staat op de verpakking.

Actuele informatie en een gedetailleerde beschrijving van het apparaat, evenals aansluitinstructies, certificaten, informatie over bedrijven die kwaliteitsclaims accepteren en garanties zijn beschikbaar op **aeno.com/documents**. Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidseisen.

RoHS-richtlijn. Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU inzake de beperking van gevaarlijke stoffen, inclusief de RoHS-richtlijn 2015/863/EU.

POL ASBISC zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzenia oraz wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Okres gwarancji i użytkowania – 2 lata od daty sprzedaży urządzenia w sieci detalicznej. Informacje o producencie: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cypr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Wyprodukowano w Chinach. Wszystkie znaki towarowe i handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli. Data produkcji jest podana na opakowaniu.

Aktualne informacje i szczegółowy opis urządzenia, a także instrukcje podłączenia, certyfikaty, informacje o firmach akceptujących roszczenia jakościowe i gwarancje są dostępne na stronie **aeno.com/documents**. To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Dyrektywa RoHS. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, w tym wymagania dyrektywy RoHS 2015/863/EU.

POR A ASBISC reserva-se o direito de modificar o dispositivo e de efetuar alterações e aditamentos ao presente documento sem aviso prévio aos utilizadores.

Período de garantia e vida útil – 2 anos a partir da data de venda do dispositivo na rede de retalho.

Informações sobre o fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabricado na China. Todas as marcas registadas e nomes comerciais mencionadas neste documento são propriedade dos respetivos proprietários. A data de produção está indicada na embalagem.

Informações atualizadas e uma descrição detalhada do dispositivo, bem como instruções de ligação, certificados, informações sobre empresas que aceitam reclamações de qualidade e garantias estão disponíveis em **aeno.com/documents**. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis.

Diretiva RoHS. O dispositivo está em conformidade com os requisitos da Diretiva RoHS 2011/65/EU sobre a restrição de substâncias perigosas, incluindo os requisitos da Diretiva RoHS 2015/863/EU.

RON Compania ASBISC își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și de a aduce modificări și adăugiri la acest document fără a anunța în prealabil utilizatorii.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului – 2 ani de la data vânzării dispozitivului în rețeaua de vânzare cu amănuntul.

Informații despre producător: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipru). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabricate în China. Toate mărcile comerciale și mărcile de produse menționate în acest document sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Data de producție este indicată pe ambalaj. Informații actualizate și o descriere detaliată a dispozitivului, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații despre companiile care acceptă revendicări de calitate și garanții sunt disponibile prin link **aeno.com/documents**. Acest dispozitiv este conform cu cerințele de siguranță aplicabile.

Directiva RoHS. Dispozitivul respectă cerințele Directivei RoHS 2011/65/EU privind restricția directivei privind substanțele periculoase, inclusiv cerințele Directivei RoHS 2015/863/EU.

RUS Компания ASBISC оставляет за собой право модифицировать устройство и вносить изменения и дополнения в данный документ без предварительного уведомления пользователей.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года с даты продажи устройства в розничной сети.

Сведения о производителе: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Сделано в Китае. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих владельцев. Дата производства указана на упаковке.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны по ссылке aeno.com/documents. Настоящее устройство соответствует применимым требованиям безопасности.

Директива RoHS. Устройство отвечает требованиям Директивы RoHS 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, включая требования Директивы RoHS 2015/863/EU.

SLK Spoločnosť ASBISC si vyhradzuje právo upravovať zariadenie a vykonávať zmeny a doplnenia tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Záručná doba a životnosť – 2 roky od dátumu predaja zariadenia v maloobchodnej sieti. Informácie o výrobcovi: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Vyrobené v Číne. Všetky ochranné známky a obchodné značky uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Dátum výroby je uvedený na obale.

Aktuálne informácie a podrobný opis zariadenia, ako aj návod na pripojenie, certifikáty, informácie o spoločnostiach, ktoré prijímajú reklamácie kvality a záruky, sú k dispozícii na webovej stránke aeno.com/documents. Toto zariadenie spĺňa príslušné bezpečnostné požiadavky.

Smernica RoHS. Zariadenie spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EU o obmedzení používania nebezpečných látok vrátane požiadaviek smernice RoHS 2015/863/EU.

SLV ASBISC si pridržuje pravico do spreminjanja naprave ter sprememb in dopolnitev tega dokumenta brez predhodnega obvestila uporabnikom.

Garancijski rok in življenjska doba so 2 leti od datuma prodaje naprave v maloprodajo.

Podatki o proizvajalcu: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciper). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Izdelano na Kitajskem. Vse tukaj omenjene blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov. Datum izdelave je naveden na embalaži.

Najnovejše informacije in podroben opis naprave ter navodila za priključitev, certifikati, informacije o podjetjih, ki sprejemajo pritožbe glede kakovosti, in garancije so na voljo na spletni strani **aeno.com/documents**. Ta naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami.

Direktiva RoHS. Naprava je v skladu z direktivo RoHS 2011/65/EU o omejevanju nevarnih snovi, vključno z Direktivo RoHS 2015/863/EU.

SPA ASBISC se reserva el derecho a modificar el dispositivo y a realizar cambios y adiciones a este documento sin previo aviso a los usuarios.

Período de garantía y vida útil – 3 años a partir de la fecha de venta del dispositivo en la red minorista.

Información del fabricante: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Chipre). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Fabricado en China. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos dueños. La fecha de fabricación se indica en el envase.

La información actual y una descripción detallada del dispositivo, así como instrucciones de conexión, certificados e información sobre las empresas que aceptan reclamaciones de calidad y garantía, están disponibles en **aeno.com/documents**. Este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad aplicables.

Direktiva RoHS. El dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 2011/65/EU sobre restricción de sustancias peligrosas, incluidos los requisitos de la Directiva RoHS 2015/863/EU.

SRP ASBISC zadržava pravo da modifikuje uređaj i da unosi izmene i dopune u ovaj dokument bez prethodnog obaveštenja korisnika.

Garantni i upotrební rok su 2 godine od dana prodaje uređaja preko maloprodaje.

Podaci o proizvođaču: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Proizvedeno u Kini. Svi zaštitni znakovi i trgovačka imena pomenuta ovde su vlasništvo njihovih vlasnika. Datum proizvodnje je naveden na pakovanju.

Aktuelne informacije i detaljan opis uređaja, kao i uputstva za povezivanje, sertifikati, informacije o društvima koja primaju reklamacije u vezi kvaliteta i garancije, dostupne su na **aeno.com/documents**. Ovaj uređaj je u skladu sa važećim bezbednosnim zahtevima.

RoHS direktiva. Uređaj je usaglašen sa zahtevima Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju opasnih supstanci, uključujući zahteve Direktive RoHS 2015/863/EU.

UKR Компанія ASBISC залишає за собою право модифікувати пристрій та вносити зміни та доповнення до цього документу без попереднього повідомлення користувачів.

Гарантійний термін та термін служби – 2 роки з дати продажу пристрою в роздрібній мережі.

Відомості про виробника: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kıpr). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Особа, яка приймає претензії: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 25274129, Україна, 03061, Київ, вул. Газова, 30, market@asbis.ua, asbis.ua. Вироблено в Китаї. Усі товарні знаки та торгові марки, згадані у цьому документі, є власністю відповідних власників. Дата виробництва вказана на упаковці.

Актуальні відомості та детальний опис пристрою, а також інструкція з підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні за посиланням **aeno.com/documents**. Цей пристрій відповідає вимогам безпеки.

Директива RoHS. Пристрій відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU щодо обмеження вмісту шкідливих речовин, включаючи вимоги Директиви RoHS 2015/863/EU.

UZB ASBISC kompaniyasi foydalanuvchilarni oldindan ogohlantirmasdan qurilmani takomillashtirish va ushbu hujjatga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Kafolat va xizmat muddati – qurilma chakana savdo tarmog'ida sotilgan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumot: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kıpr). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ushbu hujjatda keltirib o'tilgan barcha tovar belgilari va savdo markalari tegishli egalariining mulki hisoblanadi. Ishlab chiqarish sanasi o'ramda ko'rsatilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsifi, shuningdek ulanish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlar **aeno.com/documents** sahifasida mavjud. Ushbu qurilma tegishli xavfsizlik talablariga javob beradi.

RoHS direktivasi. Qurilma xavfli moddalar miqdorini cheklash bo'yicha RoHS 2011/65/EU direktivasi, shu jumladan RoHS 2015/863/EU direktivasi talablariga javob beradi.



ENG Recycling information. These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.

For devices with a non-removable battery: under normal or abnormal operating conditions, as well as in the event of a single malfunction, the charging voltage and current must not exceed their maximum permissible values. If the battery temperature exceeds the maximum allowable temperature, then, under abnormal conditions, the device will stop charging. If the battery temperature drops below the minimum allowable temperature during charging, then, under abnormal conditions, the current will be limited.

ARA معلومات التخلص. تعني هذه الرموز أنه عند التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن والأكسسواراته الكهربائية والإلكترونية، يجب اتباع قواعد التعامل مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وقواعد التعامل مع نفايات البطاريات القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن. وفقاً للقواعد يجب التخلص من هذه المعدات بشكل منفصل في نهاية عمرها التشغيلي. يُحظر التخلص من الجهاز وبطارياته القابلة وغير القابلة لإعادة الشحن وكذلك إكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع النفايات البلدية غير المصنفة لأن ذلك سيضر البيئة. للتخلص من هذه المعدات، يجب إعادتها إلى نقطة البيع أو تسليمها إلى مركز إعادة تدوير محلي. للحصول على معلومات مفصلة يرجى الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات المنزلية. **للأجهزة ذات البطارية غير القابلة للإزالة:** في ظروف التشغيل العادية أو المنحرفة عن العادية، وفي حالة حدوث عطل لمرة واحدة، يجب ألا يتجاوز الجهد والتيار أثناء شحن البطارية الحد الأقصى المسموح به. إذا تجاوزت درجة حرارة البطارية الحد الأقصى المسموح به في الظروف المنحرفة عن العادية، سيتوقف شحن بطارية الجهاز. إذا انخفضت درجة حرارة البطارية إلى ما أقل من الحد الأدنى المسموح به أثناء الشحن، فسيتحدد التيار في الظروف المنحرفة عن العادية.

BOS Informacije o odlaganju. Ovi simboli znače da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora, te njegovih električnih i elektroničkih dodataka, morate slijediti propise o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) i otpadnim baterijama i akumulatorima. Propisi zahtijevaju da se ova oprema odvojeno odlaže na kraju njenog upotrebnog roka. Nemojte odlagati uređaj, njegove baterije i akumulatore, te njegov električni i elektronički pribor s nerazvrstanim komunalnim otpadom, jer će to naštetiti okolišu. Za uredno odlaganje ove opreme treba je vratiti na prodajno mjesto ili predati lokalnom centru za reciklažu. Za detalje obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Za uređaje sa ugrađenom baterijom: u normalnim ili nestandardnim radnim uslovima, kao i u slučaju pojedinačnog kvara, napon i struja tokom punjenja baterije ne bi trebalo da nadmaše svoje maksimalno dozvoljene vrednosti. Ako temperatura baterije pređe maksimalno dozvoljenu, tada će se u nestandardnim uslovima punjenje uređaja prekinuti. Ako temperatura baterije padne ispod minimalno dozvoljene tokom punjenja, tada će u nestandardnim uslovima struja biti ograničena.

BUL Информация за рециклиране. Тези символи означават, че когато изхвърляте устройството, неговите батерии и акумулатори и неговите електрически и електронни аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и разпоредбите за отпадъци от батерии и акумулатори. Съгласно нормативните изисквания това оборудване трябва да се изхвърля отделно в края на експлоатационния му срок. Не се допуска изхвърлянето на устройството, неговите батерии и акумулатори, както и неговите електрически и електронни аксесоари с несортирани битови отпадъци, тъй като това ще навреди на околната среда. За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. За подробности трябва да се обърнете към местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

За устройства с несменяема батерия: при нормални или необичайни условия на експлоатация или в случай на единична повреда напрежението и токът по време на зареждането на акумулатора не трябва да надвишават максимално допустимите стойности за тях. Ако температурата на батерията превиши максимално допустимата температура, устройството ще спре да зарежда при отклоняващи се от нормите условия. Ако температурата на батерията падне под минимално допустимата температура по време на зареждане, токът ще бъде ограничен при отклоняващи се от нормите условия.

CES Informace o recyklaci. Tyto symboly označují, že při likvidaci zařízení a jeho elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a pravidla pro nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory. Předpisy vyžadují, aby toto zařízení bylo na konci své životnosti zlikvidováno odděleně. Zařízení, jeho baterie a akumulátory a jeho elektrické a elektronické příslušenství se nesmí likvidovat spolu s netříděným komunálním odpadem, protože to poškozuje životní prostředí. Pro likvidaci tohoto zařízení je třeba jej vrátit do prodejního místa nebo odevzdat do místního recyklačního centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci komunálního odpadu.

Pro zařízení s nevyměnitelnou baterií: za normálních nebo abnormálních provozních podmínek nebo v případě jediné poruchy nesmí napětí a proud při nabíjení baterie překročit jejich maximální povolené hodnoty. Pokud teplota baterie překročí maximální přípustnou teplotu, zařízení přestane nabíjet za odchylných podmínek. Pokud teplota baterie během nabíjení klesne pod minimální přípustnou teplotu, proud bude za odchylných podmínek omezen.

DEU Informationen über Recycling. Diese Symbole weisen darauf hin, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Batterien und Akkus sowie seines elektrischen und elektronischen Zubehörs die Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altergeräte (WEEE) und für Altbatterien und -akkus beachten müssen. Gemäß den Vorschriften müssen diese Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät, seine Batterien und Akkus sowie sein elektrisches und elektronisches Zubehör nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall, da dies umweltschädlich ist. Um dieses Gerät zu entsorgen, muss es in der Verkaufsstelle zurückgegeben oder bei einem örtlichen Recyclingzentrum abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Hausmüllentsorger.

Für Geräte mit nicht entfernbarem Akku: unter normalen oder anormalen Betriebsbedingungen oder im Falle eines einzelnen Fehlers dürfen die Spannung und der Strom während des Aufladens der Akku die für sie zulässigen Höchstwerte nicht überschreiten. Überschreitet die Akkutemperatur die maximal zulässige Temperatur, wird der Ladevorgang des Geräts unter anormalen Bedingungen aufgehört. Fällt die Akkutemperatur während des Ladevorgangs unter die zulässige Mindesttemperatur, wird der Strom unter anormalen Bedingungen begrenzt.

ΕΛΛ **Πληροφορίες για την ανακύκλωση.** Τα σύμβολα αυτά υποδεικνύουν ότι πρέπει να ακολουθήσετε τους κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών όταν απορρίπτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές της και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να απορρίπτεται χωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην πετάτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές της ή τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της μαζί με τα αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον. Για να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό, πρέπει να τον επιστρέψετε σε ένα σημείο πώλησης ή να τον παραδώσετε σε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων για λεπτομέρειες.

Για συσκευές με μη αφαιρούμενη μπαταρία: υπό κανονικές ή μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς και σε περίπτωση μεμονωμένης δυσλειτουργίας, η τάση και το ρεύμα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές τους. Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη, τότε υπό μη φυσιολογικές συνθήκες, η φόρτιση της συσκευής θα σταματήσει. Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας πέσει κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία κατά τη φόρτιση, το ρεύμα θα περιοριστεί υπό μη κανονικές συνθήκες.

EST **Teave ringlussevõtu kohta.** Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste varukite kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmete eeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedes eraldi kõrvaldada. Ärge visake seadet, selle patareisiid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see oleks keskkonnale kahjulik. Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müügikohale või toimetada kohaliku ringlussevõtukeskusesse. Täpsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

Mittevahetada akua seadmete puhul: tavapärasest või ebatavalisest töötigimustes või üksiku rikke korral ei tohi aku laadimise ajal pinge ja vool ületada neile lubatud maksimaalseid väärtusi. Kui aku temperatuur ületab maksimaalset lubatud temperatuuri, lõpetab seade laadimise kõrvalekalduvates tingimustes. Kui aku temperatuur langeb laadimise ajal allapoole minimaalset lubatud temperatuuri, piiratakse voolu kõrvalekalduvates tingimustes.

FRA Informations sur l'utilisation. Ces symboles indiquent que vous devez respecter la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) et aussi que vous devez respecter la réglementation relative aux piles et accumulateurs usagés lorsque vous mettez au rebut l'appareil, ses piles et accumulateurs et ses accessoires électriques et électroniques. Conformément à la réglementation, cet équipement doit être éliminé séparément à la fin de sa durée de vie. Ne jetez pas l'appareil, ses piles et accumulateurs, ni ses accessoires électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, car cela serait nuisible à l'environnement. Pour mettre au rebut cet équipement, il faut le retourner au point de vente ou le

remettre à un centre de recyclage local. Vous devez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails.

Pour les appareils dotés d'une batterie non amovible : dans des conditions normales ou anormales de fonctionnement ou en cas de défaut unique, la tension et le courant pendant la charge de la batterie ne doivent pas dépasser les valeurs maximales qui leur sont attribuées. Si la température de la batterie dépasse la température maximale autorisée, l'appareil cessera de charger dans des conditions différentes. Si la température de la batterie tombe en dessous de la température minimale autorisée pendant la charge, le courant sera limité dans des conditions déviantes.

HRV Informacije o odlaganju. Ovi simboli znače da prilikom odlaganja uređaja, njegove baterije i akumulatora, kao i električnih i elektroničkih pribora, morate slijediti propise o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE) te pravila za postupanje s otpadnim baterijama i akumulatorima. Prema propisima, ova oprema podliježe posebnom prikupljanju na kraju radnog vijeka. Uređaj, njegove baterije i akumulatori te njegov električni i elektronički pribor ne smiju se odlagati skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom jer to nanosi štetu okolišu. U svrhu urednog odlaganja ovakve opreme, morate je vratiti na prodajno mjesto ili u vaš lokalni centar za reciklažu. Za detaljne informacije obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Za uređaje s ugrađenom baterijom: u normalnim ili nestandardnim uvjetima uporabe, kao i u slučaju pojedinačnog kvara, na dan i struja tijekom punjenja akumulatora ne bi smjeli prijeći svoje najveće dopuštene vrijednosti. Ako temperatura baterije premaši maksimalno dopuštenu, u nestandardnim uvjetima punjenje uređaja će se prekinuti. Ako tijekom punjenja temperatura baterije padne ispod minimalne dopuštene temperature, struja će biti ograničena u nestandardnim uvjetima.

HUN Ártalmatlanítással kapcsolatos információk. Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékai ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ezt a berendezést élettartama végén külön kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékait a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, mivel ez káros a környezetre. A berendezés ártalmatlanításához a készüléket vissza kell vinni az eladás helyére, vagy el kell juttatni egy helyi újrahasznosító központba. A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

Nem cserélhető akkumulátorral rendelkező készülékekhez: normál vagy normától eltérő üzemeltetési körülmények között, valamint egyedi hibás esetekben a akkumulátor töltésének feszültsége és árama nem haladhatja meg azokat a maximálisan megengedett értékeket, amelyekre számítani lehet. Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a maximálisan megengedett hőmérsékletet, a készülék leállítja a töltést az ettől eltérő körülmények között. Ha az akkumulátor hőmérséklete a töltés során a megengedett minimális hőmérséklet alá csökken, az áram eltérés esetén korlátozott lesz.

მოშორების მიზნით, ის უნდა დაბრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიგზავნოს თქვენს ადგილობრივ გადამამუშავების ცენტრში. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყოველთაოებო წარჩენების მართვის სამსახურს.

მოწყობილობებისთვის, რომლებსაც აქვთ არამოხსნადი აკუმულატორი: ექსპლუატაციის ნორმალურ ან ნორმიდან გადახრილ პირობებში, აგრეთვე ერთეული გაუმართაობის შემთხვევაში აკუმულატორის დამუშავებისას ძაბვა და დენი არ უნდა აღემატებოდნენ მათთვის მაქსიმალურად დასაშვებ მნიშვნელობებს. თუ აკუმულატორის ტემპერატურა გადაჭარბებს მაქსიმალურად დასაშვებ მნიშვნელობას, ნორმიდან გადახრილ პირობებში მოწყობილობის დამუშავება შეწყდება. თუ აკუმულატორის ტემპერატურა მინიმალურად დასაშვებ მნიშვნელობაზე დაბლა დაიწვეს, ნორმიდან გადახრილ პირობებში მოხდება დენის მიწოდების შეზღუდვა.

KAZ Көдеге жарату туралы ақпарат. Бұл таңбалар құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын және оның электрлік және электрондық керек-жарақтарын көдеге жарату кезінде электрлік және электрондық жабдықтың (WEEE) қалдықтары туралы ережелерді және батареялар мен аккумуляторлардың қалдықтары туралы ережелерді сақтау керектігін білдіреді. Ережелер бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек тастауды талап етеді. Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай-ақ оның электрлік және электрондық керек-жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастауға жол берілмейді, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді. Бұл жабдықты көдеге жарату үшін оны сату орнына қайтару немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына тапсыру керек. Толық ақпарат алу үшін жергілікті тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне хабарласыңыз.

Алынбайтын батареясы бар құрылғылар үшін: қалыпты немесе қалыптан тыс жұмыс жағдайында, сондай-ақ бір рет ақаулық болған жағдайда, батареяны зарядтау кезінде кернеу мен ток олардың максималды рұқсат етілген мәндерінен аспауы керек. Батареяның температурасы рұқсат етілген ең жоғарыдан асып кетсе, қалыпты емес жағдайларда құрылғыны зарядтау тоқтатылады. Зарядтау кезінде батареяның температурасы рұқсат етілген ең төменгі температурадан төмен түссе, қалыпты емес жағдайларда ток шектеледі.

LAV Informācija par pārstrādi. Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Saskaņā ar noteikumiem, šīs iekārtas, beidzoties tās lietošanas termiņam, ir jāutilizē atsevišķi. Neizmētiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi. Lai atbrīvotos no šī atbrīvojuma, tas ir jāatdod atpakaļ pārdošanas vietā vai jānodod vietējā pārstrādes centrā. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

Ierīcēm ar neizņemamu akumulatoru: normālos vai neparastos ekspluatācijas apstākļos vai atsevišķa bojājuma gadījumā spriegums un strāva akumulatora uzlādes laikā nedrīkst pārsniegt maksimālās pieļaujamās vērtības. Ja akumulatora temperatūra pārsniedz maksimāli pieļaujamu

temperatūru, ierīce pārtrauks uzlādi, ja tā darbojas atšķirīgos apstākļos. Ja uzlādes laikā akumulatora temperatūra pazeminās zem minimālās pieļaujamās temperatūras, strāva tiks ierobežota.

UT Informacija apie perdirbimą. Šie simboliai reiškia, kad utilizuojant įrenginį, jo baterijas ir akumuliatorius, o taip pat jo elektros ir elektroninius priedus, reikia laikyti elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių (WEEE) ir baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių. Pagal taisyklės, pasibaigus šios įrangos tarnavimo laikui, ji turi būti utilizuota atskirai. Neleidžiama utilizuoti įrenginio, jo baterijų ir akumuliatorių, o taip pat jo elektros ir elektroninių priedų kartu su nerūšiuotomis miestų atliekomis, nes tai padarys žalą aplinkai. Norint utilizuoti įrenginį, reikia jį grąžinti į pardavimo punktą arba atiduoti į vietinį perdirbimo punktą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę buitinių atliekų šalinimo tarnybą.

Izreģinājums su neišimamuoju akumulatoriūmi: esant normalioms arba nukrypstančioms nuo normaliū eksploativimo sālgyoms, o taip pat iwykus vienkartiniām trikčiā, ištampa ir srovē akumulatoriāus ikyrovimo metu neturi viršyti jū didziāusiy leistiūy verciū. Jei akumulatoriāus temperatūra viršys didziāusiy leistiā, tada, esant nukrypstančioms nuo normaliū sālgyoms, izreģinio ikyrovimās sustos. Jei akumulatoriāus temperatūra nukrys žemiau minimaliūs leistiūs ikyrovimo metu, tada, esant nukrypstančioms nuo normaliū sālgyoms, srovē bus apibota.

NLD Informatie over utilisatie. Deze symbolen geven aan dat u zich bij de verwijdering van het apparaat, zijn batterijen en accu's en zijn elektrische en elektronische accessoires, het noodzakelijk is om de regels voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en de regels voor afvalbeheer van batterijen en accu's te volgen. Volgens de regels is deze apparatuur aan het einde van de levensduur apart te verwijderen. Het is verboden om het apparaat, batterijen en accu's, evenals elektrische en elektronische toebehoren samen met ongesorteerd huishoudelijk afval te verwijderen, omdat dit het milieu zal schaden. Om deze apparatuur af te voeren, moet deze worden ingeleverd bij het verkooppunt of worden afgeleverd bij een plaatselijk recyclingcentrum. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalverwerkingsdienst.

Voor apparaten met een niet-verwijderbare accu: onder normale of abnormale bedrijfsomstandigheden of in het geval van een enkele fout, mogen de spanning en stroom tijdens het opladen van de accu de maximaal toegestane waarden niet overschrijden. Als de accutemperatuur de maximaal toegestane temperatuur overschrijdt, stopt het apparaat met opladen onder afwijkende omstandigheden. Als de accutemperatuur tijdens het laden onder de minimaal toegestane temperatuur daalt, wordt de stroom onder afwijkende omstandigheden beperkt.

POL Informacje dotyczące recyklingu. Symbole te wskazują, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska. Aby pozbyć się tego urządzenia, należy je zwrócić

do punktu sprzedaży lub dostarczyć do lokalnego centrum recyklingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Dla urządzeń z niewymiennym akumulatorem: w normalnych lub nienormalnych warunkach pracy oraz w przypadku pojedynczej usterki napięcie i prąd podczas ładowania akumulatora nie mogą przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości. Jeśli temperatura akumulatora przekroczy maksymalną dopuszczalną temperaturę, urządzenie przerwie ładowanie w warunkach odbiegających od normy. Jeśli temperatura akumulatora spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury podczas ładowania, prąd zostanie ograniczony w warunkach odbiegających od normy.

POR **Informações de descarte.** Estes símbolos indicam que deve seguir o Regulamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (WEEE) e o Regulamento de Resíduos de Pilhas e Baterias ao eliminar o aparelho, as suas baterias e acumuladores, e os seus acessórios elétricos e eletrónicos. Os regulamentos exigem que este equipamento seja descartado separadamente no final da sua vida útil. O dispositivo, as suas baterias, acumuladores e os seus acessórios elétricos e eletrónicos não devem ser descartados como lixo municipal indiferenciado, pois isso prejudicará o meio ambiente. Para descartar este equipamento, ele deve ser devolvido ao ponto de venda ou entregue a um centro de reciclagem local. Para obter detalhes, entre em contacto com o serviço local de descarte de lixo doméstico.

Para dispositivos com bateria não removível: em condições normais ou anormais de operação, bem como no caso de um único mau funcionamento, a tensão e a corrente durante o carregamento da bateria não devem exceder os valores máximos permitidos. Se a temperatura da bateria exceder o máximo permitido, em condições anormais, o carregamento do dispositivo será interrompido. Se a temperatura da bateria cair abaixo da temperatura mínima permitida durante o carregamento, a corrente será limitada em condições anormais.

RON **Informații privind reciclarea.** Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață. Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesoriile electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu. Pentru a elimina acest echipament, acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Pentru dispozitivele cu baterie nedetașabilă: În condiții normale sau anormale de exploatare sau în cazul unei defecțiuni unice, tensiunea și curentul în timpul încărcării bateriei nu trebuie să depășească valorile maxime admise pentru acestea. Dacă temperatura bateriei depășește temperatura maximă admisă, dispozitivul va opri încărcarea în condiții diferite. Dacă temperatura bateriei scade sub temperatura minimă admisă în timpul încărcării, curentul va fi limitat în condiții de abatere.

RUS Информация об утилизации. Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации. Запрещается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными коммунальными отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации коммунальных отходов.

Для устройств с несъемным аккумулятором: при нормальных или отклоняющихся от нормы условиях эксплуатации, а также в случае единичной неисправности, напряжение и ток во время зарядки аккумулятора не должны превышать максимально допустимые для них значения. Если температура аккумулятора превысит максимально допустимую, то при отклоняющихся от нормы условиях зарядка устройства прекратится. Если температура аккумулятора опустится ниже минимально допустимой при зарядке, то при отклоняющихся от нормы условиях ток ограничится.

SLK Informácie o recyklácii. Tieto symboly označujú, že pri likvidácii zariadenia, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene. Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie. Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného strediska. Podrobnosti vám poskytne miestna služba na likvidáciu domového odpadu.

Pre zariadenia s nevymeniteľnou batériou: za normálnych alebo abnormálnych prevádzkových podmienok, ako aj v prípade jednej poruchy by napätie a prúd počas nabíjania batérie nemali prekročiť svoje maximálne prípustné hodnoty. Ak teplota batérie prekročí maximálnu povolenú hodnotu, za abnormálnych podmienok sa nabíjanie zariadenia zastaví. Ak teplota batérie počas nabíjania klesne pod minimálnu povolenú teplotu, prúd bude za abnormálnych podmienok obmedzený.

SLV Informacije o odstranjevanju. Ti simboli pomenijo, da morate pri odstranjevanju naprave, njenih baterij in akumulatorjev ter električnega in elektronskega pribora upoštevati predpise o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) ter o odpadnih baterijah in akumulatorjih. Predpisi zahtevajo, da se ta oprema ob koncu njene življenjske dobe odstrani ločeno. Naprave, baterij in akumulatorjev ter električnega in elektronskega pribora ne odlagajte skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki, saj bi to škodovalo okolju. Če želite odstraniti to opremo, jo

vrnite na prodajno mesto ali jo odnesite v lokalni center za recikliranje. Za podrobnosti se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

Za naprave z neodstranljivo baterijo: v normalnih ali nestandardnih pogojih delovanja ter v primeru enkratne okvare napetost in tok med polnjenjem akumulatorja ne sme preseči svojih najvišjih dovoljenih vrednosti. Če temperatura baterije preseže najvišjo dovoljeno, se bo v nestandardnih pogojih polnjenje naprave ustavilo. Če temperatura akumulatorja med polnjenjem pade pod najnižjo dovoljeno temperaturo, bo tok v nestandardnih pogojih omejen.

SPA Información de reciclaje. Estos símbolos indican que debe seguir la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y sobre residuos de pilas y baterías al eliminar el dispositivo, sus pilas y acumuladores y sus accesorios eléctricos y electrónicos. Según la directiva, estos equipos deben eliminarse por separado al final de su vida de servicio. No elimine el dispositivo, sus baterías y acumuladores, ni sus accesorios eléctricos y electrónicos junto con los residuos urbanos no clasificados, ya que esto sería perjudicial para el medio ambiente. Para deshacerse de este equipo, hay que devolverlo al punto de venta o entregarlo a un centro de reciclaje local. Debe ponerse en contacto con el servicio local de eliminación de residuos domésticos para obtener más información.

Para dispositivos con batería no extraíble: en condiciones de funcionamiento normales o anormales, así como en caso de un solo mal funcionamiento, el voltaje y la corriente durante la carga de la batería no deben exceder sus valores máximos permitidos. Si la temperatura de la batería excede la máxima permitida, en condiciones anormales, la carga del dispositivo se detendrá. Si la temperatura de la batería cae por debajo de la temperatura mínima permitida durante la carga, la corriente se limitará en condiciones anormales.

SRP Informacije o recikliranju. Ovi simboli znače da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora, kao i električnih i elektronskih dodataka, morate poštovati propise o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) i otpadnim baterijama i akumulatorima. Propisi zahtevaju da se ova oprema selektivno odlaže na kraju njenog upotrebnog veka. Uredaj, njegove baterije i akumulatori, kao i njegov električni i elektronski pribor ne smeju se odlagati zajedno sa nerazvrstanim komunalnim otpadom jer će to naneti štetu životnoj sredini. Za uredno odlaganje ove opreme, trebate je vratiti u prodajno mesto ili predati lokalnom centru za reciklažu. Za detalje obratite se lokalnoj službi za odlaganje komunalnog otpada.

Za uređaje sa neodvojivom baterijom: u normalnim ili nestandardnim uslovima rada, kao i u slučaju pojedinačnog kvara, napon i struja tokom punjenja baterije ne bi trebalo da prelaze svoje maksimalno dozvoljene vrednosti. Ako temperatura baterije pređe maksimalno dozvoljenu, onda će u nestandardnim uslovima punjenje uređaja prekinuti. Ako temperatura baterije padne ispod minimalno dozvoljene temperature tokom punjenja, struja će biti ograničena u nestandardnim uslovima.

UKR Інформація про утилізацію. Ці символи означають, що при утилізації пристрою, його батарей та акумуляторів, а також його електричних та електронних аксесуарів необхідно дотримуватися правил поводження з відходами виробництва електричного та електронного

обладнання (WEEE) та правил поводження з відходами батарей та акумуляторів. Відповідно до правил, це обладнання після закінчення терміну служби підлягає роздільній утилізації. Не допускається утилізувати пристрій, його батареї та акумулятори, а також його електричні та електронні аксесуари разом з невідсортованими міськими відходами, оскільки це зашкодить навколишньому середовищу. Для утилізації даного обладнання його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання детальної інформації слід звернутися до місцевої служби ліквідації побутових відходів.

Для пристроїв з незнімним акумулятором: при нормальних або при таких, що відхиляються від норми, умовах експлуатації, а також у разі поодинокі несправності, напруга та струм під час заряджання акумулятора не повинні перевищувати максимально допустимі для них значення. Якщо температура акумулятора перевищить максимально допустиму, то при умовах, що відхиляються від норми, заряджання пристрою припиниться. Якщо температура акумулятора опуститься нижче мінімально допустимої при зарядці, то при умовах, що відхиляються від норми, струм обмежиться.

U2B Utilizatsiya qilish haqida ma'lumotlar. Ushbu belgilar qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chiqindilaridan foydali narsalar olish qoidalariga amal qilish kerak. Qoidalariga ko'ra, ushbu uskunaning ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilizatsiyaga yotadi. Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, uning elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilizatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. Ushbu uskunani utilizatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishlash nuqtalariga qaytarish kerak. Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

Akkumulyatori yechib olinmaydigan qurilmalar uchun: oddiy yoki normalardan og'ir ishlatish sharoitida, shuningdek, yagona nosozlik bo'lgan taqdirda, akkumulyatori quvvatlash paytida kuchlanish va tok o'zining maksimal ruxsat etilgan qiymatlaridan oshmasligi kerak. Agar akkumulyator harorati ruxsat etilgan maksimal darajadan oshsa, normalardan og'ir sharoitlarida qurilmani quvvatlash to'xtaydi. Quvvatlash vaqtida akkumulyatorning harorati ruxsat etilgan minimal haroratdan pastga tushsa, normalardan og'ir sharoitida tok cheklanadi.



A E N O

ENG Warranty card **ARA** بطاقة الضمان **BOS** Garanti list **BUL** Гаранционна карта **CES** Záruční list
DEU Garantiekarte **ELL** Κάρτα εγγύησης **EST** Garantiikaart **FRA** Carte de garantie **HRV** Jamstvenik
 list **HUN** Jótállási jegy **HYE** երաշխարային քարտ **ITA** Certificato di garanzia **KAT** საგარანტო
 ტალონი **KAZ** Кеніндік талоны **LAV** Garantijas karte **LIT** Garantijos kortelė **NLD** Garantiekaart
POL Karta gwarancyjna **POR** Cartão de garantia **RON** Card garantie **RUS** Гарантийный талон
SLK Záručný list **SLV** Garancijska kartica **SPA** Tarjeta de garantía **SRP** Garanti list
UKR Гарантійний талон **UZB** Kafolat taloni

Device name:

ARA اسم الجهاز **BOS** Naziv uređaja **BUL** Име на устройството **CES** Název zařízení
DEU Geräte name **ELL** Όνομα συσκευής **EST** Seadme nimi **FRA** Nom de l'appareil **HRV** Naziv
 uređaja **HUN** Eszköz neve **HYE** Արքիի անվանը **ITA** Nome del dispositivo **KAT** მოწყობილობის
 დასახელება **KAZ** Құрылғыны атауы **LAV** Ierices nosaukums **LIT** Įrenginio pavadinimas
NLD Apparaatnaam **POL** Nazwa urządzenia **POR** Nome do dispositivo **RON** Descrierea
 dispozitivului **RUS** Наименование устройства **SLK** Označenie zariadenia **SLV** Ime
 naprave **SPA** Denominación del dispositivo **SRP** Naziv uređaja **UKR** Назва пристрою
UZB Qurilma nomi

Serial number:

ARA الرقم التسلسلي **BOS** Serijski broj **BUL** Сериен номер **CES** Sériové číslo **DEU** Seriennummer
ELL Σειριακός αριθμός **EST** Seerianumber **FRA** Numéro de série **HRV** Serijski broj
HUN Sorozatszám **HYE** Սերիալային համարը **ITA** Numero di serie **KAT** სერიული ნომერი
KAZ Сериялық нөмірі **LAV** Sērijas numurs **LIT** Serijinis numeris **NLD** Seriennummer
POL Numer seryjny **POR** Número de série **RON** Numar serial **RUS** Серийный номер
SLK Sériové číslo **SLV** Serijska številka **SPA** Número de serie **SRP** Serijski broj **UKR** Серійний
 номер **UZB** Seriya raqami

Purchase date:

ARA تاريخ الشراء **BOS** Datum kupovine **BUL** Дата на закупуване **CES** Datum nákupu
DEU Kaufdatum **ELL** Ημερομηνία αγοράς **EST** Ostukupaäev **FRA** Date d'achat **HRV** Datum
 kupnje **HUN** Az vásárlás dátuma **HYE** Գնման ամսաթիվը **ITA** Data di acquisto **KAT** მუშენის
 თარიღი **KAZ** Сатып алу күні **LAV** Pirkuma datums **LIT** Pardavimo data **NLD** Aankoopdatum
POL Data zakupu **POR** Data de aquisição **RON** Data cumpararii **RUS** Дата покупки
SLK Dátum nákupu **SLV** Datum nakupa **SPA** Fecha de compra **SRP** Datum kupovine
UKR Дата купівлі **UZB** Xarid sanasi





Seller stamp:

ARA البائع BOS Pečat prodavca
BUL Печат на продавача CES Razikto
prodejce DEU Stempel des Verkäufers
ELL Σφραγίδα του πωλητή EST Müüja pitser
FRA Cachet du vendeur HRV Pečat
prodavača HUN Eladó bélyegzője
HYE Կանառոդի կնիքը ITA Sigillo del
venditore KAT გამყიდველის ბეჭედი
KAZ Сатушы мөрі LAV Pārdevēja zīmogs
LIT Pardavėjo antspaudas NLD Zegel van
de verkoper POL Pieczęć sprzedawcy
POR Selo do vendedor RON Ștampilă
vânzătorului RUS Печать продавца
SLK Pečiatka predávajúceho SLV Pečat
prodajalca SPA Sello del vendedor
SRP Pečat prodavca UKR Печатка
продавця UZB Sotuvchininga muhri



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



FR



Please contact our online support team if you have any questions or issues with your AENO device.

This is a better option than visiting the store
and will save you time and effort



Get support



aeno.com/service-and-warranty

UKR Отримати підтримку **BOS** Dobijte podršku **BUL** Получаване на поддръжка **CES** Ziskejte podporu **DEU** Support erhalten **ELL** Αθήψη υποστήριξης **EST** Saama toetuse **FRA** Obtenir de l'aide **HRV** Tražite pomoć na **HUN** Támogatás megszerzése **HYE** Աջակցություն ստանալ **ITA** Ottieni supporto **KAT** მხარდაჭერის მიღება **KAZ** Қолдау алу **LAV** Saņemt atbalstu **LIT** Gauti palaikymą **NLD** Ondersteuning krijgen **POL** Uzyskać pomoc **POR** Obter apoio **RON** Obțineți asistență **RUS** Получить поддержку **SLK** Získať podporu **SLV** Pridobite podporo **SPA** Obtener apoyo **SRP** Tražite pomoć na **UZB** Qo'llab quvvatlash xizmatidan foydalanish **ARA** الحصول على الدعم